

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: місто Рівне, вулиця Євгена Коновальця, будинок 17 та можливості
його використання для укриття населення**

01.10.2025

м. Рівне

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилипчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Протирадіаційне укриття № 66890 на базі Рівненського ліцею № 25 Рівненської міської ради (далі – Ліцей);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Євгена Коновальця, буд. 17, м. Рівне, Рівненський район, Рівненська область, 33016;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Рівненський ліцей № 25 Рівненської міської ради.

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
Протирадіаційне укриття вбудоване у будівлю 3-х поверхового Ліцею, має площу 2152,8 м² і розраховане на 2500 осіб. Санітарний стан укриття задовільний, приміщення чисте та придатне для тимчасового перебування населення у разі надзвичайних ситуацій. Укриття забезпечує необхідний рівень захисту та комфорт для людей, що робить його придатним для використання за призначенням.

Вид захисної споруди

- ☒ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

- ☒ Так ☐ Ні

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

- ☒ Так ☐ Ні

Примітка: На вуличній території встановлено показники, що інформують про напрямок руху до укриття (фото 1). Безпосередньо при вході розміщено інформаційну вивіску із зазначенням назви укриття, яка містить відомості, необхідні для його оперативного виявлення. На вивісці також вказано в кого знаходяться ключі (фото 2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття підключене до системи оповіщення про повітряну тривогу, що забезпечує його автоматичне відкриття на початку сигналу тривоги та автоматичне закриття після оголошення відбою. Ключі від укриття зберігаються у відповідальної особи, що гарантує безперешкодний доступ у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: Укриття обладнане трьома входами та двома виходами, що забезпечує зручний і безпечний доступ до захисної споруди. Вхід знаходиться у зручному та доступному місці для швидкого використання в разі потреби.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття повністю ізольоване від зовнішніх впливів, оскільки не має вікон. Така конструктивна особливість забезпечує додатковий захист для осіб, що перебувають усередині, під час надзвичайних ситуацій.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний шанцевий інструмент, зокрема лопата, кирка, лом, сокира та інші засоби, що можуть бути використані для розчищення завалів, проведення аварійно-рятувальних робіт та забезпечення безпеки осіб, які перебувають у споруді (фото 3).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті наявне підключення до центрального водопостачання, що забезпечує безперервний доступ до води. У зв'язку з цим потреба у зберіганні технічної води відсутня.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Відповідно до пункту 2 розділу IV Утримання та експлуатація ПРУ та підпункту 14 пункту 3 підрозділу 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням розділу VII Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного

захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 укриття обладнане системою водопостачання.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутній запас продуктів харчування, що є недоліком з огляду на вимоги безпеки під час перебування. Необхідно забезпечити наявність відповідних продовольчих ресурсів для комфортного та безпечного перебування.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна укомплектована аптечка першої допомоги, медикаменти в якій перебувають у належному стані та мають дійсний термін придатності (фото 4). Також передбачено кабінет медичної сестри для проведення огляду та надання первинної медичної допомоги (фото 5).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття не потребує встановлення баків для нечистот, оскільки обладнане системою центральної каналізації. Це забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови під час перебування людей у захисній споруді.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті встановлена система механічної вентиляції, яка забезпечує належний повітрообмін та підтримання безпечного мікроклімату під час перебування людей (фото 6).

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане генератором, що забезпечує аварійне електропостачання у разі відключення світла (фото 7).

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті облаштовано вісім санітарних вузлів та дев'ять рукомийників, що забезпечує належні умови гігієни для осіб, які перебувають у ньому під час надзвичайної ситуації. Один із санітарних вузлів пристосований для маломобільних груп населення, що гарантує їхню доступність та зручність користування. Наявність достатньої кількості санвузлів дозволяє уникнути черг і створює комфортні умови, а рукомийники забезпечують можливість регулярного миття рук та підтримання санітарної чистоти (фото 8).

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологі на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті передбачено наявність вогнегасників, призначених для оперативного гасіння можливих пожеж. Вогнегасники перебувають у справному стані, а їхній термін придатності відповідає чинним нормативним вимогам (фото 9). Також в укритті наявний актуальний план евакуації, розміщений у видимих та доступних для всіх місцях. Він містить чіткі маршрути виходу та позначення аварійних шляхів, що дозволяє швидко та безпечно залишити приміщення у разі надзвичайної ситуації (фото 10).

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті функціонує система відеоспостереження, яка забезпечує контроль за перебуванням осіб та безпекою приміщення, дозволяючи оперативно реагувати на можливі інциденти (фото 11).

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☐ Так☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 2500 осіб.

Кількість осіб, яка використає укриття

Кількість осіб: 2500 осіб.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

2300 Кількість сидячих місць

200 Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття обладнане нарами, що забезпечує можливість відпочинку та перебування людей протягом тривалого часу у комфортних умовах під час надзвичайної ситуації (фото 12).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☒ Так

☐ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 2300 шт.

Зручність та придатність до використання: Укриття облаштоване необхідними меблями для розміщення осіб, які перебувають у ньому під час надзвичайної ситуації. Зокрема, встановлені стільці, лавки та парти, що дозволяє організувати місця для сидіння як для дорослих, так і для дітей. Наявність різних видів меблів створює умови для більш комфортного перебування, зменшує фізичне навантаження під час тривалого очікування та сприяє підтриманню належного порядку в укритті (фото 12, 13).

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні іграшки та інші засоби для дозвілля дітей, що може негативно вплинути на психологічний стан та рівень комфортності перебування малолітніх осіб під час надзвичайної ситуації.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

– обладнати укриття іграшками та іншими безпечними розважальними матеріалами для дітей, що сприятиме зниженню рівня стресу та забезпеченню психологічного комфорту малолітніх осіб під час перебування у захисній споруді;

- створити резервний запас продуктів харчування тривалого зберігання на випадок тривалого перебування людей в укритті;
- забезпечити зручний і безпечний доступ до укриття для маломобільних груп населення (пандуси, поручні, достатня ширина проходів).

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**




Олександр КОРНІЙЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Артем ЧЕРНЯК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8




Photo 10



Φοτο 12



Фото 13