

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

19.03.2026

м. Запоріжжя

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Юрій Безсонов – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Аліна Бульба – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Павлової Марини Костянтинівни – завідуючої відділом формування фондів комунальної установи «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі комунальної установи «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя».

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. залізнична, б. 23, м. Запоріжжя.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо): Департамент культури та туризму Запорізької міської ради.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Нежитлове приміщення підвального поверху вбудоване в п'ятиповерхову житлову будівлю. Загальна площа об'єкту 66,73 кв.м.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 100

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 100

1. Наявність покажчиків руху до укриття Так Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого) Так Ні

Примітка: вхід до укриття вільний; у приміщенні укриття перебуває черговий.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон Так Ні**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції Так Ні

Примітка: у приміщенні укриття вентиляція повітря здійснюється природним та примусовим методами.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії Так Ні

Примітка: в укритті передбачено освітлення та централізоване електропостачання.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

7. Рівень захарашеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування Захарашене приміщення Не захарашене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

8. Доступність до приміщення маломобільних груп Наявні засоби Відсутні засоби

Примітка: вхідні групи укриття не відповідають вимогам доступності для маломобільних груп населення.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

9. Температура в укритті Задовільна Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі Наявні Відсутні

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

11. Наявність засобів пожежогасіння Так Ні

Примітка: укриття забезпечене вогнегасниками; технічне обслуговування здійснюється своєчасно.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування 50 Кількість сидячих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання:

Примітка: у приміщенні наявні стандартні стільці зі спинкою та лави, придатні для використання.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

 Так Ні

Примітка: шанцевий інструмент наявний, проте розміщений на першому поверсі будівлі, що обмежує оперативний доступ до нього з приміщення укриття.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

 Так Ні

Примітка: в укритті передбачено централізоване водопостачання та баки з технічною водою.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: в укритті наявні бутлі з очищеною питною водою.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: запас харчових продуктів фактично розміщений у пункті незламності на першому поверсі будівлі. Під час детального огляду встановлено, що строк придатності окремих продуктів харчування сплинув.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: аптечка першої медичної допомоги фактично розміщена у пункті незламності на першому поверсі будівлі, що обмежує оперативний доступ до нього з приміщення укриття. Під час детального огляду встановлено, що строк придатності окремих медичних засобів сплинув.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

Примітка: у разі відключення передбачено застосування альтернативного способу живлення за допомогою встановленого генератора.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

Примітка: в укритті забезпечено вільний доступ до інтернету (Wi-Fi мережа).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ та п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**Запорізькій міській раді:**

забезпечити облаштування входів/виходів до укриття засобами доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

опрацювати питання щодо встановлення у приміщенні укриття системи оповіщення;

розглянути можливість забезпечення укриття запасами харчових продуктів та засобами первинної медичної допомоги;

опрацювати питання щодо встановлення шанцевого інструменту у приміщенні укриття.

Комунальній установі «Міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя»:

вжити заходів щодо вилучення продуктів харчування із вичерпаним строком придатності та їх заміни на такі, що відповідають встановленим вимогам і придатні до використання;

забезпечити вилучення медичних засобів із вичерпаним строком придатності та їх заміни на такі, що відповідають встановленим вимогам і придатні до використання.

Додатки: фотоматеріали на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Аліна БУЛЬБА

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Юрій БЕЗСОНОВ



