

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за  
адресою: місто Рівне, вулиця Київська, 12Б та можливості його використання  
для укриття населення**

01.10.2025

м. Рівне

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

### **Склад моніторингової групи:**

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилюччук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* Найпростіше укриття на базі підвального приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 38 Рівненської міської ради (далі – Заклад);

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Київська, 12Б, м. Рівне, Рівненська область, 33012;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 38.

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** Укриття розташоване у підвальному приміщенні двоповерхової поверхової будівлі, що вбудоване в основну будівлю та має загальну площу 233,2 кв.м. Основне функціональне призначення – укриття. Розташоване у житловій зоні. Загальний стан об'єкта технічно справний і працездатний, санітарний стан – задовільний, приміщення чисті.

**Вид захисної споруди**

☐

Захисна споруда  
(сховище або  
протирадіаційне  
укриття)

☐

Споруда подвійного  
призначення

☒

Найпростіше укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: У ході моніторингового візиту встановлено, що об'єкт має два окремі акти оцінки щодо можливості використання приміщень як укриттів. Водночас під час перевірки з'ясувалося, що тривають ремонтні роботи, спрямовані на об'єднання цих укриттів в одне приміщення. У зв'язку з цим виникає необхідність у проведенні нової оцінки та затвердженні оновленого акта, який відповідатиме фактичному стану приміщення після завершення ремонтних робіт.

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність показників руху до укриття**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: На вуличній території встановлено покажчики, що інформують про напрямок руху до укриття (фото 1). Безпосередньо при вході розміщено інформаційну вивіску із зазначенням назви укриття, яка містить відомості, необхідні для його оперативного виявлення. На вивісці також вказано в кого знаходяться ключі (фото 2).

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Від входу до укриття наявні по два ключі. Один з них зберігається у відповідальній особи, інший – у чергового охоронця Закладу, що забезпечує оперативний доступ у разі надзвичайної ситуації.

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** Укриття обладнане одним основним входом та одним аварійним виходом, що перебувають у повному доступі та не захищені, що гарантує безпечну та швидку евакуацію осіб у разі надзвичайної ситуації.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний шанцевий інструмент, що може бути використаний під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

### **Наявність технічної води**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті наявне підключення до центрального водопостачання, що забезпечує безперебійний доступ до води. У зв'язку з цим потреба у зберіганні технічної води відсутня.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність питної води**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане запасом питної води, що є важливим елементом для підтримання життєдіяльності людей у випадку тривалого перебування (фото 3).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

### **Наявність запасу продуктів**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутній запас їжі, що може негативно вплинути на умови перебування людей під час тривалого укриття.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність аптечки та її наповненість**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане аптечкою, яка є важливим засобом для надання невідкладної допомоги особам у разі надзвичайної ситуації (фото 4).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття не потребує встановлення баків для нечистот, оскільки обладнане системою центральної каналізації. Це забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови під час перебування людей у захисній споруді.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність вентиляції**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна система механічної вентиляції, яка забезпечує базовий повітрообмін та сприяє підтриманню допустимих умов для перебування людей під час надзвичайних ситуацій (фото 5).

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність приладів безперебійного живлення**

☒ Так☐ Ні

Примітка: У разі відключення основного електропостачання передбачено використання генератора, який забезпечує резервне живлення для стабільної роботи основних систем укриття.

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність санвузлів**

☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття оснащене чотирма санітарними вузлами та чотирма рукомийниками, що дозволяє підтримувати належний рівень гігієни та створює комфортні умови для людей під час надзвичайної ситуації (фото 6, 7).

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Температура**

☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☒ Наявні

☐ Відсутні

Примітка: Укриття має ознаки протікання труб, що призводить до утворення калюжі на підлозі та може створювати додаткові небезпечні умови під час перебування людей (фото 8).

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні вогнегасники з чинним терміном придатності, що дає змогу забезпечити їх ефективне використання у разі пожежі (фото 9).

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття наявний інтернет-зв'язок, що забезпечує можливість оперативного обміну інформацією, доступу до онлайн-сервісів та підтримки комунікації в умовах надзвичайної ситуації.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність системи відеоспостереження**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 388 осіб.

**Кількість осіб, яка використає укриття**

Кількість осіб: 388 осіб.

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування**

**376** Кількість сидячих місць

**12** Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття облаштоване стільцями, партами, ліжечками та лавочками, що дозволяє організувати комфортні умови для перебування дітей у приміщенні протягом тривалого часу. Меблі розташовані з урахуванням безпечності та зручності, що дає можливість проводити навчальні заняття, організовувати відпочинок та забезпечувати порядок під час перебування в укритті (фото 10).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☒ Так

☐ Ні

**Кількість доступних місць для сидіння:** 376 шт.

**Зручність та придатність до використання:** Укриття обладнане зручними лавочками та стільцями, які забезпечують комфортне перебування для людей різного віку та фізичних можливостей. Лавки дозволяють розміститися кільком людям одночасно, а стільці забезпечують індивідуальне та зручне сидіння. Всі меблі стійкі та продумані для тривалого використання, що робить укриття більш функціональним та комфортним під час перебування у ньому.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане іграшками, що створює більш сприятливі умови для перебування дітей та допомагає підтримувати їх емоційний стан під час можливого тривалого укриття (фото 11, 12).

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

– забезпечити доступність укриття для маломобільних груп населення, облаштувавши пандуси, зручні входи без порогів, достатню ширину дверей та інші елементи безбар'єрного середовища, що дозволять безперешкодно потрапити до укриття та пересуватися в ньому;

– провести ремонтні роботи та усунути неполадки трубопроводу, що призводять до протікання і утворення калюж на підлозі, оскільки це негативно впливає на санітарний стан укриття та може створювати небезпечні умови перебування;

– укомплектувати укриття запасом харчових продуктів тривалого зберігання, що забезпечить можливість підтримання життєдіяльності осіб під час тривалого перебування в укритті;

— рекомендується забезпечити складання акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями.

**Представник Уповноваженого  
у Рівненській області**




**Олександр КОРНІЙЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Вікторія КОВАЛЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Тетяна УКРАЇНЕЦЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Микола ПИЛИПЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Артем ЧЕРНЯК**

## Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8





**Φοτο 12**

