ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття № 2 на базі цокольного приміщення Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради

07.10.2026 місто Ланівці

Мета візиту: моніторинг об’єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Біловус Людмила Романівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Оксана Романівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Басок Тамари Григорівни – директора Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради.

Назва об’єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об’єкта моніторингу: найпростіше укриття № 2 на базі цокольного приміщення Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради.

Повна адреса об’єкта моніторингу: вулиця Шкільна, 5, Кременецький район, місто Ланівці, Тернопільська область.

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач: Лановецька міська рада.

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об’єкту (споруди, будівлі, приміщення): цокольне приміщення (класи, коридор), вбудоване у двоповерхову будівлю ліцею. Загальна площа укриття становить 375 кв. м.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість місць: 380.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 380 осіб (учасники освітнього процесу).

Примітка: загальна кількість учнів ліцею становить 595 осіб. Укриття № 2 розраховане на 380 осіб; інші здобувачі освіти під час повітряної тривоги перебувають в інших укриттях закладу. Загалом у закладі освіти облаштовано 3 найпростіші укриття (у пристосованому приміщенні шкільної їдальні, на цокольному поверсі та в підвальному приміщенні закладу); ще одне укриття розташоване поруч з ліцеєм, у закладі дошкільної освіти.

1. Наявність покажчиків руху до укриття

[X] Так [ ] Ні

Примітка: біля входу до укриття розміщено табличку «Місце для укриття № 2» із зазначенням адреси, відповідальної особи та її контактного номера телефону. Разом з тим, на табличці зазначено попередню назву закладу (Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 ім. Ю. Коваля).

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

[X] Так [ ] Ні

Примітка: моніторинговий візит здійснювався під час оголошення повітряної тривоги. На момент візиту учні прямували до укриття, однак ще не всі здобувачі освіти встигли до нього спуститися: частина дітей перебувала в приміщеннях ліцею, на його подвір'ї та поблизу закладу.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 1 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

3. Наявність у приміщенні вікон

[X] Так [ ] Ні

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

[X] Так [ ] Ні

Примітка: віконні прорізи закрито спеціальними дерев'яними щитами.

5. Наявність вентиляції

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

6. Наявність освітлення/електроенергії

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявне освітлення, справне. Резервне освітлення забезпечується від генератора.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [X] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

[X] Наявні засоби [ ] Відсутні засоби

Примітка: входи до укриття облаштовано засобами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також облаштовано санвузол для осіб з особливими освітніми потребами.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

9. Температура в укритті

[X] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: система опалення в укритті передбачена, справна.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [X] Відсутні

Відповідність п. 8, 14 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

11. Наявність засобів пожежогасіння

[X] Так [ ] Ні

Примітка: укриття укомплектоване первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, пожежний щит з інвентарем). Наявна система оповіщення про пожежу, справна.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

12. Облаштування

~ 380 Кількість сидячих місць

Відповідність п. 2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

13. Зручність та придатність до використання

облаштовані місця для сидіння є зручними та придатними до використання. В укритті облаштовано навчальні класи, що забезпечує можливість проведення освітнього процесу під час повітряної тривоги.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявне водопостачання – 4 крани з умивальниками (технічна вода).

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявні ємності з питною водою у достатній кількості.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Відповідність пп. 13 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Примітка: у зв'язку з наявністю справної системи каналізації потреба у виносних баках для нечистот відсутня.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: резервне освітлення забезпечується від генератора.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявні 4 санвузли, у тому числі 1 – для осіб з особливими освітніми потребами, справні.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявний доступ до мережі Інтернет.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Примітка: для оповіщення учасників освітнього процесу використовується електричний дзвінок.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту адміністрації Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля:

1. Забезпечити організоване та своєчасне переміщення здобувачів освіти до укриття у супроводі педагогічних працівників одразу після оголошення сигналу «Повітряна тривога».

2. Провести з учасниками освітнього процесу додаткові інструктажі щодо порядку дій за сигналом «Повітряна тривога», а також навчання та виховні бесіди з учнями щодо правил поведінки під час повітряної тривоги, зокрема необхідності негайно та організовано прямувати до укриття і перебувати в ньому до оголошення відбою.

3. Актуалізувати інформаційну табличку біля входу до укриття з урахуванням чинної назви закладу освіти.

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Людмила БІЛОВУС**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Оксана ШЕВЧУК**

Фотоматеріали



фото 1



фото 2



фото 3




фото 4




фото 5



фото 6