

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на базі Кліщівнянської філії Рогатинського ліцею №1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області

15 грудня 2025 року

с. Кліщівна

Мета моніторингового візиту: відповідно до статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг додержання прав внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) на належні умови проживання в місці тимчасового проживання (далі - МТП).

Склад моніторингової групи: Тимчук Ірина Василівна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області.

Моніторинг проводився у присутності: Ошитко Романа Степановича – начальника відділу соціальної роботи виконавчого комітету Рогатинської міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, розташування, керівництво установи:

Кліщівнянська філія Рогатинського ліцею №1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області за адресою: с. Кліщівна, вул. Шевченка, буд. 6, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область.

Форма власності – комунальна.

Балансоутримувач (власник) – Рогатинська міська рада.

Керівник закладу – Маськовіта Марія Миколаївна.

Об'єкт внесено до переліку МТП, що формується Міністерством розвитку громад і територій.

Попередній моніторинговий візит здійснювався 30 листопада 2023 року та 06 вересня 2024 року.

Результат моніторингу:

МТП розташоване в центральній частині села. Двоповерхова будівля, загальна місткість – 76 місць. На час проведення моніторингового візиту в МТП внутрішньо переміщені особи не проживали. Приміщення МТП розділене на місця загального користування (фойє, загальні коридори, загальна кухня, санітарно-гігієнічні приміщення, сходові клітки) та 19 кімнат для проживання. За результатами проведеного моніторингу встановлено виконання рекомендацій, наданих під час попереднього моніторингового візиту, а саме: кухня укомплектована кухонними меблями та побутовою технікою, кімнати обмебльовані. Також наявні 2 санітарно-гігієнічні кімнати в яких розміщені душові кабінки, 4 умивальники, 4 туалетні кабінки та бойлери.


Опалення в МТП здійснюється від твердопаливного котла. Централізоване водопостачання та водовідведення. Електропостачання централізоване.

Вхід у приміщення МТП не є архітектурно доступним для осіб з інвалідністю та маломобільних верств населення. Вказане є порушенням Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та ДБН В.2.2-40:2018 «Державні будівельні норми. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (далі – ДБН В.2.2-40:2018). Також потребують відповідного інклюзивного облаштування у відповідності до п. 11 ДБН В.2.2-40:2018 санітарно-гігієнічна кімната МТП.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

- забезпечити для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення безбар'єрне середовище МТП або розумне його пристосування з урахуванням норм ДБН В.2.2-40:2018.

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого
у Івано-Франківській області**



Ірина ТИМЧУК