ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття № 4 на базі підвального приміщення Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради

07.10.2026 місто Ланівці

Мета візиту: моніторинг об’єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Біловус Людмила Романівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Оксана Романівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Басок Тамари Григорівни – директора Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради.

Назва об’єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об’єкта моніторингу: найпростіше укриття № 4 на базі підвального приміщення Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля Лановецької міської ради.

Повна адреса об’єкта моніторингу: вулиця Шкільна, 5, Кременецький район, місто Ланівці, Тернопільська область.

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач: Лановецька міська рада.

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об’єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення, вбудоване у двоповерхову будівлю ліцею. Загальна площа укриття становить 120 кв. м.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість місць: 120.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 120 осіб.

Примітка: загальна кількість учнів ліцею становить 595 осіб. Укриття № 4 розраховане на 120 осіб; інші здобувачі освіти під час повітряної тривоги перебувають в інших укриттях закладу (у пристосованому приміщенні шкільної їдальні та на цокольному поверсі), а також в укритті, розташованому поруч з ліцеєм, у закладі дошкільної освіти.

1. Наявність покажчиків руху до укриття

[X] Так [ ] Ні

Примітка: біля входу до укриття розміщено табличку «Місце для укриття № 4» із зазначенням адреси, відповідальної особи та її контактного номера телефону. Разом з тим, на табличці зазначено попередню назву закладу (Лановецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 ім. Ю. Коваля).

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

[X] Так [ ] Ні

Примітка: моніторинговий візит здійснювався під час оголошення повітряної тривоги. На момент візиту учні прямували до укриття, однак ще не всі здобувачі освіти встигли до нього спуститися.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 1 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

3. Наявність у приміщенні вікон

[X] Так [ ] Ні

Примітка: у приміщенні укриття наявне одне невелике вікно.

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

[ ] Так [X] Ні

Примітка: елементи захисту віконного прорізу відсутні.

5. Наявність вентиляції

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

6. Наявність освітлення/електроенергії

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявне освітлення, справне. Резервне освітлення забезпечується від генератора.

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [X] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

[ ] Наявні засоби [X] Відсутні засоби

Примітка: укриття розташоване в підвальному приміщенні, доступ до якого здійснюється сходами, що мають ознаки зношення. Засоби для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відсутні, укриття не є інклюзивним.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

9. Температура в укритті

[X] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: система опалення проєктом не передбачена.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [X] Відсутні

Відповідність п. 8, 14 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

11. Наявність засобів пожежогасіння

[X] Так [ ] Ні

Примітка: укриття укомплектоване первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники). Автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачені.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

12. Облаштування

~ 120 Кількість сидячих місць

Відповідність п. 2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

13. Зручність та придатність до використання

облаштовані місця для сидіння є придатними до використання. В укритті розміщено парти та стільці, що забезпечує можливість проведення освітнього процесу під час повітряної тривоги.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявний кран з технічною водою.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Примітка: на момент моніторингового візиту питна вода в укритті була відсутня. За словами працівників закладу, бутель з питною водою було тимчасово забрано у зв'язку з проведенням у ліцеї спортивних змагань.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Відповідність пп. 13 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних

споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Примітка: у зв'язку з наявністю справної системи каналізації потреба у виносних баках для нечистот відсутня.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: резервне освітлення забезпечується від генератора.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[X] Так [ ] Ні

Примітка: в укритті наявний 1 санвузол. Разом з тим, на момент моніторингового візиту санвузол був зачинений. На вимогу моніторингової групи його відчинили лише після тривалого пошуку ключа.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Примітка: відповідно до акта огляду доступ до мережі Інтернет відсутній.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Примітка: для оповіщення учасників освітнього процесу використовується електричний дзвінок.

Відповідність п. 3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [X] Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту адміністрації Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля:

1. Забезпечити організоване та своєчасне переміщення здобувачів освіти до укриття у супроводі педагогічних працівників одразу після оголошення сигналу «Повітряна тривога».
2. Забезпечити постійну доступність санвузла в укритті під час повітряної тривоги.
3. Забезпечити постійну наявність у приміщенні укриття запасу питної води.
4. Провести з учасниками освітнього процесу додаткові інструктажі щодо порядку дій за сигналом «Повітряна тривога», а також навчання та виховні бесіди з учнями щодо правил поведінки під час повітряної тривоги, зокрема необхідності негайно та організовано прямувати до укриття і перебувати в ньому до оголошення відбою.
5. Забезпечити захист віконного прорізу в приміщенні укриття.
6. Актуалізувати інформаційну табличку біля входу до укриття з урахуванням чинної назви закладу освіти.
7. Опрацювати питання облаштування укриття засобами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також ремонту вхідних сходів до укриття.

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Людмила БІЛОВУС**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Оксана ШЕВЧУК**

Фотоматеріали



фото 1



фото 2




фото 3



фото 4



фото 5




фото 6