

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття за адресою вулиця Шевченко, 60, село Соколівське Кіровоградська область**

18.02.2026

*м. Кропивницький*

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

### **Склад моніторингової групи:**

Давиденко Марина Сергіївна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Кіровоградській області;

Матназаров Михайло Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Губрій Олена Олегівна – інспектор з благоустрою Соколівської сільської ради.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі багатопверхівки;*

*Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Шевченка, 60, село Соколівське, Кропивницького район, Кіровоградська область.*

*Форма власності: приватна.*

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо): ОСББ «Колос».*

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення

*Наприклад: підвальне приміщення, погріб. Окреме приміщення або вбудоване в інше. Площа об'єкту.*

### **Максимальна можливість заповнення укриття**

**Кількість осіб:** до 50 осіб

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 50

Примітка: \_\_\_\_\_

**1. Наявність показчиків руху до укриття** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)** Так НіПримітка: вказівна табличка із зазначенням відповідальної особи з номером телефона - відсутня*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***3. Наявність у приміщенні вікон** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***5. Наявність вентиляції** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***6. Наявність освітлення/електроенергії** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захаращене приміщення  Не захаращене приміщення

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 8. Доступність до приміщення маломобільних груп

Наявні засоби  Відсутні засоби

Примітка: відсутні засоби для маломобільних груп населення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 9. Температура в укритті

Задовільна  Не задовільна

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні  Відсутні

Примітка: Під час моніторингового візиту підлога укриття була волога і в укритті  
були ознаки сирості. \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 11. Наявність засобів пожежогасіння

Так  Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з  
утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації  
захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від  
09 липня 2018 року № 579*

### 12. Облаштування

<b>відсутні</b>	Кількість сидячих місць
-----------------	-------------------------------

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Зручність та придатність до використання:****14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***15. Наявність технічної води**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***16. Наявність питної води**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***17. Наявність запасу продуктів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність санвузлів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

 Так Ні

Примітка:

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

- 1. Встановити Вказівні таблички з напрямком руху до укриття;**
- 2. Встановити інформаційні таблички із зазначенням відповідної інформації;**
- 3. Зобов'язати відповідальних осіб усунути підвищену вологість в укритті.**
- 4. Встановити місця для сидіння;**
- 5. Забезпечити укриття засобами пожежогасіння;**
- 6. Забезпечити укриття аптечкою.**

**Регіональний координатор взаємодії  
з громадськістю Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Марина ДАВИДЕНКО**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини**



**Михайло МАТНАЗАРОВ**



