

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття за адресою: вул. Небесної сотні 9А, місто Чернівці, Чернівецька область

07 січня 2026

м. Чернівці

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Шевчук Олександр Вікторович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Лупу Аріна Віталіївна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Чернівецькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

1. Марусик Уляни Іванівни – вихователя-методиста закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №21 «Смерічка» Чернівецької міської ради.
2. Остафійчук Лілії Андріївни – старшої медичної сестри закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №21 «Смерічка» Чернівецької міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Найпростіше укриття, розташоване на базі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №21 «Смерічка» Чернівецької міської ради.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Небесної сотні 9А, місто Чернівці, Чернівецька область, 58018

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач: Чернівецька міська рада (ЄДРПОУ – 36068147).

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
споруда цивільного захисту – найпростіше укриття, розташоване у підвалі закладу дошкільної освіти.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 60

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 50

Примітка: в «Інформаційній системі «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (мапи укриттів), розміщеній на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної військової адміністрації, зазначено невідповідну кількість максимальної можливості заповнення укриття та відсутня інформація про наявність другого приміщення укриття.

1. Наявність показчиків руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: у нічний час приміщення зачинене, ключі зберігаються у сторожа.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

☐ Так

☒ Ні

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

☐ Так

☐ Ні

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: природна вентиляція

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захаращене приміщення

☒ Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та

12. Облаштування

☒ 60 Кількість сидячих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання: придатні.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

☐ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті наявна аптечка, проте є протерміновані препарати, які потребують заміни та препарати без українського маркування.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот
**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення
**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☐ Ні

Примітка: наявність генератора.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів
**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☐ Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)
**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☐ Ні

Примітка: наявний мобільний зв'язок та інтернет та wi-fi мережа.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

☐ Так

☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Чернівецькій обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) та Головному управлінню ДСНС України у Чернівецькій області:

1.1 До відома та вжиття заходів реагування відповідно до повноважень;

1.2. Чернівецькій обласній військовій адміністрації здійснити аналіз інформаційного наповнення «Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (мапи укриттів), розміщених на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної військової адміністрації щодо найпростішого укриття.

2. Чернівецькій міській раді:

2.1. Подати Чернівецькій обласній військовій адміністрації інформацію щодо інформаційного наповнення «Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (мапи укриттів), розміщених на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної військової адміністрації щодо найпростішого укриття, розташованого за адресою: вул. Небесної сотні, 9А, щоб внести коректні відомості щодо місткості осіб, які можуть перебувати в найпростішому укритті та наявність другого укриття на базі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №21 «Смерічка» Чернівецької міської ради;

2.2. взяти на особистий контроль виконання вказаних рекомендацій та вжити заходів щодо приведення облаштування укриття у відповідність до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

3. Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №21 «Смерічка» Чернівецької міської ради:

3.1. оновити наповнення аптечки, замінивши лікарські препарати, строк придатності яких закінчився та забезпечити українське маркування препарату.

3.2. забезпечити доступність до приміщення маломобільних груп;

3.3. встановити запас питної води;

3.4. встановити запас технічної води;

3.5. встановити запас продуктів харчування тривалого зберігання.

Додаток: фотофіксація.

Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Олександр ШЕВЧУК

Регіональний координатор взаємодії
з громадськістю Уповноваженого
у Чернівецькій області

Аріна ЛУПУ

Фотофіксація	
Фото 1	Фото 2
	
Фото 3	Фото 4
	

Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8




Фото 9



Фото 10

