

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: вулиця Робоча, 59, м. Дніпро та можливості його використання для укриття населення**

*17 лютого 2026 року*

*м. Дніпро*

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

### **Склад моніторингової групи:**

Комишний Володимир Васильович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Логойда Марія Миколаївна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області.

**Моніторинговий візит проводився у присутності** - директора Шаповалової Галини Дмитрівни та заступника директора Хальпіної Валентини Іванівни.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* найпростіше укриття на базі Комунального закладу дошкільної освіти (ясла садок) № 349 Дніпровської міської ради.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча 59.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла садок) № 349 Дніпровської міської ради.

***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:***

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

***Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):***

Підвальне приміщення (фото № 1, 2, 3).

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 319 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: до 319 осіб.

**1. Наявність покажчиків руху до укриття** Так НіПримітка: фото (№ 4, 5).*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)** Так НіПримітка: укриття функціонує цілодобово, в нічний час чергує сторож який має ключі від укриття.*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***3. Наявність у приміщенні вікон** Так Ні**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***5. Наявність вентиляції** Так НіПримітка: приміщення вентилюється належним чином, вентиляція працює (примусова) (фото № 6).*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***6. Наявність освітлення/електроенергії** Так НіПримітка: приміщення освітлюється на достатньому рівні.*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***7. Рівень захараченості: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування** Захарачене приміщення Не захарачене приміщення*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп** Наявні засоби Відсутні засобиПримітка: наявний саморобний дерев'яний помост (фото № 7).*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***9. Температура в укритті** Задовільна Не задовільна*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі** Наявні ВідсутніПримітка: у приміщенні укриття на стінах виявлено підвищену вологість, наявні  
мокрі ділянки, що свідчить про необхідність просушування приміщення та  
проведення відповідних ремонтних робіт (фото № 8, 9, 10).*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***11. Наявність засобів пожежогасіння** Так НіПримітка: наявна пожежна сигналізація, вогнегасники та план евакуації (фото № 11,  
12).*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів і  
утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації  
захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від  
09 липня 2018 року № 579***12. Облаштування** Кількість сидячих місцьПримітка: лежачих місць - 146 (дитячі ліжка).*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***13. Зручність та придатність до використання:** місяця для сидіння є зручними та придатними для використання.**14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так НіПримітка: в укритті забезпечено наявність шанцевого інструменту (фото № 13).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **15. Наявність технічної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

Примітка: наявний запас технічної води (фото № 14).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **16. Наявність питної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

Примітка: наявний запас питної води.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

Примітка: аптечка першої допомоги в укритті наявна та укомплектована необхідними засобами відповідно до чинних нормативних вимог. Вміст аптечки регулярно перевіряється, що гарантує її готовність до оперативного використання для надання першої допомоги в разі надзвичайної ситуації (фото № 15, 16).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: сонячні панелі.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: в укритті 6 санвузлів з яких 2 дорослих та 4 дитячих + духова (фото № 17).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: у приміщенні укриття забезпечено наявність мобільного зв'язку стабільної якості. Крім того, доступ до мережі Інтернет (мобільного зв'язку), також надається через Wi-Fi, що дозволяє підтримувати зв'язок та оперативно отримувати інформацію під час перебування в захисній споруді (фото № 18).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Так

Ні

Примітка: в укритті наявна система оповіщення про оголошення загрози/відбій загрози (фото № 19).

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту (балансоутримувачу укриття):**

- вжити заходів щодо усунення причин підвищеної вологості у приміщенні укриття, забезпечити належну гідроізоляцію та провести просушування і ремонт пошкоджених ділянок стін.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі  
регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**



**Володимир КОМИШНИЙ**

**Регіональний координатор взаємодії  
з громадськістю Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини  
у Дніпропетровській області**



**Марія ЛОГОЙДА**

Фотоматеріали

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



*Фомо № 7*



*Фомо № 8*



*Фомо № 9*



*Фомо № 10*



*Фомо № 11*



*Фомо № 12*



*Фото № 13*



*Фото № 14*



*Фото № 15*



*Фото № 16*



*Фото № 17*



*Фото № 18*



*Фото № 19*

