



Омбудсман України
Ombudsman of Ukraine

ЗВІТ

**про результати відвідування
Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області**

27.11.2024

м. Дніпро, 2024

I. ВСТУП

Для виконання функцій національного превентивного механізму (далі – НПМ) відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, на підставі статей 13, 19¹, 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 27.11.2024 групою НПМ здійснено відвідування Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області (далі – Суд).

Попереднього відвідування Суду не було.

Відвідування здійснювали наступні члени групи НПМ:

Лиженко Дмитро Сергійович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (керівник групи НПМ);

Крупій Оксана Володимирівна, представник громадської організації.

Суд знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Авангардна, будинок 129.

Керівництво Суду:

Павловська Інна Андріївна, голова Суду (на посаді з лютого 2024);

Минько Ольга Володимирівна, виконуюча обов'язки керівника апарату Суду (на посаді з серпня 2023).

Штатна чисельність працівників Суду – 23, з них чисельність суддів – 6 (серед них 4 судді з повноваженнями).

Суд розміщений у власній двоповерховій окремій будівлі з цокольним поверхом, що побудована в 1999 році (*фото № 1 Додатку*).

Вхід у приміщення Суду обладнаний пандусом (*фото № 2 Додатку*).

Для допомоги маломобільним групам населення біля пандусу знаходиться кнопка виклику працівників суду (*фото № 3 Додатку*).

Охорона приміщення Суду та пропускний режим здійснюється працівниками Територіального управління Служби судової охорони в Дніпропетровській області, якими ведеться перевірка документів, виявлення заборонених предметів та реєстрація пропуску осіб до приміщення Суду (*фото № 4 Додатку*).

З метою залишення заборонених чи особистих речей біля пропускного пункту знаходяться камера схову речей (*фото № 5 Додатку*).

На вході, перед судовою охороною, наявний арочний металодетектор (*фото № 6 Додатку*).

На першому та другому поверсі знаходиться зал очікування, в якому наявні лавки, столи та інформаційний стенд, зразки заяв, платіжні реквізити, інформація про справи, що призначені до розгляду (*фото № 7-12 Додатку*).

У Суді наявні камери відеоспостереження по зовнішньому периметру будівлі, в залі судового засідання для розгляду кримінальних справ, конвойному приміщенні, перед входом у конвойне приміщення (*фото № 13-15 Додатку*).

У приміщенні суду при вхіді на першому поверсі розташована інформація про найменування судового органу, режим роботи Суду, графік прийому та засоби зв'язку (*фото № 16 Додатку*).

У Суді наявна система протипожежної безпеки (*фото № 17 Додатку*). Також в приміщеннях будівлі наявні вогнегасники (*фото № 18-20 Додатку*).

Наявна аптечка для надання домедичної допомоги, яка знаходиться в приймальному приміщенні Суду (*фото № 21 Додатку*).

У приміщенні Суду розташовано 6 залів судових засідань, з них для розгляду кримінальних справ – 5 залів.

У залах судових засідань для розгляду кримінальних справ наявні кабінки для підсудних із захисного скла (*фото № 22-25 Додатку*).

Зали обладнані системою відеоконференцзв'язку для проведення судових засідань у режимі відеоконференції (*фото № 26 Додатку*).

Для знезаражування залів судових засідань для розгляду кримінальних справ та конвойного приміщення використовують переносні та стаціонарні бактерицидні опромінювачі (*фото № 27, 28 Додатку*).

У будівлі облаштовано 3 входи – основний (центральный), запасний (боковий) (*фото № 29 Додатку*) та конвойний.

Конвойне приміщення та 8 камер для підсудних знаходяться на цокольному поверсі будівлі Суду (*фото № 30, 31 Додатку*).

Наявний окремо облаштований санвузол, який знаходиться у приміщенні конвою (*фото № 32 Додатку*).

У приміщенні, де знаходяться камери для підсудних (засуджених) наявна примусово – механічна вентиляція, яка функціонує.

Відповідно вимог пункту 13 Інструкції з організації конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судів, затвердженого спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26.05.2015 № 613/785/5/30/29/67/68 (далі – Інструкція) в приміщенні суду забезпечено ізольований маршрут конвоювання підсудних (засуджених) від службового входу до залу судового засідання розгляду для кримінальних справ.

Заїзд конвойного автомобіля для посадки (висадки) підсудних (засуджених) здійснюється через окремий огорожений бокс для заїзду спеціального конвойного автомобіля (*фото № 33, 34 Додатку*), що відповідає вимогам п.14 Інструкції.

Згідно вимог пункту 6.5 Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 17.05.2010 № 175 (далі – ДБН) у приміщенні Суду обладнано кімнату для роботи адвоката з підсудними (засудженими) (*фото № 35 Додатку*).

У день відвідування у Суді не перебували підсудні (засуджені).

Протягом 2023-2024 років не надходило скарг на адресу Суду від підсудних (засуджених) осіб на умови тримання.

II. ФАКТИ, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ

Порушення прав осіб з інвалідністю (ст. 9, 13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та ст. 21 Конституції України).

1. При вході до будівлі Суду наявний пандус, який не відповідає вимогам п.5.3 Державних будівельних норм України 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.11.2018 № 327 (далі – ДБН. Інклюзивність).

2. Відповідно до п. 6.1.8 Державних будівельних норм України 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.11.2018 № 327 (далі – ДБН ДБН. Інклюзивність), усі приміщення в будинку повинні бути доступними для маломобільних груп населення на рівні з іншими особами. При розміщенні приміщень по висоті будинку, крім сходів, необхідно передбачати пандуси, ліфти згідно з вимогами ДСТУ EN 81-70, піднімальні платформи, вертикальні підйомники згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 або інші пристрої для переміщення .

В суді відсутні попереджувальні контрасті смуги, що порушує вимоги п. 8.4. ДБН. Інклюзивність щодо розміщення візуальних елементів доступності.

3. В порушення вимог п. 11.5 ДБН. Інклюзивність, в суді не створено умов для забезпечення доступності особам з інвалідністю та маломобільним групам населення до санітарно-гігієнічних приміщень. В приміщенні суду відсутнє санітарно-гігієнічне приміщення (туалет) облаштоване для маломобільних груп населення.

4. Не забезпечено дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки (в деяких приміщеннях було виявлено своєчасно не повірені вогнегасники) (*фото № 36, 37 Додатку*), що свідчить про не дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки та порушення права на життя (стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 27 Конституції України).

Порушення права осіб на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини, Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди»).

5. В порушення вимог пункту 6.5.2 Державних будівельних норм України В.2.2-26:2010 «Будинки і споруди. Суди», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 17.05.2010 № 175

(далі – ДБН) у Суді на 5 залів судових засідань для розгляду кримінальних справ використовується лише 8 камер для розміщення підсудних (засуджених), відповідно до вище вказаного пункту в приміщенні Суду має використовуватись 15 камер для підсудних (засуджених).

6. Під час відвідування приміщення Суду було встановлено, що розміри однієї камери не відповідає вимогам пункту 6.5.2 ДБН. Встановлено, що площі камер менше ніж 4 м² (*фото № 38, 39 Додатку*).

7. В порушення вимог пункту 6.5.2 та вимог пункту 12 Інструкції, в приміщенні для розміщення особового складу варті відсутня ємність для питної води (*фото № 40 Додатку*).

Порушення права на забезпечення безпеки у суді (стаття 2 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стаття 27 Конституції України, ДБН Суди та Державні будівельні норми В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту»).

8. В порушення вимог пункту 6.5.3 ДБН у приміщенні конвою не встановлена металева шафа для зберігання навісних замків, ключів від камер, спеціальних засобів та службових документів (*фото № 41 Додатку*).

Порушення права на життя (стаття 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стаття 3 Загальної декларації прав людини, стаття 27 Конституції України).

9. На момент відвідування Суду тимчасове укриття не облаштовано (відсутні місця для сидіння, запаси питної води, шансові інструменти), що є порушенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579.

Відвідувачі та працівники Суду за потреби можуть спускатися на цокольний поверх.

Інші порушення.

10. На центральному вході до будівлі Суду відсутня будь-яка інформація про найменування судового органу (*фото № 42 Додатку*), що не відповідає вимогам п. 6.1.15 ДБН.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ

Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області:

1. Передбачити фінансування і проведення робіт щодо облаштування закладу, згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»,

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 № 327.

2. Розглянути можливість виділення додаткових фінансових асигнувань з метою забезпечення та дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

3. Опрацювати питання щодо збільшення кількості камер для підсудних (засуджених) та приведення камери для підсудних (засуджених) у відповідність до площ, відповідно вимог пункту 6.5.2 ДБН;

4. Забезпечити конвойне приміщення Суду металевою шафою для зберігання навісних замків, ключів від камер, спеціальних засобів та службових документів відповідно вимог пункту 6.5.3 ДБН;

5. Розглянути можливість додаткового фінансування ремонтних робіт на цокольному поверсі з метою використання його як тимчасове укриття.

Жовтоводському міському суду Дніпропетровської області:

1. Провести роботи щодо облаштування закладу, згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 № 327.

2. Провести технічний огляд вогнегасників, що своєчасно не повірені.

3. Опрацювати питання щодо збільшення кількості камер для підсудних (засуджених) та приведення камери для підсудних (засуджених) у відповідність до площ, відповідно вимог пункту 6.5.2 ДБН;

4. Забезпечити приміщення для конвою питною водою відповідно вимог пункту 6.5.3 ДБН;

5. Встановити в приміщенні конвою металеву шафу для зберігання навісних замків, ключів від камер, спеціальних засобів та службових документів відповідно вимог пункту 6.5.3 ДБН;

6. Облаштувати цокольний поверх з метою використання його як тимчасове укриття.

7. Встановити на центральному вході до будівлі Суду інформацію про найменування судового органу відповідно вимог п. 6.1.15 ДБН.

До звіту додаються: фотофіксації на 7 арк. в 1 прим.

Керівник групи НПМ

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі
регіональних представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Дмитро ЛИЖЕНКО

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ
за результатами відвідування
Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6





Фото № 7*Фото № 8**Фото № 9**Фото № 10**Фото № 11**Фото № 12*

Фото № 13*Фото № 14**Фото № 15**Фото № 16**Фото № 17**Фото № 18*

Фото № 19*Фото № 20**Фото № 21**Фото № 22**Фото № 23**Фото № 24*

Фото № 25



Фото № 26



Фото № 27



Фото № 28




Фото № 29



Фото № 30





Фото № 31*Фото № 32**Фото № 33**Фото № 34**Фото № 35**Фото № 36*

Фотом № 37



Фотом № 38



Фотом № 39



Фотом № 40



Фотом № 41



Фотом № 42

