ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття № 72742) на базі підвального приміщення Державного навчального закладу «Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей»

21.10.2026 місто Хоростків

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як протирадіаційного укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Біловус Людмила Романівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Оксана Романівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Пеняк Оксани Павлівни – директора Державного навчального закладу «Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей»;

Максимів Олександри Ярославівни – фахівця з питань цивільного захисту закладу.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: протирадіаційне укриття № 72742 на базі підвального приміщення Державного навчального закладу «Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей».

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Князя Володимира, 76, місто Хоростків, Чортківський район, Тернопільська область.

Форма власності: державна власність.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Державний навчальний заклад «Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей» (сфера управління – Міністерство освіти і науки України).

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): протирадіаційне укриття (4 група), вбудоване в будівлю закладу, підземне. Загальна площа укриття становить 374,6 кв. м, загальний об'єм – 1383 куб. м. Укриття прийняте в експлуатацію у 1978 році.

Максимальна можливість заповнення об'єкту
Кількість осіб: 380.
Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття
Кількість осіб: 214 (174 здобувачі освіти та 40 працівників закладу).

1. Наявність покажчиків руху до об'єкту

[X] Так [ ] Ні

Примітка: біля входу до укриття розміщено табличку з міжнародним розпізнавальним знаком цивільного захисту із зазначенням номера захисної споруди (ПРУ № 72742), місця зберігання ключів (у гуртожитку), відповідальної особи (фахівець з питань цивільного захисту Максимів О. Я.) та контактного номера телефону. У приміщеннях закладу розміщено покажчики руху «В укриття».

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

[X] Загальнодоступне [ ] Для працівників [ ] Не доступне

Примітка: на момент візиту укриття було відчинене, доступ забезпечено для здобувачів освіти та працівників закладу. Ключі від укриття зберігаються у гуртожитку.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація захищених входів і виходів Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та п. 1 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

[X] Так [ ] Ні

Примітка: укриття обладнане системою вентиляції з повітропроводами.

Відповідність п. 7 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

4. Наявність освітлення/електроенергії

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявні система освітлення та живлення від загальної електромережі; резервне джерело живлення – генератор.

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

[X] Так [ ] Ні

Примітка: дизельна електростанція відсутня, як резервне джерело живлення використовується генератор.

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [X] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

[X] Наявні засоби [ ] Відсутні засоби

Примітка: запасний вихід з укриття повністю обладнаний для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пандус).

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

8. Температура приміщення

[X] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: укриття опалюється від власної газової котельні закладу.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [X] Відсутні

Відповідність п. 8 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ.

Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: укриття має 2 виходи: основний вхід, обладнаний захисно-герметичними дверима, та запасний вихід, облаштований для доступу маломобільних груп населення.

Відповідність п. 5, 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

[X] Так [ ] Ні

Примітка: укриття укомплектоване первинними засобами пожежогасіння (повірені вогнегасники, пожежний щит з інвентарем, ящик з піском).

Відповідність п. 5 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

[X] Так [ ] Ні

Примітка: на вході до укриття встановлено металеві захисно-герметичні двері.

Відповідність п. 2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

[ ] Так [X] Ні

Примітка: вікна в приміщенні укриття відсутні.

Відповідність п. 1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

[X] Так [ ] Ні

Примітка: в укритті наявний доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi). Оповіщення здобувачів освіти про необхідність перейти в укриття здійснюється трьома послідовними дзвінками.

Відповідність п. 13 Глави 3 Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 6 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

[X] Так [ ] Ні

Відповідність пп. 16 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

17. Наявність технічної води

[X] Так [ ] Ні

Примітка: водопостачання укриття здійснюється від свердловини.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 1 Глави 6 Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

18. Наявність питної води

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявний запас питної води.

Відповідність пп. 14 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

19. Наявність запасу продуктів

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявний запас продуктів харчування (печиво).

Відповідність пп. 13 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявні медикаменти, систематизовані та розкладені за групами в окремі бокси; строки їх придатності перевірено.

Відповідність пп. 12 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

[ ] Так [X] Ні

Відповідність п. 4 Глави 6 Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та пп. 15 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

22. Наявність санвузлів

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявні санвузли та рукомийники.

23. Облаштування

380 Кількість сидячих місць 30 Кількість лежачих місць

Примітка: облаштовані місця для сидіння є зручними та придатними до використання. Лежачих місць – близько 30; крім того, в укритті наявні розкладні ліжка, які за потреби можуть бути розгорнуті.

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту адміністрації Державного навчального закладу «Хоростківський професійний сільськогосподарський ліцей» відсутні.

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Людмила БІЛОВУС**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Оксана ШЕВЧУК**

Фотоматеріали



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6