

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища**

02 лютого 2026 року

м. Тлумач

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Тимчук Ірина Василівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Петрука Ігора Андрійовича – міського голови Тлумацької міської ради.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* комунальний заклад «Центр культури і дозвілля».

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Грушевського, 2, м. Тлумач, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* Тлумацька міська рада.

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** протирадіаційне укриття - відповідно до Акта оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту сховища, протирадіаційного укриття від 14.08.2025 року.

#### **Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 400

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 100-120

#### **1. Наявність показчиків руху до об'єкту**

Так

Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)**

Загальнодоступне  Для працівників  Не доступне

Примітка: доступ до укриття є безперешкодним, вхід відчинений у денний час. У нічний період доби укриття зачинене, ключі знаходяться у чергового працівника (відповідальної особи), який забезпечує оперативне відкриття приміщення у разі необхідності.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)**

Так  Ні

Примітка: в укритті наявна природна система вентиляції.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**4. Наявність освітлення/електроенергії**

Так  Ні

Примітка: освітлення в укритті забезпечено належним чином та в достатній кількості, що створює умови для безпечного перебування людей у приміщенні. Система освітлення функціонує стабільно.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність**

Так  Ні

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захаращене приміщення  Не захаращене приміщення

Примітка: укриття не захаращене, чисте, ознаки сирості відсутні, сторонні предмети відсутні. Приміщення утримується у належному санітарному стані.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 7. Доступність до приміщення маломобільних груп

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: вхід до укриття не потребує додаткових засобів для забезпечення доступності маломобільних груп населення. Це забезпечує вільний доступ для користування укриттям.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 8. Температура приміщення

Задовільна

Не задовільна

Примітка: під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію.

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні

Відсутні

Примітка: в укритті чисто, сухо, відсутні будь-які ознаки сирості, плісняви чи ВОЛОГИ.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: у приміщенні наявний 1 основний вхід та 1 аварійний вихід.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

Так

Ні

Примітка: в укритті відсутня пожежна сигналізація, проте наявні вогнегасники та план евакуації. Первинні засоби пожежогасіння розміщені у доступних місцях.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність**

Так

Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність**

Так

Ні

**Примітка: у приміщенні забезпечено мобільний зв'язок, Wi-Fi мережа відсутня.**

*Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення**

Так

Ні

*Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин*

**16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

Так

Ні

**Примітка: в укритті наявний пожежний щит, однак він потребує додаткового доукомплектування відповідним шанцевим інструментом (лопата штикова та совкова) для забезпечення повної готовності до використання у надзвичайних ситуаціях.**

*Відповідність п.2 Глави I. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність технічної води**

Так

Ні

**Примітка: в закладі наявна централізована система водопостачання та водовідведення.**

*Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 18. Наявність питної води

Так

Ні

Примітка: в закладі наявна бутильована вода та централізована система водопостачання та водовідведення.

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 19. Наявність запасу продуктів

Так

Ні

Примітка: у закладі наявні продукти тривалого зберігання, а також встановлено холодильник та мікрохвильову піч, що забезпечує можливість зберігання та приготування їжі у разі необхідності.

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 20. Наявність засобів першої медичної допомоги

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 22. Наявність санвузлів

Так

Ні

Примітка: в укритті наявний 1 санвузол, що перебуває у робочому стані.

### 23. Облаштування

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

*\*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась*

*у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту Тлумацькій міській раді:**

- встановити чіткі та видимі покажчики напрямку руху до укриття на території закладу та прилеглих ділянках;
- дооснастити укриття шанцевим інструментом (лопати, сокири, пили тощо) відповідно до призначення споруди.

Додаток: фотоматеріали.

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого в Івано-  
Франківській області**



**Ірина ТИМЧУК**

## Фотофіксація

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4





