

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища**

21.01.2026

*с-ще. Рокитне*

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилипчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:** *керівника КП «Рокитнекомунсервіс» Рокитнівської селищної ради Сікорою В.К.*

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* Протирадіаційне укриття № 66723 розташоване у житловому будинку, балансоутримувачем якого є комунальне підприємство «Рокитнекомунсервіс» ( далі – КП «Рокитнекомунсервіс»).

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Варшавська, 11, с-ще. Рокитне, Сарненський район, Рівненська область, 34200;

*Форма власності:* державна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо комунальне підприємство «Рокитнекомунсервіс».*

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
Протирадіаційне укриття вбудоване у будівлю, має площу 750 м<sup>2</sup> і розраховане на 500 осіб. Санітарний стан укриття задовільний, приміщення придатне для

тимчасового перебування населення у разі надзвичайних ситуацій. Укриття забезпечує необхідний рівень захисту та комфорт для людей, що робить його придатним для використання за призначенням.

**Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 500 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 500 осіб.

**1. Наявність показників руху до об'єкту**

Так

Ні

Примітка: Вхід до укриття належним чином позначений інформаційною вивіскою (фото 1). Наявні інформаційні показники руху до укриття, розміщені у доступних місцях (фото 2).

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)**

Загальнодоступне

Для працівників

Не доступне

Примітка: Укриття є доступним для всіх осіб та забезпечує безперешкодний і безпечний доступ під час перебування в ньому.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)**

Так

Ні

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**4. Наявність освітлення/електроенергії**

Так

Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування (фото 3).

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність**

Так

Ні

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу  
III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захищене приміщення

Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: В укритті не забезпечено безперешкодний доступ для маломобільних груп осіб, що обмежує можливість їх безпечного та самостійного користування укриттям (фото 4).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Температура приміщення**

Задовільна

Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

Наявні

Відсутні

Примітка: Укриття перебуває у сухому стані, ознак підвищеної вологості не виявлено.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність**

**Примітка: В укритті передбачено один основний вхід, що забезпечує організований доступ осіб у разі надзвичайної ситуації.**

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації**

Так

Ні

**Примітка: В укритті наявний вогнегасник, проте він є протермінованим та не придатний до використання (фото 5).**

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність**

Так

Ні

**Примітка: В укритті наявні захисно-герметичні двері, технічний стан яких справний.**

*Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність**

Так

Ні

**Примітка: В укритті наявні віконні прорізи, які не закладені та не захищені, що не відповідає вимогам безпеки та створює потенційну загрозу для життя і здоров'я осіб під час перебування в укритті.**

*Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність**

Так

Ні

*Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення**

Так

Ні

Примітка: Укриття обладнане вимощенням, що забезпечує захист фундаменту та стін від дощової та ґрунтової води.

*Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин*

**16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутній належний комплект шанцевого інструменту — фактично наявні лише лопата та сокира (фото б).

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність технічної води**

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутній запас технічної води, що ускладнює забезпечення санітарно-господарських потреб та належних умов перебування осіб у приміщенні під час надзвичайної ситуації.

*Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність питної води**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність запасу продуктів**

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутній запас продуктів харчування, що не забезпечує можливість тривалого перебування осіб у разі надзвичайної ситуації та створює загрозу для їхнього безпечного перебування.

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність засобів першої медичної допомоги**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність санвузлів**

Так

Ні

Примітка: Відсутність санітарних вузлів в укритті є суттєвим недоліком, що негативно впливає на можливість безпечного та тривалого перебування осіб.

## 23. Облаштування

50

Кількість сидячих місць

1

Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття облаштоване лавочками, декількома стільчиками, одним ліжком та столом, що забезпечує можливість організованого та тимчасового перебування осіб у приміщенні. Меблі розміщені з урахуванням раціонального використання наявного простору та створення умов для сидіння й відпочинку людей під час перебування в укритті (фото 7, 8, 9, 10).

*\*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

### **Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

- забезпечити доступність укриття для маломобільних груп населення, облаштувавши пандуси, зручні входи без порогів, достатню ширину дверей та інші елементи безбар'єрного середовища, що дозволять безперешкодно потрапити до укриття та пересуватися в ньому;
- усунути ризики, пов'язані з наявністю незахищених вікон у укритті, шляхом їхнього належного закриття або обладнання засобами захисту (решітки, ґратки тощо);
- організувати доступ до мережі Інтернет для забезпечення оперативного зв'язку та інформаційного забезпечення;
- укомплектувати шанцевий інструмент для забезпечення повної готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій;
- передбачити наявність запасу продуктів харчування з тривалим терміном придатності, що дозволить забезпечити можливість тривалого перебування осіб в укритті;
- забезпечити облаштування санітарного вузла в укритті з метою створення належних санітарно-гігієнічних умов під час перебування осіб;
- облаштувати укриття системою вентиляції для забезпечення належного повітрообміну;
- забезпечити укриття генератором або іншим автономним джерелом електроживлення;
- замінити протермінований вогнегасник на справний відповідно до вимог пожежної безпеки;
- забезпечити укриття запасом технічної води для господарських потреб;
- передбачити наявність запасу питної води з розрахунку на тривале перебування осіб;
- укомплектувати укриття аптечкою першої медичної допомоги;

– забезпечити наявність виносних баків для збору нечистот.

**Представник Уповноваженого  
у Рівненській області**




**Олександр КОРНІЙЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Вікторія КОВАЛЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Тетяна УКРАЇНЕЦЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Микола ПИЛИПЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Артем ЧЕРНЯК**

## Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



**Фото 5**



**Фото 6**



**Фото 7**



**Фото 8**



Фото 9



Фото 10

