

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкта фонду захисних споруд за адресою: проспект Героїв України, б. 22А, селище Сосниця, Корюківський район, Чернігівська область, та можливості його використання для укриття населення

22 липня 2025 року

м. Чернігів

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкта фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

Склад моніторингової групи:

Кебець Інна Андріївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності: Чепурної Тамари Володимирівни, директора Сосницького ліцею ім. О.П. Довженка Сосницької селищної ради Чернігівської області.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у приміщенні Сосницького ліцею ім. О.П. Довженка Сосницької селищної ради Чернігівської області.

Повна адреса об'єкта моніторингу: проспект Героїв України, б. 22А, селище Сосниця, Корюківський район, Чернігівська область, 16101.

Форма власності: комунальна

Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу: Сосницька селищна рада (власник), Відділ освіти, культури, молоді і спорту Сосницької селищної ради - балансоутримувач.

Інформація щодо включення об'єкта до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):
 підвальне приміщення, розташування – нульовий рівень, загальний об'єм – 6340 м³, загальна площа – 1799 м², з якої облаштовано і використовується для укриття приблизно 1/3, решта площі буде ремонтуватись, розроблено проєктно-кошторисну документацію, централізоване водопостачання, каналізація – вигрібна яма.

Вид захисної споруди

☒ Захисна споруда
 (сховище або

☐ Споруда
 подвійного призначення

☐ Найпростіше
 укриття

протирадіаційне укриття)

Примітка: протирадіаційне укриття №94564 прийнято в експлуатацію у 1975 році.

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так

☐ Ні

Примітка: внесено до інтерактивної карти захисних споруд за посиланням <https://dcz.cg.gov.ua/index.php?id=13042&tp=1&pg> на сайті Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідний перелік захисних споруд на території Сосницької територіальної громади розміщено на сайті Сосницької селищної ради за посиланням <https://sosnitsa-rada.gov.ua/static-pages/perelik-zahysnih-sporud>

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: вільний доступ до укриття з середини приміщення навчального закладу та зовнішнього входу до будівлі.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: 2 входи, 2 аварійні виходи.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо):
відсутні

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність технічної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: укриття забезпечено централізованим водопостачанням, додатково є запас технічної води – 500л.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: запас питної води – 200л, встановлено кулери в достатній кількості

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу).

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в наявності контейнери для зберігання продуктів харчування відповідно до встановлених вимог до укриття. Протягом навчального року зберігаються продукти харчування для забезпечення потреб учнів.

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність аптечки та її наповненість

☐ Так

☒ Ні

Примітка: протягом навчального процесу в укритті зберігається аптечка, під час сигналу «Повітряна тривога» в укритті чергує медична сестра.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☒ Так

☐ Ні

Примітка: є 2 вбиральні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність приладів безперебійного живлення

☒ Так

☐ Ні

Примітка: генератор.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: є 2 вбиральні і умивальник, буде встановлено бойлер.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C).

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %).

Доступність до приміщення маломобільними групами☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Примітка: придбано і буде встановлено відкидний суцільний пандус.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи зв'язку☒ Так☐ Ні

Примітка: мережа Wi Fi, дротова точка доступу

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)☒ Так☐ Ні

Примітка: для комунікації додатково використовується рація

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: загальна потужність протирадіаційного укритті – 1800 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: приблизно 600 осіб.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

☒ Кількість сидячих місць ☒ Кількість лежачих місць

Примітка: протягом навчального року є можливість облаштувати місця для розміщення приблизно 600 осіб.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☒ Так ☐ Ні

Кількість доступних місць для сидіння.

Зручність та придатність до використання: є лави, стільці, парти. Всі меблі сучасні, нові, зручні і комфортні для використання, за потреби облаштовуються лежачі місця.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так ☐ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

Забезпечити:

можливість безперешкодного доступу до захисної споруди осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

наявність аптечки з лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги;

мінімально необхідний запас харчових продуктів тривалого зберігання.

До звіту додається: фотофіксація на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Інна КЕБЕЦЬ

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5



Фото 6



Φoto 7



Φoto 8



Φoto 9



Φoto 10



Φoto 11



Φoto 12

