

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за  
адресою: місто Дніпро, проспект Івана Мазепи буд. 16 приміщення №2**

25 вересня 2025 року

м. Дніпро

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

### **Склад моніторингової групи:**

Сивоконь Анастасія Ігорівна - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Логойда Марія Миколаївна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області.

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Федінчик Галина Євгенівна – директор КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) № 238 Дніпровської міської ради.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного укриття на базі Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 238 Дніпровської міської ради;

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* проспект Івана Мазепи буд. 16 приміщення № 2, м. Дніпро;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач:* Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 238 Дніпровської міської ради.

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
Підвальне приміщення.

**Вид захисної споруди**

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☒ Найпростіше укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так ☐ Ні

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність показників руху до укриття**

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Наявні показники руху (фото 1, 2).

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так ☐ Ні

Примітка : На вході розміщено табличку, що містить інформацію про споруду та відповідальну особу, дані про назву споруди, її призначення, а також ім'я та контактні дані особи, яка відповідає за її стан та експлуатацію (фото 3).

Вхід до укриття вільний, ключі від дверей знаходяться у сторожів .

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:**

Примітка: В укритті доступні 2 евакуаційні виходи. Укриття обладнане герметичними дверима, що відповідають вимогам до захисних споруд, двері зачиняються належним чином.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті наявний шанцевий інструмент (фото 4).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

*Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.*

**Наявність технічної води**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: (фото 5, 6).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**☒ Так☐ Ні

Примітка: в укритті наявні запаси питної води (фото 7).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття забезпечено печивом та соком (фото 8).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність аптечки та її наповненість**☒ Так☐ Ні

Примітка: Аптечка першої допомоги в укритті наявна та укомплектована всім необхідним медичним обладнанням і засобами відповідно до чинних нормативних вимог. Вміст аптечки регулярно перевіряється, що гарантує її готовність до оперативного використання для надання першої допомоги в разі надзвичайної ситуації. (фото 9, 10).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**☒ Так☐ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**☒ Так☐ Ні

Примітка: Приміщення вентилюється належним чином (природня та примусова вентиляція) (фото 11).

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття встановлені накопичувальні лампи, що забезпечують освітлення у разі відсутності електропостачання.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявні 3 дитячі та 1 дорослий санвузли (+ душова) (фото 12, 13, 14, 15).

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

### **Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☐ Наявні

☒ Відсутні

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

### **Доступність до приміщення маломобільними групами**

☒ Наявні засоби

☐ Відсутні засоби

**Примітка:** Наявний пандус який виготовлено з дерев'яних матеріалів (фото 16).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність вогнегасників**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** Наявна пожежна сигналізація, вогнегасники та план евакуації (фото 17).

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність системи зв'язку**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** У приміщенні укриття забезпечено наявність мобільного зв'язку стабільної якості. Крім того, доступ до мережі Інтернет (мобільного зв'язку), також надається через Wi-Fi, що дозволяє підтримувати зв'язок та оперативно отримувати інформацію під час перебування в захисній споруді.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу*

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☐ Так☒ НіПримітка: В укритті відсутня система оповіщення.

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 45 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: до 45 осіб.

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

Примітка: Входи та виходи не захищені, забезпечено вільний та безперешкодний доступ до них, що гарантує оперативну евакуацію в разі необхідності.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування**☒ Сидячі місця☒ Лежачі місцяПримітка: Кількість сидячих місць ~ 45, кількість лежачих місць ~ 30.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд підвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**☒ Так☐ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: - 45.

**Зручність та придатність до використання:** Місця для сидіння є зручними та придатними до використання.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті наявні непродовольчі товари для дітей, а саме іграшки, олівці та розмальовки (фото 18).

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

- Встановити систему оповіщення для оперативного інформування осіб, які перебувають в укритті.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі  
регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**



**Анастасія СИВОКОНЬ**

**Регіональний координатор взаємодії  
з громадськістю Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини  
у Дніпропетровській області**



**Марія ЛОГОЙДА**

## Фотоматеріали

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6



*Фото № 7**Фото № 8**Фото № 9**Фото № 10**Фото № 11**Фото № 12*

*Фото № 13**Фото № 14**Фото № 15**Фото № 16**Фото № 17**Фото № 18*