ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

04.11.2026 *м. Вінниця*

Мета візиту: моніторинг об’єкта фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Кондратюка Леонтія Даниловича – інженера з охорони праці.

Назва об’єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об’єкта моніторингу: об’єкт цивільного захисту населення на базі приміщення Комунального закладу «Вінницький індустріальний професійний коледж» Вінницької обласної Ради (далі – коледж, заклад).

Повна адреса об’єкта моніторингу: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 29.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об’єкта моніторингу (ПІБ, назва, тощо): Комунальний заклад «Вінницький індустріальний професійний коледж» Вінницької обласної Ради.

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об’єкта (споруди, будівлі, приміщення):

Укриття розташоване у цокольному приміщенні дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку коледжу (фото 1), загальною площею 870 кв. м, загальним об’ємом – 1710 куб.м.

На стіні біля вхідних дверей до укриття наявна табличка із написом «Місце для укриття», на якій зазначена інформація про адресу укриття, балансоутримувача,

номери телефонів та місце знаходження ключів (фото 2). При цьому на табличці балансоутримувачем укриття зазначено Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці», який відповідно до Реєстру суб'єктів освітньої діяльності у грудні 2025 року був реорганізований у Комунальний заклад «Вінницький індустріальний професійний коледж» Вінницької обласної Ради.

Укриття внесено до узагальненого переліку – «Незламність «ДІЯ», інтерактивної мапи Вінницької міської ради з переліком укриттів та інших приміщень для тимчасового перебування.

Максимальна можливість заповнення укриття
Кількість осіб: 950
Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття
Кількість осіб: 900

1. Наявність покажчиків руху до укриття

[x] Так [ ] Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

[x] Так [ ] Ні

Примітка: Вхід у приміщення укриття під час моніторингового візиту був зачинений, проте він відчиняється автоматично після оголошення сигналу «Повітряна тривога». Ключі від укриття знаходяться у відповідальних осіб.
Укриття має 2 входи/виходи.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу ІІІ. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

[x] Так [ ] Ні

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

[x] Так [ ] Ні

Примітка: Вікна укриття знадвору захищені мішками з піском, інші елементи захисту віконних прорізів (металеві віконниці, захисні жалюзі тощо) відсутні.

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявна природна вентиляція.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

[x] Так [ ] Ні

Примітка: До основних споживачів електроенергії укриття відносяться електрообладнання, світильники штучного освітлення, розетки.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [x] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

[ ] Наявні засоби [x] Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті

[x] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [x] Відсутні

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

[x] Так [ ] Ні

Примітка: Приміщення укомплектоване 6 вуглекислотними вогнегасниками. Місця їхнього розташування позначено належним чином, технічне обслуговування проведено своєчасно.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

Примітка: Укриття укомплектоване стільцями, лавами, партами, ліжками (фото 3-4)

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання:

Усі меблі придатні для використання.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявні два пожежних щита, на яких розміщений шанцевий інструмент (фото 5).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: У приміщенні наявна централізована система водопостачання, також наявний запас технічної води у баках місткістю 200 л (фото 6)

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявний запас питної води в бутилях ємністю 5 л та в бутлях для кулерів об'ємом 18 л (фото 7).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: Укриття має медичний пункт, у якому зберігаються ліки та перев'язочні матеріали (фото 8). Під час огляду виявлено, що деякі з наявних препаратів мають минулий термін придатності (фото 9).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявна вбиральня.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: Резервне живлення забезпечуються 2 генераторами по 6 кВт та 5,5 кВт.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявний санвузол для дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявний Wi-Fi з вільним доступом.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

[x] Так [ ] Ні

Примітка: В укритті наявна можливість отримання сигналів про оголошення/відбій загрози через спеціальні мобільні додатки (за допомогою мережі Інтернет) та гучномовці.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту

Комунальному закладу «Вінницький індустріальний професійний коледж» Вінницької обласної Ради:

1. Актуалізувати інформацію на інформаційній табличці біля входу до укриття відповідно до поточної назви балансоутримувача.
2. Облаштувати вхід до укриття засобами доступності для маломобільних груп населення шляхом встановлення пандусу або трапу.
3. Привести засоби першої медичної допомоги у відповідність до встановлених норм належності. Забезпечити вилучення та утилізацію лікарських засобів із минулим терміном придатності.

Додаток: фотоматеріали

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Ірина ЗАХАРЧУК**

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Ігор ОЛІЙНИК**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Володимир МЕРЕЖКО**

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10

