

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту об'єкта фонду захисних споруд за адресою: вулиця Штефана Чел Маре, 135, с-ще Красноїльськ, Чернівецька область та можливості його використання для укриття населення

23 жовтня 2025

с-ще Красноїльськ

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для використання населенням як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Ісопенко Ірина Юльянівна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Чернівецькій області;

Сидоренко Олександр Олегович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Олександр Вікторович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

1. Герман Світлани Олександрівни – директора Красноїльського закладу дошкільної освіти №2 Красноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області;

2. Драгуна Степана Дмитровича – Красноїльського селищного голови.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Найпростіше укриття на базі підвального приміщення Красноїльського закладу дошкільної освіти №2 Красноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Штефана Чел Маре, 135, с-ще Красноїльськ, Чернівецька область, 59022.

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач: Красноїльська селищна рада (ЄДРПОУ – 04418127).

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:

попередній моніторинговий візит не здійснювався.

У ході моніторингового візиту зафіксовано, що підвальне приміщення Красноїльського закладу дошкільної освіти №2 Красноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області, яке мало б слугувати найпростішим укриттям, використовується як кухня для приготування їжі для учасників освітнього процесу.

Членом моніторингової групи встановлено, що на момент моніторингового візиту вихованцями дошкільного закладу є 41 малолітня дитина, разом із тим, заявлена кількість потенційної місткості осіб, що може перебувати в укритті, вказана в Інформаційній системі «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту», розміщеній на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної військової адміністрації, не відповідає дійсності з огляду на площу самого підвального приміщення.

Аналогічно не відповідає даним із офіційного веб-сайту Чернівецької обласної військової адміністрації й кількість укриттів, розташованих за адресою вулиця Штефана Чел Марє, 135, балансоутримувачем яких є Красноїльський заклад дошкільної освіти №2.

Так, в Інформаційній системі «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» за вищевказаною адресою ЗДО № 2 числяться два найпростіші укриття, проте моніторингова група виявила за адресою вулиця Штефана Чел Марє, 135 виключно одне найпростіше укриття, яке не облаштоване відповідно до нормативних Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, та яке використовується не за цільовим призначенням.

Окрім того, як вбачається з акту комплексного обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту від 19.08.2025 року № 898, складеного фахівцями Чернівецького районного управління ГУ ДСНС України в Чернівецькій області виявлено ряд порушень в облаштування найпростішого укриття, які необхідно було усунути до 19 жовтня 2025 року, однак станом на момент проведення моніторингового візиту 23 жовтня 2025 року описані в акті порушення залишалися неусунутими.

Таким чином, учасники освітнього процесу позбавлені можливості в разі одержання сигналу «Повітряна тривога» перебувати в укритті, що ставить під загрозу життя та безпеку вихованців Красноїльського закладу дошкільної освіти №2 Красноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): споруда цивільного захисту – підвальне приміщення, вбудоване в будівлю.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда ☐ Споруда ☒ Найпростіше
(сховище або протирадіаційне укриття) подвійного призначення укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями.

☒ Так ☐ Ні

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

☒ Так ☐ Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☐ Так ☒ Ні

Примітка: Під час проведення моніторингового візиту встановлено, ключі знаходяться у завідувача господарського забезпечення, а вхід відчиняють під час отримання сигналу «Повітряна тривога».

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: в укритті доступний 1 функціональний вхід/вихід.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо

Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в укритті немає запасів технічної води.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість☐ Так☐ + Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☐ + Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції☐ Так☐ + Ні

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☐ + Так☐ Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення☐ Так☐ + Ні

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів☐ Так☐ + Ні

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☐ + Задовільна☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 10-15

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: -

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ +

Захаращене приміщення

☐

Не захищене приміщення

Примітка: у приміщенні встановлено кухонна гарнітура, холодильник, морозилка, стіл та стільці, вішалка для одягу тощо, що позбавляють учасників освітнього процесу перебувати в укритті.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

☐ ~ -

Кількість сидячих місць

☐ ~ -

Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐

Так

☐ -

Ні

Кількість доступних місць для сидіння: відсутні.

Зручність та придатність до використання: відсутні.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐

Так

☐ +

Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту (відповідно до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд

цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579):

1. Чернівецькій обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) та Головному управлінню ДСНС України у Чернівецькій області:

1.1 До відома та вжиття заходів реагування відповідно до повноважень;

1.2. Чернівецькій обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) у відповідності до ч. 15 ст. 32 Кодексу цивільного захисту України ініціювати на засіданні ТЕБ та НС питання про необхідність додаткової перевірки найпростішого укриття фахівцями Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області;

1.3. Чернівецькій обласній військовій адміністрації здійснити аналіз інформаційного наповнення «Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (мапи укриттів), розміщеній на офіційному веб-сайті Чернівецької обласної військової адміністрації щодо найпростішого укриття на базі підвального приміщення Красноїльського закладу дошкільної освіти №2 Красноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області; внести коректні відомості щодо кількості укриттів, розташованих за адресою вулиця Штефана Чел Маре, 135, с-ще Красноїльськ, Чернівецька область; місткості осіб, що можуть перебувати в найпростішому укритті.

2. Красноїльській селищній раді:

2.1. Взяти на особистий контроль виконання вказаних рекомендацій та вжити невідкладних заходів щодо приведення облаштування укриття у відповідність до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

3. Красноїльському закладу дошкільної освіти №2 Красноїльської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області:

3.1. Усунути порушення, виявлені під час комплексного обстеження укриття, оформленого актом обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту від 19.08.2025 року № 898, складеного фахівцями Чернівецького районного управління ГУ ДСНС України в Чернівецькій області;

3.2. обладнати найпростіше укриття засобами для можливості користування об'єктом фонду ЗСЦЗ особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення;

3.3. встановити показники руху до укриття;

3.4. забезпечити наявність шанцевого інструменту в укритті;

3.5. забезпечити наявність запасів технічної води в укритті;

3.6. забезпечити запаси питної води з розрахунку та максимальну кількість осіб в укритті;

3.7. забезпечити наявність запасу продуктів тривалого зберігання в приміщенні укриття;

3.8. встановити в укритті аптечку та забезпечити якісну її наповненість;

- 3.9. забезпечити наявність та функціонування санвузла, а в разі неможливості – наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот;
- 3.10. забезпечити справне функціонування вентиляції в укритті;
- 3.11. встановити в укритті вогнегасники;
- 3.12. встановити у приміщенні укриття засоби зв'язку (радіоточку, стаціонарний телефон тощо) відповідно до вимог Наказу № 579;
- 3.13. забезпечити наявність приладів безперебійного живлення у приміщенні укриття;
- 3.14. здійснити демонтаж сторонніх предметів з приміщення укриття (кухонної гарнітури, столів, шаф, холодильників, морозильної камери тощо), що унеможливають розташування сидячих та лежачих місць в укритті;
- 3.15. забезпечити в найпростішому укритті достатню кількість сидячих та лежачих місць відповідно до кількості осіб, що можуть перебувати в укритті з огляду на наповненість дітьми в Красноільському закладу дошкільної освіти №2 Красноільської селищної ради Чернівецького району Чернівецької області;
- 3.16. забезпечити в найпростішому укритті наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) відповідно до вимог Наказу № 579;
- 3.17. встановити табличку розміром 50 x 60 із написом «Місце для УКРИТТЯ» біля входних дверей до укриття. На табличці зазначити місцезнаходження споруди, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, адреса і місце зберігання ключів.

Додаток: фотофіксація.

**Представник Уповноваженого
Верховної Ради України з прав
людини у Чернівецькій області**

Ірина ІСОПЕНКО

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини**

Олександр СИДОРЕНКО

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини**

Олександр ШЕВЧУК

Фотофіксація

Фото 1



Фото 2




Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9




Фото 10




Фото 11




Фото 12