ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

09 листопада 2026 року с. Слобода

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Синявський Вадим Анатолійович - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Черкаській області;

Шваля Костянтин Вадимович – головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився за відсутності представника об'єкта моніторингу.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу

об'єкт цивільного захисту населення на базі підвального приміщення комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області (ЦКДСТ) за адресою: вул. Чигиринський шлях, 129, с. Слобода, Черкаський район Черкаська область (найпростіше укриття).

Повна адреса об'єкта моніторингу

вул. Чигиринський шлях, 129, с. Слобода, Черкаський район Черкаська область

Форма власності комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо)

Слобідська сільська рада Черкаської області.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення.

Загальна площа ~50 кв. м.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 80 осіб.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 50 осіб.

Примітка:_____

1. Наявність покажчиків руху до укриття

[x] Так [ ] Ні

Примітка:_____

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

[x] Так [ ] Ні

Примітка: на момент здійснення моніторингу (під час повітряної тривоги) вхід до укриття відчинений.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

[x] Так [ ] Ні

Примітка:_____

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

[ ] Так [x] Ні

Примітка: на вікнах наявні металеві решітки та мають накриття від атмосферних опадів.

Водночас, металеві ставні, захисні жалюзі, бетонне перекриття чи інші елементи захисту відсутні.

Крім того, під час повітряної тривоги накриття від атмосферних опадів над вікнами також перебувають у відчиненому стані.

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

[x] Так [ ] Ні

Примітка: вентиляція природна.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

[x] Так [ ] Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [x] Не захаращене приміщення

Примітка: _____

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

[x] Наявні засоби [ ] Відсутні засоби

Примітка: сходи до укриття обладнані боковими тримачами.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті

[x] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: на час моніторингу - в межах норми.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [x] Відсутні

Примітка: _____

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

[ ] Так [x] Ні

Примітка: укриття вогнегасниками не укомплектоване.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

[x] Кількість сидячих місць ~ 50

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання: місця для сидіння придатні для використання.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка:

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: в укритті наявна технічна вода .

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Примітка: на час моніторингу питна вода в укритті відсутня.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Примітка: запас продуктів тривалого зберігання відсутній.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Примітка: аптечка першої медичної допомоги в укритті відсутня.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Примітка: __ виносні ємності, що щільно закриваються, для нечистот відсутні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Примітка: на час моніторингу приладами альтернативного живлення укриття не обладнане.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка: наявний біотуалет.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[x] Так [ ] Ні

Примітка:_____

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

[ ] Так [x] Ні

Примітка: система оповіщення безпосередньо в укритті відсутня.
Оповіщення відбувається через загальну систему оповіщення та через СМС повідомлення.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

[ ] Так [x] Ні

Примітка: _____

Рекомендації за результатами моніторингового візиту Слобідській сільській раді Черкаської області:

- сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області вирішити питання щодо укомплектування найпростішого укриття вогнегасником;

- сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області вирішити питання щодо укомплектування найпростішого укриття аптечкою першої медичної допомоги;

- сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області вирішити питання щодо укомплектування найпростішого укриття продуктами тривалого зберігання;

- сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області вирішити питання щодо укомплектування найпростішого укриття запасом питної води;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо обладнання віконних прорізів найпростішого укриття належними елементами захисту;

- сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області вирішити питання щодо укомплектування найпростішого укриття генератором чи іншими приладами альтернативного живлення;

- сумісно з керівництвом комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму» Слобідської сільської ради Черкаського району Черкаської області вирішити питання щодо укомплектування найпростішого укриття виносною ємністю для нечистот, що щільно закривається.

Головному управлінню ДСНС України у Черкаській області:

- ознайомитися з результатами моніторингового візиту та забезпечити контроль щодо виконання наданих вище рекомендацій в межах компетенції.

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Черкаській області **Вадим СИНЯВСЬКИЙ**

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Костянтин ШВАЛЯ**