

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного призначення із захисними властивостями сховища №65043, за адресою: вул. Дмитра Яворницького, 34, м. Рівне**

10.03.2026

м. Рівне

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

### **Склад моніторингової групи:**

Дзенік Світлана Анатоліївна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Українець Тетяна Володимирівна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Коваль Вікторія Олегівна - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Черняк Артем Сергійович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Пилицчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Габдулхаков Юрій Борисович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:** відповідальної особи – Вікторії Шевчук.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* Протирадіаційне укриття № 65043.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Д. Яворницького, 34, м. Рівне, Рівненська обл., 33024.

*Форма власності:* державна

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* Управління державного казначейства у місті Рівному Рівненської області,

Головного управління державної казначейської служби України у Рівненській області.

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
Протирадіаційне укриття вбудоване у будівлю, має площу 127 м<sup>2</sup> і розраховане на 100 осіб. Санітарний стан укриття незадовільний приміщення не придатне для тимчасового перебування населення у разі надзвичайних ситуацій. Укриття не забезпечує необхідний рівень захисту та комфорту для людей, що робить його непридатним для використання за призначенням.

**Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 100 осіб

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 100 осіб

**1. Наявність показчиків руху до об'єкту**

Так

Ні

Примітка: Вхід до укриття належним чином позначений інформаційною вивіскою (фото 1)

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)**

Загальнодоступне

Для працівників

Не доступне

Примітка: Укриття доступне для всіх осіб та не забезпечує безперешкодний і доступ під час перебування в ньому (фото 2).

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)**

Так

Ні

Примітка: В укритті не функціонує припливно-витяжна вентиляція, у зв'язку з чим відсутній належний повітрообмін і дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перебування осіб в укритті (фото 3).

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **4. Наявність освітлення/електроенергії**

Так

Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування (фото 4).

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність**

Так

Ні

Примітка: Укриття не оснащено генератором, що не забезпечує можливість автономного електроживлення у надзвичайних ситуаціях.

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Рівень захарашеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захарашене приміщення

Не захарашене приміщення

Примітка: Укриття перебуває у впорядкованому стані, без наявності предметів, що перешкоджають його функціональному використанню за призначенням.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **7. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: В укритті не забезпечено безперешкодний доступ для маломобільних груп осіб, що обмежує можливість їх безпечного та самостійного користування укриттям (фото 5).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 8. Температура приміщення

Задовільна

Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні

Відсутні

Примітка: Укриття перебуває у незадовільному стані, виявлено ознаки підвищеної вологості.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: В укритті передбачено один основний вхід та один евакуаційний вихід.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутні вогнегасники, що не забезпечує можливості оперативного реагування у разі виникнення пожежонебезпечної ситуації.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого  
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність**

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутні захисно-герметичні двері.

*Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III  
Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого  
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність**

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутні віконні прорізи.

*Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III  
Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність**

Так

Ні

Примітка: Встановлено відсутність доступу до мережі Інтернет у приміщенні укриття, що в умовах воєнного стану може впливати на рівень інформаційної безпеки та комунікації.

*Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за  
призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів  
фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого  
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення**

Так

Ні

Примітка: Укриття не обладнане вимощенням, що не забезпечує захист фундаменту та стін від дощової та ґрунтової води.

*Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин*

**16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність технічної води**

Так

Ні

**Примітка: В укритті відсутній запас технічної води (фото б).**

*Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність питної води**

Так

Ні

**Примітка: В укритті відсутній запас питної води.**

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність запасу продуктів**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність засобів першої медичної допомоги**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

Так

Ні

Примітка: В укритті відсутні виносні баки (фото 7).

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність санвузлів**

Так

Ні

Примітка: Укриття облаштоване санітарними вузлами та рукомийниками (фото 8).

**23. Облаштування**

Кількість сидячих місць  Кількість лежачих місць

*\*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

– опрацювати можливість забезпечення доступності до укриття для маломобільних груп населення, зокрема шляхом облаштування пандуса або надання допоміжних засобів доступу;

– здійснити заходи щодо облаштування укриття відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579;

– обладнати укриття шанцевим інструментом (лопати, ломи, сокири) для забезпечення можливості проведення робіт із очищення, розбирання завалів або інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях;

– забезпечити укриття первинними засобами пожежогашіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації;

- укомплектувати укриття засобами першої медичної допомоги для надання невідкладної допомоги;
- вжити заходів щодо обладнання об'єкта дизельною електростанцією;
- забезпечити достатню кількість місць для перебування людей у разі тривалого укриття.

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини**

**Світлана ДЗЕНІК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Тетяна УКРАЇНЕЦЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Вікторія КОВАЛЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Артем ЧЕРНЯК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Микола ПИЛИПЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Юрій ГАБДУЛХАКОВ**

## Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



**Φοτο 5**



**Φοτο 6**



**Φοτο 7**



**Φοτο 8**

