ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття № 74196) на базі підвального приміщення комунального некомерційного підприємства «Лановецька міська лікарня»

07.10.2026 місто Ланівці

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як протирадіаційного укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Біловус Людмила Романівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Оксана Романівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Нестеренка Сергія Вікторовича – заступника головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Лановецька міська лікарня».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: протирадіаційне укриття № 74196 на базі підвального приміщення комунального некомерційного підприємства «Лановецька міська лікарня».

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Шевченка, 30, Кременецький район, місто Ланівці, Тернопільська область.

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: комунальне некомерційне підприємство «Лановецька міська лікарня» (код згідно з ЄДРПОУ 02000903).

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): протирадіаційне укриття, розташоване в підвальному приміщенні будівлі лікарні, у

якому проведено капітальний ремонт. Загальна площа приміщення становить 529,4 кв. м.

Максимальна можливість заповнення об'єкту
Кількість осіб: 120.
Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття
Кількість осіб: 120 (пацієнти та працівники лікарні).

1. Наявність покажчиків руху до об'єкту

[X] Так [ ] Ні

Примітка: біля входу до укриття розміщено табличку із зазначенням найменування балансоутримувача, номера захисної споруди (ПРУ № 74196) та адреси. Разом з тим, на табличці відсутні міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони, відомості про місце зберігання ключів та контактні дані особи, відповідальної за утримання та експлуатацію укриття. Крім того, на території лікарні відсутні покажчики руху до укриття, що ускладнює його швидке знаходження пацієнтами, відвідувачами та працівниками під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

[X] Загальнодоступне [ ] Для працівників [ ] Не доступне

Примітка: на момент візиту укриття було відчинене, об'єкт є доступним.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація захищених входів і виходів Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та п. 1 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

[X] Так [ ] Ні

Примітка: система вентиляції припливна примусова, справна. Система фільтровентиляції та регенерації справна, укомплектована та обслуговується.

Відповідність п. 7 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

4. Наявність освітлення/електроенергії

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

[**X**] Так [ ] Ні

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [X] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

[X] Наявні засоби [ ] Відсутні засоби

Примітка: доступність укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення забезпечено, зокрема, завдяки наявності ліфта, який спускається безпосередньо до приміщення укриття. Сходи облаштовано поручнями з тактильними позначками та попереджувальною тактильною плиткою, наявний санвузол, обладнаний поручнями для осіб з інвалідністю.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

8. Температура приміщення

[X] Задовільна [ ] Не задовільна

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [X] Відсутні

Відповідність п. 8 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: укриття має 1 основний вхід та 1 аварійний вихід.

Відповідність п. 5, 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявна пожежна шафа з пожежним краном та вогнегасником.

Відповідність п. 5 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

[X] Так [ ] Ні

Примітка: відповідно до акта обстеження захисно-герметичні двері наявні та справні.

Відповідність п. 2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

[ ] Так [X] Ні

Примітка: віконні прорізи в приміщенні укриття відсутні.

Відповідність п. 1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявна справна бездротова точка доступу (Wi-Fi).

Відповідність п. 13 Глави 3 Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

[X] Так [ ] Ні

Відповідність п. 6 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

[X] Так [ ] Ні

Відповідність пп. 16 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

17. Наявність технічної води

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявне справне централізоване водопостачання.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 1 Глави 6 Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

18. Наявність питної води

[ ] Так [X] Ні

Примітка: на момент моніторингового візиту запас питної води в укритті був відсутній.

Відповідність пп. 14 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

19. Наявність запасу продуктів

[ ] Так [X] Ні

Відповідність пп. 13 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його

приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

[X] Так [ ] Ні

Примітка: за словами заступника головного лікаря, оскільки укриття розташоване в закладі охорони здоров'я, засоби медичної допомоги наявні та можуть бути оперативно забезпечені.

Відповідність пп. 12 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

[ ] Так [X] Ні

Відповідність п. 4 Глави 6 Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та пп. 15 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

22. Наявність санвузлів

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявний санвузол, обладнаний для використання особами з інвалідністю.

23. Облаштування

[**100**] Кількість сидячих місць [–] Кількість лежачих місць

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту адміністрації комунального некомерційного підприємства «Лановецька міська лікарня»:

1. Облаштувати на території лікарні покажчики руху до укриття відповідно до пунктів 3, 4 розділу II Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації

об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12 серпня 2025 року № 546).

2. Забезпечити укриття запасом питної води.

3. Привести табличку біля входу до укриття у відповідність до вимог пункту 4 розділу ІІ зазначених Вимог, зокрема розмістити у її верхній частині міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони та зазначити місце зберігання ключів і контактні дані особи, відповідальної за утримання та експлуатацію укриття.

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Людмила БІЛОВУС**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Оксана ШЕВЧУК**

Фотоматеріали



фото 1




фото 2



фото 3



фото 4



фото 5




фото 6