ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття № 74216) на базі підвального приміщення Лановецького міського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Лановецької міської ради

07.10.2026 місто Ланівці

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як протирадіаційного укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Біловус Людмила Романівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Оксана Романівна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Лахманюк Оксани Ростиславівни – директора Лановецького міського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Лановецької міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: протирадіаційне укриття № 74216 на базі підвального приміщення Лановецького міського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Лановецької міської ради.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Новосілка, 10, Кременецький район, місто Ланівці, Тернопільська область.

Форма власності: комунальна власність.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Лановецька міська рада (Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лановецької міської ради).

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): протирадіаційне укриття, вбудоване у двоповерхову будівлю закладу дошкільної

освіти (підвальне приміщення). Загальна площа укриття становить 155,2 кв. м, Укриття прийняте в експлуатацію у 1986 році.

Максимальна можливість заповнення об'єкту

Кількість осіб: 100.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 100.

Примітка: за словами директора закладу, у межах підвального приміщення будівлі функціонують два об'єкти фонду захисних споруд: протирадіаційне укриття, яке використовується закладом дошкільної освіти, та найпростіше укриття, облаштоване у 2022 році, яким під час повітряної тривоги користуються учні розташованого поблизу Лановецького ліцею № 1 імені Юрія Коваля згідно укладеного договору.

1. Наявність покажчиків руху до об'єкту

[X] Так [ ] Ні

Примітка: біля входу до укриття розміщено покажчики руху та табличку із зазначенням номера захисної споруди (ПРУ № 74216), адреси, балансоутримувача, а також прізвищ і контактних номерів осіб, у яких зберігаються ключі.

Відповідність п. 3, 4 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)

[X] Загальнодоступне [ ] Для працівників [ ] Не доступне

Примітка: на момент візиту укриття було відчинене, об'єкт є доступним. Ключі від укриття зберігаються у відповідальних осіб, зазначених на інформаційній табличці біля входу.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація захищених входів і виходів Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та п. 1 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)

[X] Так [ ] Ні

Примітка: відповідно до акта огляду наявні повітряні канали, облаштовано систему повітропроводів, примусова витяжна вентиляція справна.

Відповідність п. 7 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

4. Наявність освітлення/електроенергії

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявне основне та резервне освітлення (ліхтарики, свічки), а також прилади безперебійного живлення.

Відповідність п. 9 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність

[ ] Так [X] Ні

Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

[ ] Захаращене приміщення [X] Не захаращене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

7. Доступність до приміщення маломобільних груп

[ ] Наявні засоби [X] Відсутні засоби

Примітка: засоби для доступу маломобільних груп населення відсутні, доступ до приміщення укриття здійснюється сходами. Разом з тим, станом на дату візиту дітей, які потребують таких засобів, у закладі немає.

Відповідність п. 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

8. Температура приміщення

[X] Задовільна [ ] Не задовільна

Примітка: система опалення проєктом не передбачена.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

[ ] Наявні [X] Відсутні

Примітка: в одному з приміщень укриття внаслідок пошкодження труби наявні залишки води, що зумовлює незначне підвищення вологості.

Відповідність п. 8 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: укриття має 1 вхід з вулиці, захищений від атмосферних опадів навісом, та аварійний вихід (металеві двері, захищені навісом). Входи не захаращені. У приміщенні розміщено план евакуації.

Відповідність п. 5, 6 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації

[X] Так [ ] Ні

Примітка: укриття укомплектоване первинними засобами пожежогасіння (вогнегасник, пожежний щит з інвентарем, ящик з піском). Автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачені.

Відповідність п. 5 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність

[X] Так [ ] Ні

Примітка: на вході до укриття встановлено металеві захисно-герметичні двері із засувами.

Відповідність п. 2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність

☐ Так ☒ Ні

Примітка: вікна в приміщенні укриття відсутні.

Відповідність п. 1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність

☒ Так ☐ Ні

Примітка: на момент візиту в укритті наявний доступ до мережі Wi-Fi.

Відповідність п. 13 Глави 3 Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення

☒ Так ☐ Ні

Відповідність п. 6 Глави 3 Утримання та експлуатація огороджувальних захисних конструкцій Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так ☐ Ні

Відповідність пп. 16 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

17. Наявність технічної води

☒ Так ☐ Ні

Відповідність п. 10 Розділу ІІ. Загальні вимоги до утримання та експлуатації об'єктів фонду та п. 1 Глави 6 Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення Розділу ІІІ. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог

щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

18. Наявність питної води

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявні ємності з питною водою у достатній кількості.

Відповідність пп. 14 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

19. Наявність запасу продуктів

[ ] Так [X] Ні

Примітка: харчові продукти в укритті не зберігаються з огляду на підвищену вологість в одному з приміщень, що виникла внаслідок пошкодження труби. Діти приносять запас харчування з собою у «тривожних рюкзачках».

Відповідність пп. 13 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

20. Наявність засобів першої медичної допомоги

[X] Так [ ] Ні

Відповідність пп. 12 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

[ ] Так [X] Ні

Відповідність п. 4 Глави 6 Утримання та експлуатація систем водопостачання, каналізації і опалення Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин та пп. 15 п. 2 Глави 1 Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (зі змінами)

22. Наявність санвузлів

[X] Так [ ] Ні

Примітка: наявний 1 санвузол, справний.

23. Облаштування

100	Кількість сидячих місць	–	Кількість лежачих місць

Примітка: облаштовані місця для сидіння є зручними та придатними до використання, зокрема, для проведення занять та перебування дітей дошкільного віку під час повітряної тривоги.

**перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

Рекомендації за результатами моніторингового візиту адміністрації Лановецького міського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» спільно з Лановецькою міською радою:

1. Усунути пошкодження інженерних мереж (труби) у підвальному приміщенні закладу.
2. Опрацювати питання облаштування укриття засобами для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Людмила БІЛОВУС**

Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини **Оксана ШЕВЧУК**

Фотоматеріали



фото 1




фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6