

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: м. Соснівка вул. Галицька 3 та можливості його використання для укриття населення**

19.08.2025

м. Сокаль

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

**Склад моніторингової групи:**

Рабінович Михайло Петрович – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Кушнір Любов Михайлівна завідувач господарства – комендант.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

Повна назва об'єкта моніторингу : Будинок дитячої та юнацької творчості м. Соснівки

Повна адреса об'єкта моніторингу : м. Соснівка вул. Галицька 3-а

Форма власності : комунальна

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу : відділ освіти Шептицької міської ради

**Інформація щодо включення об'єкту до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» : включений.**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення навчального корпусу Державного професійно-технічного навчального закладу «Сокальський професійний ліцей».

Наприклад: підвальне приміщення, парковка, погріб. Окреме приміщення або вбудоване в інше. Площа об'єкту.

### Вид захисної споруди

Захисна споруда ☐ Споруда ☒ Найпростіше  
(сховище або протирадіаційне укриття) подвійного призначення укриття

Примітка:

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність :**

Три виходи.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐

Так

☒

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність технічної води**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**

☐

Так

☒

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність аптечки та її наповненість**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☐

Так

☒

Ні

Примітка: є туалет.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☒ Наявні☐ Відсутні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**☒ Так☐ Ні

Примітка: 2 вогнегасники, 1 пожежний щит.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**☒ Так☐ Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу*

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 300

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 90

Примітка:

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захищене приміщення

☒ Не захищене приміщення

Примітка:

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування**

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

Примітка:

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☐ Так

☒ Ні

Примітка:

**Кількість доступних місць для сидіння: 390**

**Зручність та придатність до використання:**

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Обладнати вхід до укриття для маломобільних груп.
2. Усунути ознаки вологості на стінах та стелі.
3. Забезпечити укриття складними стільцями.

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини  
у Львівській області**



**Михайло РАБІНОВИЧ**









**Антисептик**

**Аптечка**

**Ліхтарики**

**Аптечка**



ВХІД



ПРАВИЛА  
поводження у надзвичайних ситуаціях

## У разі загрози ураження стрільцякою або рикошетом:

- ✓ закрийте штори або опустіть їх закрийте жалюзі (заклейте вікна паперовими стрічками), щоб знизити ризик травмуватися уламками скла
- ✓ вимкніть світло, зачиніть вікна та двері
- ✓ займіть місце на підлозі в приміщенні, у якому немає вікон, що виходять на вулицю (коридор, ванна кімната, передпокія)
- ✓ поінформуйте різних засобами про небезпеку близьких чи знайомих

## У разі загрози чи ведення бойових дій:

- ✓ закрийте штори або опустіть їх закрийте жалюзі (заклейте вікна паперовими стрічками, скотчем), щоб знизити ризик травмуватися уламками скла. Вимкніть електрику, перекрийте воду і газ, загасіть (вимкніть) опалювальні пристрої
- ✓ візьміть документи, гроші й продукти, предмети першої необхідності, аптечку
- ✓ одразу залиште приміщення, сховайтеся в підвалі або в найбільшій стовпі
- ✓ попередьте сусідів про небезпеку, допоможіть людям похилого віку і дітям
- ✓ без крайньої потреби не залишайте безпечно місце перебування
- ✓ будьте максимально обережним; не панікуйте

## Якщо стався вибух:

- ✓ уважно розберіться, щоб з'ясувати, чи є небезпека подальших обвалів і вибухів, чи не висить із руїн розбите скло, чи не потрібна консул допомоги
- ✓ якщо є зв'язок — спокійно вийдіть з місця пригод. Якщо опинилися під завалом, подавайте звукові сигнали. Панікуйте, що за низької активності людини може жити без води упродовж п'яти днів
- ✓ виконайте ці інструкції ретельно

## Під час повітряної тривоги та загрози ракетного удару:

- ✓ відключіть електрику, перекрийте воду і газ
- ✓ загасіть (вимкніть) опалювальні пристрої
- ✓ візьміть документи, гроші та продукти, предмети першої необхідності, аптечку
- ✓ попередьте про небезпеку сусідів і, у разі необхідності, надайте допомогу людям похилого віку та хворим
- ✓ дізнайтеся, де розташоване найближче укриття. Переконайтеся, що шлях до нього вільний і укриття у придатному стані
- ✓ якщо швидко дійти до захисних споруд або сховатися на місцевості
- ✓ дотримуйтеся порядку, без крайньої потреби не залишайте безпечно місце перебування
- ✓ стежте за офіційними повідомленнями

## Під час масових заворушень:

- ✓ зберігайте спокій і розсудливість
- ✓ під час перебування на вулиці — залиште місце масового скупчення людей, уникайте агресивно налаштованих людей
- ✓ не піддавайтеся на провокації
- ✓ надійно зачиняйте двері, не підходьте до вікон і не виходьте на балкон
- ✓ без крайньої потреби не залишайте приміщення


## Якщо ви стали заручником і є загроза життю:

- ✓ спокійно зберігайте запам'ятати вік, прізвище, голос, наперу говорити, звички тощо злочинців у майбутньому це може знадобитися, щоб розшукати їх
- ✓ за першої нагоди постарайтеся спокійно відійти від них або попросити про своє місцеперебування
- ✓ намагайтеся бути розсудливим, спокійним, доброзичливим, не ризикуйте
- ✓ якщо злочинці перебувають під впливом алкоголю або наркотиків, намагайтеся уникати спілкування з ними, оскільки їхні дії можуть бути непередбачуваними
- ✓ виконуйте вимоги злочинців, не створюйте конфліктних ситуацій, звертайтеся за дозволом, щоб переміститися, відвідати вбиральню, отримати медичну допомогу тощо
- ✓ уникайте будь-яких обговорень, зокрема політичних тем; нічого не просьте
- ✓ якщо тривалий час перебуваєте поряд зі злочинцями, спробуйте встановити з ними контакт, викликати гуманні почуття
- ✓ уважно стежте за поведінкою злочинців та їхніми намірами, будьте готовими втекти, попередньо пересвідчившись у високих шансах на успіх
- ✓ спробуйте знайти найбезпечніше місце у приміщенні, де перебуваєте і де можна було б захиститися під час штурму (кімната, стіни і вікна якої виходять не на вулицю — ванна кімната або шафа). Якщо такого місця немає, то надайте на підлогу за будь-якого шуму або у разі стрільби
- ✓ якщо працівники сил спеціальних операцій (ССО) застосували сльозогінний газ, дихайте через мокру тканину, швидко і часто блимаючи
- ✓ під час звільнення виходьте швидко, речі залиште там, де вони лежать, через ймовірність вибуху або пожежі, беззаперечно виконуйте команди працівників ССО



Ольга САГАЙДАК


### ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З УКРИТТЯ





Ольга САГАЙДАК

### ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З УКРИТТЯ



УКРИТТЯ

УКРИТТЯ



