

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття на базі підвального приміщення Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 комбінованого типу (з інклюзивним навчанням) Тернопільської міської ради**

дата візиту: 25.05.2026

населений пункт: м. Тернопіль

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

### **Склад моніторингової групи:**

Біловус Людмила Романівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шевчук Оксана Романівна – фахівець із зв'язків з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Безкоровайної Надії Іванівни – директора закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 комбінованого типу (з інклюзивним навчанням).

Климюк Тетяни Мар'янівни – вихователя-методиста.

### **Назва об'єктів моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного захисту на базі підвального приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 комбінованого типу (з інклюзивним навчанням) Тернопільської міської ради.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:*

вулиця Лесі Українки, 10 Б, м. Тернопіль,

*Форма власності:* комунальна власність.

*Балансоутримувач:* Тернопільська міська рада

### **Попередній моніторинговий візит не здійснювався.**

### **Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість місць: близько 250, в тому числі 14 спальних місць

### **Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: близько 200 осіб.

**1. Наявність покажчиків руху до укриття** Так Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)** Так Ні

Примітка: на момент візиту укриття було відчинене. На вхідних дверях до об'єкту наявна табличка з міжнародним розпізнавальним знаком цивільної оборони та інформацією про об'єкт, розташування ключів, контактними даними особи, відповідальної за утримання та експлуатацію захисної споруди.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон** Так Ні**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні**5. Наявність вентиляції** Так Ні

Примітка: укриття обладнане припливною примусовою вентиляцією.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Наявність освітлення/електроенергії** Так Ні

Примітка: наявне централізоване електропостачання, а також засоби резервного штучного освітлення.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування** Захаращене приміщення Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби Відсутні засоби

Примітка: основний вхід до укриття обладнаний відкидним дерев'яним пандусом.  
Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**9. Температура в укритті** Задовільна Не задовільна

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі** Наявні Відсутні

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**11. Наявність засобів пожежогасіння** Так Ні

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з  
утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації  
захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від  
09 липня 2018 року № 579

**12. Облаштування** ~ 150 Кількість сидячих місць |

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**13. Зручність та придатність до використання:** облаштовані місця для сидіння  
є зручними та придатними до використання.

**14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та  
експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх  
справ України від 09 липня 2018 року № 579

**15. Наявність технічної води**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **16. Наявність питної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так  Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

 Так Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

 Так Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

оновити склад аптечки, укомплектувавши її всіма необхідними ліками та перевіривши терміни їх придатності.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини**



**Людмила БІЛОВУС**

**Фахівець із зв'язків з  
громадськістю при  
представнику Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини у Тернопільській  
області**



**Оксана ШЕВЧУК**

## Фотоматеріали



фото 1



фото 2




фото 3



фото 4



фото 5



фото 6