

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: вул. Матроса Кішки, 30, м. Вінниця та можливості його
використання для укриття населення

14 серпня 2025 р.

м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Раховська Наталія Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Гурковська Наталія Володимирівна, регіональний координатор Уповноваженого ВРУ з прав людини у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Слободинський Олександр Олександрович, заступник директора з виховної роботи;

Шнайдрок Юлія Станіславівна, заступник директора з господарської частини.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Комунальний заклад «Вінницькій ліцей №16».

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Матроса Кішки, 30, м. Вінниця.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Комунальний заклад «Вінницькій ліцей №2».

Об'єкт включений до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Моніторинговий візит здійснювався вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Підвальне приміщення, що вбудоване в будівлю закладу, загальною площею 806 кв.м., загальним об'ємом 2095,6 куб.м.

Біля входу в укриття наявна табличка розміром 50 x 60 см із написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній зазначена інформація про місцезнаходження найпростішого укриття, її балансоутримувача, номер телефону особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди в мирний час, місце зберігання ключів.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда ☒ Найпростіше подвійного призначення укриття

Примітка: *Найпростіше укриття*

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м.м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так ☐ Ні

Примітка: *Акт огляду об'єкта щодо можливості їх використання для укриття населення як найпростішого укриття від 22.08.2024 року при умові дотримання та виконання розділів II та V вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 09.07.2008 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».*

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність показників руху до укриття

☒ Так ☐ Ні

Примітка: На подвір'ї показчики потребують оновлення. В середині приміщення та на вулиці показчики не відповідають додатку № 1 (малюнок 4) Наказу МВС № 579.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Під час візиту укриття було закрите. Одна із дверей відкривається автоматично під час оголошення повітряної тривоги. Разом із тим, інформаційна табличка про укриття містить повідомлення, що ключі знаходяться в приймальні директора.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Наявні 2 входи/виходи, захищені від атмосферних опадів. Входи до підвального приміщення укриття не забезпечують доступності для осіб з інвалідністю.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☒ Так

☐ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Шанцевий інструмент наявний частково (штикова лопата, пилка-ножівка).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Передбачас забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилками-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води☐ Так☒ Ні

Примітка: *Наявні баки не заповнені технічною водою.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність питної води☒ Так☐ Ні

Примітка: *Наявна бутильована вода.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу).

Наявність запасу продуктів☐ Так☒ Ні

Примітка: *В укритті відсутній запас продуктів харчування.*

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність аптечки та її наповненість☒ Так☐ Ні

Примітка: *Медична аптечка наявна, проте вміст не відповідає додатку 21 Наказу МВС № 579. Відсутні ноші санітарні, кушетка лікаря, медичні вироби тощо.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот☐ Так☒ Ні

Примітка: *Відсутні фекальні баки, які мають використовуватись виключно якщо системи каналізації або зовнішнього водопостачання пошкоджено або вони вийшли з ладу.*

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вентиляції☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявна приточно-витяжна вентиляційна система, проте відчувається затхлий запах через відсутність належного провітрювання.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: Електроенергія наявна, в робочому стані, освітлення наявне. Не всі розетки, встановлені в укритті обладнані позначеннями «220 В».

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: Резервне живлення від генератора 24 кВт.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявні санвузли.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: По відчуттях моніторингової групи температура не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C).

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C.).

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: В укритті відсутні ознаки сирості. Проте в приміщенні укриття відсутні гігрометри, термогігрометри, вимірювачі вологості повітря тощо), психрометри та психрометричні таблиці.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %).

Доступність до приміщення маломобільними групами

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Примітка: Відсутні на входах пандуси для забезпечення вільного користування особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення. Входи додатково не обладнані дерев'яними або металевими трапами.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність вогнегасників

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні первинні засоби пожежогасіння та пожежний щит.

Місця розташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації із захисної споруди позначаються, проте не освітлюються.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Під час візиту в укритті прилади зв'язку були відсутні.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☒ Так

☐ Ні

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 1340 осіб.

Кількість осіб, яка використовує укриття

Орієнтовна кількість осіб: 400 осіб

Примітка: У приміщенні укриття реальна можливість укритись є лише в частині підвального приміщення. Інша частина потребує проведення ремонтних робіт та створення умов для тимчасового перебування.

Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☒ Захаращене приміщення ☐ Не захаращене приміщення

Примітка: Значна частина приміщення укриття захаращена сторонніми предметами, будівельними відходами, сміттям, та не є придатною для перебування.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

☒ 400 Кількість сидячих місць ☐ Кількість лежачих місць

Примітка: Наявні лави, стільці, парти, частина яких розміщена неналежним чином та не забезпечує комфортного перебування.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так ☒ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 400

Зручність та придатність до використання: Стільці та лави некомфортні та забруднені.

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Наявні контейнери з матеріалами «Пізнавальна діяльність» Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №31» Вінницької міської ради.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Оновити та привести показники руху до укриття до вимог Наказу МВС №549;
2. Забезпечити укриття достатнім запасом питної води;
3. Забезпечити укриття технічною водою;
4. Забезпечити укриття запасом продуктів харчування;
5. Забезпечити наявність в укритті аптечки першої допомоги з базовим набором медикаментів та перев'язувальних матеріалів, що відповідає вимогам додатку 21 Наказу МВС № 579;
6. Здійснити ремонт приміщення укриття, прибрати будівельні відходи та сміття;
7. Обладнати розетки трафаретними позначеннями «220 В»;
8. Забезпечити нормальний температурно-вологісний режим шляхом регулярної вентиляції приміщень;
9. Забезпечити вимірювання вологості повітря використовуючи прилади, призначні для вимірювання рівня вологості.
10. Вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
11. Забезпечити наявність термометра для вимірювання температури повітря.
12. Забезпечити наявність системи зв'язку та оповіщення.

Додаток : фотоматеріали на 3 арк.

**Головний спеціаліст відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого ВРУ з прав
людини**



Наталія РАХОВСЬКА

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого ВРУ з прав
у Вінницькій області**



Наталія ГУРКОВСЬКА

ΦΟΤΟΜΑΤΕΡΙΑΛΙΑ

Φoto 1



Φoto 2



Φoto 3



Φoto 4



Φoto 5



Φoto 6



Φoto 7



Φoto 8



Фото 9



Фото 10




Фото 11




Фото 12

