

**ЗВІТ**  
**за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття за**  
**адресою: місто Харків, вулиця Григорія Сковороди, будинок 18**

10.06.2026

м. Харків

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Склад моніторингової групи:**

Лисаков Владислав Віталійович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Брусенцова Яна Вікторівна, регіональний координатор взаємодії з громадськістю.

**Моніторинговий візит проводився в присутності працівника комунального підприємства «Житлокомсервіс».**

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного захисту населення на базі приміщення комунального підприємства «Житлокомсервіс».

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* місто Харків, вулиця Григорія Сковороди, будинок 18.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* комунальне підприємство «Житлокомсервіс».

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**

Примітка: підвальне приміщення багатоквартирного житлового будинку.

Наприклад: підвальне приміщення, погріб. Окреме приміщення або вбудоване в інше.

*Площа об'єкту.*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 10

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 0

**1. Наявність показчиків руху до укриття**

Так

Ні

Примітка: ззовні будівлі, в якій облаштоване укриття, показчики руху до укритті відсутні.

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

Так

Ні

Примітка: вхід до будівлі, під якою знаходяться приміщення укриття, зачинений. Ключі від входу мають мешканці житлових приміщень будинку і працівники комунального підприємства «Житлокомсервіс». Вхід до укриття відчинений і поруч із ним не розміщено відповідну інформаційну табличку.

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон**

Так

Ні

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)**

Так

Ні

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність вентиляції**

Так

Ні

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Наявність освітлення/електроенергії**

Так

Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захарашеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захарашене приміщення       Не захарашене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби       Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті**

Задовільна       Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

Наявні       Відсутні

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність засобів пожежогасіння**

Так       Ні

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**12. Облаштування**

Кількість сидячих місць |

Примітка: наявні місця для сидіння – лави.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Зручність та придатність до використання:**

Примітка: не зручне.

**14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність технічної води***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**16. Наявність питної води***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність запасу продуктів***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

 Так Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

 Так Ні

### **Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

*Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, комунальному підприємству «Житлокомсервіс»*

- 1) розмістити інформативні покажчики руху до укриття ззовні будівлі;
- 2) усунути захаращеність приміщень укриття сторонніми предметами;
- 3) розмістити в приміщеннях укриття технічну, питну воду, шанцевий інструмент, запас продуктів, засоби пожежогасіння, засоби надання домедичної допомоги;
- 5) забезпечити приміщення укриття засобами зв'язку (wi-fi) та оповіщення;
- 5) розмістити в приміщенні укриття виносні баки, що щільно закриваються, для нечистот;

б) забезпечити доступність приміщень укриття для маломобільних груп населення, зокрема шляхом облаштування його входу відповідними засобами;

7) забезпечити вільний доступ усередину приміщень укриття для всіх осіб;

8) при вході до будівлі, в підвальному приміщенні якого облаштовано приміщення укриття, розмістити табличку розміром 50 × 60 см, де зазначити обліковий номер, найменування балансоутримувача, місце розташування ключів, контактні дані особи, відповідальної за утримання та експлуатацію, або розмістити таку табличку біля вхідних дверей до укриття, перед тим забезпечивши загальну доступність для ознайомлення з нею.


Додаток: фототаблиця на 1 арк. в 1 прим.

**Керівник моніторингової групи:  
головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Владислав ЛИСАКОВ**

**Члени моніторингової групи:  
регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю**



**Яна БРУСЕНЦОВА**

ФОТОТАБЛИЦЯ

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4

