

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

дата візиту: 24.12.2025

населений пункт: м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Лепко Надії Іллівни – директора комунального закладу «Вінницький ліцей № 3 ім. М. Коцюбинського».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі приміщення комунального закладу «Вінницький ліцей № 3 ім. М. Коцюбинського»;

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця М. Оводова, 2, м. Вінниця;

Форма власності: комунальна;

Балансоутримувач: комунальний заклад «Вінницький ліцей № 3 ім. М. Коцюбинського» (далі - КЗ «Вінницький ліцей № 3», ліцей).

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Місце для укриття розташоване у підвальному приміщенні чотириповерхової будівлі розташованої на території КЗ «Вінницький ліцей № 3», загальною площею 48 м², об'ємом 134,4 м³.

Над дверями до укриття наявна табличка розміром 50х60 із написом «Місце для укриття», на якій зазначена інформація про адресу укриття, балансоутримувача, відповідальну особу, номери телефонів та місце знаходження ключів (фото 1).

Укриття складається з трьох приміщень, у тому числі санвузла.

Укриття внесено до інтерактивної мапи Вінницької міської ради з переліком укриттів та інших приміщень для тимчасового перебування.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 50

Кількість осіб, яка використовує укриття

Кількість осіб: 50

Наявність показників руху до укриття

☒ Так

☒ Ні

Примітка: По території ліцею, а також усередині будівлі наявні показники руху до укриття, проте без зазначення відстані, що не відповідає додатку № 1 до наказу МВС від 09.07.2018 № 579 (фото 2).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття має 1 вхід/вихід. Вхід захищений від атмосферних опадів (фото 1). До укриття наявні два комплекти ключів, які знаходяться у відповідальних осіб.

Вхід у приміщення укриття під час моніторингового візиту був відчинений.

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна природня вентиляція.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: До основних споживачів електроенергії укриття відносяться електрообладнання, розетки, світильники штучного освітлення.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність до приміщення маломобільними групами☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби

Примітка: Вхід в укриття маломобільним групам забезпечується за допомогою дерев'яного відкидного трапа (фото 7).

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію.

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність засобів пожежогасіння☒ Так☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявні вогнегасники, місця їх розташування позначені, технічне обслуговування проведено вчасно.

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

☒ ~50 Кількість сидячих місць ☐ 1 Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Приміщення укриття укомплектоване стільцями, лавами, кушеткою.

Зручність та придатність до використання: Усі меблі придатні для використання.

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане шанцевим інструментом, який розміщений на пожежному щиті усередині в укриття: штикові лопати, відро, лом, багор, кірка (фото 3).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так ☐ Ні

Примітка: У приміщенні наявна централізована система водопостачання, крім того розташовано проточний бак запасу технічної води (фото 4).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Укриття оснащено питною водою у 5-літрових бутлях (фото 5).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так ☒ Ні

Примітка: За словами директора ліцею учні мають тривожну валізку, яка містить, серед іншого, запис продуктів.

Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Ліки та перев'язочні матеріали знаходяться в аптечці, терміни придатності дотримано. Проте на час проведення моніторингу аптечка знаходилась у медичному пункті ліцею. Крім того в ліцеї використовується одна аптечка на два укриття (фото 6).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття наявна вбиральня, у ній розміщені два баки для нечистот, що щільно закриваються (фото 4).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Резервне живлення забезпечується резервним генератором потужністю 6,2 кВт.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Приміщення укриття обладнане санвузлом: 1 унітази та рукомийник (фото 4).

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка В укритті доступна мобільна телефонна мережа, також наявний Wi-Fi без паролів, мобільний інтернет.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Використовуються спеціальні мобільні додатки, які сповіщають про оголошення/відбій загрози через Інтернет. Також про загрозу сповіщається трьома шкільними дзвінками.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Встановити показники руху до укриття у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.
2. Аптечку першої допомоги з базовим набором медикаментів та перев'язувальними матеріалами розмістити у доступному місці, позначивши місце відповідним знаком.

Додаток: фотоматеріали.

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Ірина ЗАХАРЧУК

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**



Ігор ОЛІЙНИК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

