

**ЗВІТ**  
**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за**  
**адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла,**  
**вул. Героїв Холоднорців, 82 та можливості його використання для укриття**  
**населення**

*дата візиту: 04.08.2025*

*населений пункт: м. Сміла*

**Мета моніторингового візиту:** перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Склад моніторингової групи:**

Синявський Вадим Анатолійович - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Черкаській області;

Шваля Костянтин Вадимович – головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Білопуп Сергій Іванович – завідувач господарством КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного укриття на базі підвального приміщення КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області (сховище 3 класу №89048)

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Героїв Холоднорців, 82, м. Сміла, Черкаський район, Черкаська область.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту:* Смілянська міська рада Черкаського району Черкаської області.

**Об'єкт включений до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
підвальне приміщення. Загальна площа ~ 507 м.кв.

### **Вид захисної споруди**

☒ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так ☐ Ні

**Примітка:** Акт оцінки наявний, проте, приміщення укриття в експлуатацію не введено.

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність показників руху до укриття**

☐ Так ☒ Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так ☐ Ні

**Примітка:** вхід до укриття на час візиту відкритий.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** в укритті наявні один вхід, який виконує подвійну функцію – є, як входом, так і виходом для евакуації.

Також, укриття обладнане одним запасним виходом.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: вікна в підвальному приміщенні відсутні.

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: на час візиту в укритті відсутній шанцевий інструмент (штикова та совкова лопати).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

*Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилами, ножівками по дереву, по металу тощо.*

**Наявність технічної води**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність аптечки та її наповненість**

☐ Так

☒ Ні

**Примітка:** на час моніторингу аптечка ПМД в укритті відсутня.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☐ Так

☒ Ні

**Примітка:** спеціалізовані виносні ємності, які виконують функцію тимчасового зберігання нечистот відсутні.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність вентиляції**

☐ Так

☒ Ні

**Примітка:** система примусової вентиляції перебуває у неробочому стані. Вентиляція в укритті природна.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** на час моніторингу освітлюється центральна частина укриття. Приміщення, в якому знаходиться санвузол та мийка для рук не освітлюється.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність приладів безперебійного живлення**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**☒ Так☐ Ні

Примітка: на час моніторингу санвузол та мийки для рук до централізованого водопостачання не підключені. Поверхня мийки для рук та унітазу має антисанітарійний вигляд.

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій*  
*Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого*  
*наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу*  
*VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та*  
*використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☐ Наявні☒ Відсутні

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій*  
*Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого*  
*наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**☒ Наявні засоби☐ Відсутні  
засоби

Примітка: вхід до приміщення обладнаний пандус, що забезпечує доступ для маломобільних осіб.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**☐ Так☒ Ні

Примітка: на час візиту вогнегасники відсутні.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу*

**Наявність системи відеоспостереження**☐ Так☒ Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☐ Так☒ Ні

Примітка: система оповіщення в укритті відсутня. Відповідною системою обладнана територія лікарні.

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: - 100 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: ~ 100 осіб.

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування** Кількість сидячих місць Кількість лежачих місць

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: на час візиту укриття частково облаштоване стільцями.

**Кількість доступних місць для сидіння:** Кількість сидячих - 100.

**Зручність та придатність до використання:** Кількість лежачих - 0 .

Місця придатні до використання.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: на час візиту в укритті непродовольчі товари для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) відсутні.

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту Смілянській міській раді Черкаського району Черкаської області:**

- опрацювати сумісно з керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо введення приміщення укриття в експлуатацію;

- опрацювати сумісно з керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо забезпечення наявності показників руху до укриття;

- опрацювати сумісно з керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо облаштування укриття шанцевим інструментом (штикова та совкова лопати), вогнегасниками, аптечкою, продуктами харчування тривалого зберігання та непродовольчими товарами для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни);

- опрацювати сумісно з керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо забезпечення належного санітарного стану санвузла та мийок для рук в укритті;

- опрацювати сумісно з керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо відновлення робочого стану примусової вентиляційної системи в укритті;

- опрацювати сумісно з керівництвом КНП «Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області питання щодо відновлення освітлення в приміщенні укриття.

**Головному управлінню ДСНС України у Черкаській області:**

- ознайомитися з результатами моніторингового візиту та забезпечити контроль щодо виконання наданих вище рекомендацій в межах компетенції.

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини  
в Черкаській області**



**Вадим СИНЯВСЬКИЙ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі  
регіональних представництв  
Секретаріату  
Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини**



**Костянтин ШВАЛЯ**