

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття**

12.08.2026

м. Чернігів

**Мета візиту:** моніторинг об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Сакір-Молочко Ніна Василівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Кебець Інна Андріївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Баришнікової Алли Петрівни, фахівця з питань цивільного захисту комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* найпростіше укриття № 1062 у приміщенні лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (далі – укриття).

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* просп. Миру, буд. 44, м. Чернігів, 14039.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради.

#### ***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту***

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

#### ***Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):***

Найпростіше укриття, вбудоване в підвальне приміщення 7-поверхової будівлі Чернігівської міської поліклініки № 3.

#### **Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 100 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 20 осіб.

**1. Наявність показчиків руху до об'єкта**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Показчики руху до об'єкта наявні в приміщенні лікувального закладу та на вулиці (фото 1). На вході розташована табличка, яка за формою не відповідає встановленому зразку.

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність об'єкта (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Під час оголошення сигналу повітряної тривоги укриття є загальнодоступним для пацієнтів та працівників поліклініки, а також для населення.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон**

☐ Так

☒ Ні

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність вентиляції**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявна та функціонує примусова (механічна) вентиляція.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захаращене приміщення☒ Не захаращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Примітка: Один із входів до укриття обладнано дерев'яною конструкцією, яка за потреби укладається на сходовий марш і має виконувати функцію тимчасового пандуса для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (фото 2). Однак конструкція має кут нахилу, що унеможливорює безпечне використання, у зв'язку з чим вона фактично не може використовуватися за призначенням.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті**

☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☐ Наявні☒ Відсутні

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність засобів пожежогашіння**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявні вогнегасники (3 шт.). Система пожежної сигналізації відсутня.

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 12. Облаштування

☐ 30 Кількість сидячих місць

Примітка: Є стільці (фото 3).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 13. Зручність та придатність до використання: так

## 14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 15. Наявність технічної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Централізоване водопостачання, додатково наявні ємності з технічною водою (фото 4).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 16. Наявність питної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Централізоване водопостачання, є запаси бутильованої води.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 17. Наявність запасу продуктів

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Наявна централізована система водовідведення.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявний генератор для електроживлення будівлі поліклініки, а також окремий генератор для електроживлення укриття.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Санвузол обладнаний одним унітазом та одним умивальником.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Приміщення укриття обладнане системою відеоспостереження, яка охоплює як зовнішній периметр, так і внутрішній простір укриття (фото 5). Водночас інформаційна табличка про здійснення відеоспостереження розміщена лише зовні будівлі — усередині укриття така табличка відсутня (фото 6).

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

**Чернігівській міській раді:**

вжити у межах компетенції заходів контролю за виконанням рекомендацій, викладених у звіті за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття.

**Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради:**

створити запас продуктів харчування для осіб, які можуть перебувати в укритті;

забезпечити укриття системою оповіщення про оголошення загрози та відбій загрози;

розмістити безпосередньо в приміщенні укриття інформаційну табличку про здійснення відеоспостереження;

забезпечити укриття системою пожежної сигналізації;

розглянути можливість забезпечення укриття мережею wi-fi;

забезпечити укриття шанцевим інструментом (лопатою штиковою та совковою);

- забезпечити укриття аптечкою із засобами первинної медичної допомоги;
- забезпечити безпечний доступ до приміщення укриття для маломобільних груп населення (облаштувати належний пандус);
- привести інформаційну табличку при вході до укриття у відповідність до встановленого зразка;
- забезпечити необхідну кількість сидячих місць відповідно до заявленої максимальної кількості осіб, на яку розраховано укриття (100 осіб).

До звіту додаються: фотоматеріали на 1 арк.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини**




**Ніна САКІР-МОЛОЧКО**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини**



**Інна КЕБЕЦЬ**

**Фотофіксація:****Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4****Фото 5****Фото 6**