

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

08 липня 2026 року

м. Звенигородка

Мета візиту: моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Синявський Вадим Анатолійович - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Черкаській області;

Шваля Костянтин Вадимович – головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

(ПІБ, посада, осіб, які брали участь у відвідуванні об'єкта моніторингу)

Фахівця з питань цивільного захисту комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області – Бабенко Галини Миколаївни.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу

об'єкт цивільного укриття на базі пологового корпусу комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області (найпростіше укриття).

Повна адреса об'єкта моніторингу

вул. Героїв Небесної Сотні, 79 В, м. Звенигородка, Звенигородський район, Черкаська область

Форма власності комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо)

Звенигородська міська рада Черкаської області.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення.

Загальна площа 500 кв. м.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 250 особи.

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: 0 осіб.

Примітка: фактично укриттям громадяни не користуються.

1. Наявність показчиків руху до укриття

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в самому закладі та на його території наявні показчики руху до укриття

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: на час моніторингу двері знаходяться у замкнутому стані. Доступ до укриття унеможливлений.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон

☐ Так

☒ Ні

Примітка: вікна в укритті відсутні.

4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: вікна в укритті відсутні.

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: вентиляція природна

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії

☒ Так☐ Ні

Примітка: в окремих приміщеннях укриття освітлення відсутнє.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☒ Захаращене приміщення☐ Не захаращене приміщення

Примітка: забезпечено вільний доступ. Водночас, окремі приміщення укриття захаращені сторонніми предметами.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби

Примітка: входи до укриття обладнані боковими тримачами.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

9. Температура в укритті

☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: _____

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: _____

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

☐ Так☒ Ні

Примітка: шанцевий інструмент, в т.ч. вогнегасники в укритті відсутні

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

☒ Кількість сидячих місць ~ 50

Примітка: для сидіння в укритті використовуються дерев'яні сидіння та ліжка. В той же час укриття розраховане на 250 осіб.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання: місця для сидіння придатні для використання.

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті відсутній шанцевий інструмент.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: в укритті запас технічної води відсутній.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: укриття не укомплектоване достатньою кількістю питної води.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: укриття не укомплектовано продуктами тривалого зберігання.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: на час моніторингу наявна аптечка ПМД відсутня.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка:

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: безперебійне живлення в закладі та укрітті забезпечується генератором.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

21. Наявність санвузлів

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: санвузол, в т.ч. мийка для рук відсутні. Приміщення укріття потребує ремонту.

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

☒ Так

☐ Ні

Примітка: система оповіщення безпосередньо в укрітті відсутня.

Оповіщення відбувається через загальну систему оповіщення закладу.

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

24. Наявність системи відеоспостереження

**за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐

Так

☒

Ні

Примітка: _____

Рекомендації за результатами моніторингового візиту Звенигородській міській раді Черкаської області:

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо забезпечення вільного доступу до укриття;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо забезпечення належного освітлення в укритті;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо облаштування укриття санвузлом та мийкою для рук чи відповідними виносними ємностями;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо укомплектування приміщення укриття запасом питної і технічної води в достатній кількості;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо укомплектування укриття продуктами тривалого зберігання;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо укомплектування укриття аптечкою першої медичної допомоги;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо укомплектування укриття вогнегасниками;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо укомплектування укриття достатньою кількістю сидячих місць;

- опрацювати сумісно з керівництвом комунального некомерційного підприємства «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо звільнення приміщень укриття, придатних до використання за належністю, від сторонніх предметів;

- опрацювати з депутатським корпусом Звенигородської міської ради Черкаської області питання щодо виділення додаткового фінансування для здійснення ремонту приміщення укриття.

Головному управлінню ДСНС України у Черкаській області:

- ознайомитися з результатами моніторингового візиту та забезпечити контроль щодо виконання наданих вище рекомендацій в межах компетенції.

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
в Черкаській області**



Вадим СИНЯВСЬКИЙ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини**



Костянтин ШВАЛЯ