

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкта фонду захисних споруд за адресою: вулиця Графська, будинок № 2, м. Ніжин, Чернігівська область, та можливості його використання для укриття населення**

*04 серпня 2025 року*

*м. Чернігів*

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкта фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

### **Склад моніторингової групи:**

Гиря Марина Володимирівна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Гавриль Олена Анатоліївна, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:** Кнорозка Леоніда Михайловича – провідного фахівця з цивільного захисту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у приміщенні навчального корпусу № 1 Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вулиця Графська, будинок № 2, місто Ніжин, Чернігівська область, 16600.

*Форма власності:* державна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкта моніторингу:* Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):** Протирадіаційне укриття Кз-100, загальна площа 101,8 м<sup>2</sup>, вмонтоване в будівлю приміщення навчального корпусу № 1 Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (три поверхи).

Біля входу в укриття наявна табличка розміром 50 x 60 см з написом «Місце для УКРИТТЯ». На ній наявна інформація про місцезнаходження протирадіаційного укриття № 95731 її балансоутримувача, номер телефона особи, відповідальної за утримання та експлуатацію споруди, місце зберігання ключів.

Протирадіаційне укриття суміжне з найпростішим укриттям.

**Вид захисної споруди**

☒ Захисна споруда (сховище або **протирадіаційне укриття**) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

Примітка: протирадіаційне укриття № 95731.

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так ☐ Ні

Примітка: об'єкт внесено до мапи Пунктів незламності та укриттів, доступної у застосунку «Дія».

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність показників руху до укриття**

☒ Так ☐ Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так ☐ Ні

Примітка: вільний доступ до укриття через два входи із зовнішньої сторони будівлі та один внутрішній.

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** в укритті доступні два виходи на назовні будівлі навчального корпусу № 1 Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо):** відсутні

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність технічної води**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** укриття забезпечено централізованим водопостачанням.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність питної води**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** запас питної води – 550 л.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу).*

**Наявність запасу продуктів**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність аптечки та її наповненість**

☐ Так

☒ Ні

**Примітка:** аптечка знаходиться у чергового в навчальному корпусі університету.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** є біотуалет.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність вентиляції**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність освітлення/електроенергії**☒ Так☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність приладів безперебійного живлення**☒ Так☐ Ні

Примітка: 3 акумулятори для аварійного незалежного живлення.

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність санвузлів**☒ Так☐ Ні

Примітка: наявний біотуалет та рукомийник.

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C).*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☒ Наявні☐ Відсутні

Примітка: Наявна незначна сирість на стінах.

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %).*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**☒ Наявні засоби☐ Відсутні засоби

Примітка: на одному вході наявний пандус, але на шляху до укриття наявні додаткові сходи та високі порogi.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

#### **Наявність вогнегасників**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

#### **Наявність системи зв'язку**

☒ Так

☐

Н

Примітка: встановлено систему «Starlink»

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

#### **Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: встановлена внутрішня локальна система оповіщення (мікрофон-підсилювач).

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: загальна потужність протирадіаційного укритті – 80 осіб.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: приблизно 200 осіб.

**Рівень захарашеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захарашене приміщення

☒ Не захарашене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Облаштування**

☒ Кількість сидячих місць

☐ Кількість лежачих місць

Примітка: кількість сидячих місць – 80, лежачі – відсутні.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☒ Так

☐ Ні

**Кількість доступних місць для сидіння.**

**Зручність та придатність до використання:** є лави, стільці.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☒ Так

☐ Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту забезпечити:**

можливість безперешкодного доступу до захисної споруди осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

наявність аптечки з лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги;

облаштування укриття механічною вентиляцією.

До звіту додаються: фотоматеріали на 2 арк.

Керівник моніторингової групи

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**

**Марина ГИРЯ**

**Регіональний координатор  
взаємодії з громадськістю  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Олена ГАВРИЛЬ**

## Фотоматеріали:

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4






Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8

