

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за  
адресою: місто Рівне, вулиця Кулика і Гудачека, 12 та можливості його  
використання для укриття населення**

07.11.2025

м. Рівне

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

### **Склад моніторингової групи:**

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пиличук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* Сховище № 65065 на базі підвального приміщення Рівненської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Лабораторія);

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Кулика і Гудачека, 12, м. Рівне, Рівненський район, Рівненська область, 33020;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* Рівненська регіональна державна лабораторія державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** Сховище вбудоване у будівлю Лабораторії, має площу 116,6 м<sup>2</sup> і розраховане на 60 осіб. Санітарний стан укриття задовільний, приміщення чисте та придатне для тимчасового перебування населення у разі надзвичайних ситуацій. Укриття забезпечує необхідний рівень захисту та комфорт для людей, що робить його придатним для використання за призначенням.

**Вид захисної споруди**

☒ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☐ Найпростіше укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища, протирадіаційного укриття**

☒ Так ☐ Ні

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність показників руху до укриття**

☒ Так ☐ Ні

Примітка: При вході розміщено інформаційну вивіску із зазначенням назви укриття, яка містить відомості, необхідні для його оперативного виявлення. На вивісці також вказано в кого знаходяться ключі (фото 1). Однак зовнішніх показників руху до укриття немає.

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка Ключі від укриття зберігається у відповідальній особи, а також у працівника охорони. У разі оголошення повітряної тривоги саме охоронець відповідає за своєчасне відкриття укриття та забезпечення доступу до нього всіх громадян. Така організація зберігання та використання ключів гарантує, що укриття буде відкрито оперативно, без зайвої паніки та затримок, а люди зможуть швидко потрапити до безпечного приміщення.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** Згідно з актом обстеження, укриття мало один вхід та один евакуаційний вихід. Однак під час проведеного моніторингового візиту було виявлено, що насправді в укритті наявні три евакуаційні виходи, що значно покращує безпеку та оперативність евакуації в разі повітряної тривоги.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття повністю ізольоване від зовнішніх впливів, оскільки не має вікон. Така конструктивна особливість забезпечує додатковий захист для осіб, що перебувають усередині, під час надзвичайних ситуацій.

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний шанцевий інструмент, зокрема лопата, кирка, сокира, що можуть бути використані для розчищення завалів, проведення аварійно-рятувальних робіт та забезпечення безпеки осіб, які перебувають у споруді (фото 2).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність технічної води**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті забезпечено підключення до центральної системи водопостачання, що гарантує стабільний та безперебійний доступ до води. Наявність справного водогону дозволяє використовувати воду для побутових та санітарно-гігієнічних потреб без додаткових обмежень. Завдяки цьому відпадає необхідність у створенні запасів технічної води, оскільки існуюча інфраструктура повністю покриває потреби укриття у водозабезпеченні та відповідає вимогам безпечних умов перебування.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**☐ Так☒ Ні

Примітка: В укритті відсутнє джерело питної води. Не передбачено ані стаціонарного водопостачання, ані запасів бутильованої води, що унеможливило забезпечення базових потреб людей під час тривалого перебування в приміщенні.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**☐ Так☒ Ні

Примітка: В укритті відсутній запас продуктів харчування, що є недоліком з огляду на вимоги безпеки під час перебування. Необхідно забезпечити наявність відповідних продовольчих ресурсів для комфортного та безпечного перебування.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність аптечки та її наповненість**☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті наявна укомплектована аптечка першої допомоги, медикаменти в якій перебувають у належному стані (фото 3). Також укриття обладнане запасом протигазів, що забезпечує можливість захисту людей у разі забруднення повітря чи застосування хімічних засобів. (фото 4).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**☐ Так☒ Ні

Примітка: Укриття не потребує встановлення баків для нечистот, оскільки обладнане системою центральної каналізації. Це забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови під час перебування людей у захисній споруді.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті встановлена система механічної вентиляції, яка забезпечує належний повітрообмін та підтримання безпечного мікроклімату під час перебування людей (фото 5).

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявне штучне освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявність електроенергії для його стабільного функціонування (фото 6).

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане генератором, що забезпечує аварійне електропостачання у разі відключення світла.

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018  
року № 579*

**Наявність санвузлів**☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті є один санітарний вузол та один рукомийник. Вони забезпечують базові умови гігієни для перебуваючих (фото 7).

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації  
фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд  
цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ  
України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних  
захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних  
споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх  
справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і  
перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних  
споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не  
вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☐ Наявні☒ Відсутні

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті передбачено наявність вогнегасників для оперативного гасіння можливих пожеж.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність системи відеоспостереження**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☐ Так☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 60 осіб.

**Кількість осіб, яка використає укриття**

Кількість осіб: 60 осіб.

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування** Кількість сидячих місць Кількість лежачих місць

Примітка: Укриття обладнане нарами, що забезпечує можливість відпочинку та перебування людей протягом тривалого часу у комфортних умовах під час надзвичайної ситуації (фото 9, 10).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☒ Так

☐ Ні

**Кількість доступних місць для сидіння: 8 шт.**

**Зручність та придатність до використання:** Укриття облаштоване необхідними меблями, що забезпечують комфортне та організоване розміщення осіб під час перебування у приміщенні в умовах надзвичайної ситуації. Усередині встановлено лавки та нари, які дозволяють розмістити людей у сидячому положенні, забезпечуючи можливість відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Меблі розташовані таким чином, щоб оптимально використовувати доступний простір і водночас не перешкоджати вільному переміщенню та евакуаційним проходам.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні іграшки та інші засоби для дозвілля дітей, що може негативно вплинути на психологічний стан та рівень комфортності перебування малолітніх осіб під час надзвичайної ситуації.

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

- обладнати укриття іграшками та іншими безпечними розважальними матеріалами для дітей, що сприятиме зниженню рівня стресу та забезпеченню психологічного комфорту малолітніх осіб під час перебування у захисній споруді;
- створити резервний запас продуктів харчування тривалого зберігання на випадок тривалого перебування людей в укритті;
- забезпечити зручний і безпечний доступ до укриття для маломобільних груп населення (пандуси, поручні, достатня ширина проходів).

— забезпечити укриття зовнішніми показниками руху, які чітко вказують шлях до безпечного приміщення.

**Представник Уповноваженого  
у Рівненській області**




**Олександр КОРНІЙЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Вікторія КОВАЛЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Тетяна УКРАЇНЕЦЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**

**Микола ПИЛИПЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Артем ЧЕРНЯК**

## Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8



**Фото 9**