

**ЗВІТ**  
**за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття**

**17.06.2026**

м. Миколаїв

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Склад моніторингової групи:**

**Чоконь Альона Григоріївна** – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

**Наконечна Наталя Миколаївна** – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

**Матвєєва Наталія Миронівна** – регіональна координаторка взаємодії з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській та Херсонській областях.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Встановити відповідальну особу не вдалося через відсутність даних на інформаційній табличці, тому моніторинговий візит проводився моніторинговою групою самостійно.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* найпростіше укриття на базі підвального житлового будинку;

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вулиця Сінна, 33У, м. Миколаїв, Миколаївського району Миколаївської області;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Захист».

***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту***

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення на базі житлового будинку.

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 100 осіб

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 0 осіб

Примітка: встановити кількість осіб, які користуються укриттям не вдалося через відсутність відповідальної особи.

**1. Наявність показчиків руху до укриття**

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

Так

Ні

Примітка: вхід відчинений й вільний.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон**

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)**

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність вентиляції**

Так

Ні

Примітка: Справність роботи системи вентиляції на час перевірки не вдалося перевірити через відсутність відповідальної особи.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Наявність освітлення/електроенергії**

Так

Ні

Примітка: Електричні щитки відкриті на час проведення перевірки.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захаращене приміщення

Не захищене приміщення

Примітка:

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: В укритті повністю відсутні умови для безбар'єрного доступу осіб з обмеженими можливостями (немає жодних пандусів, дерев'яних або металевих трапів).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті**

Задовільна

Не задовільна

Примітка:

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

Наявні

Відсутні

Примітка: Зафіксовано порушення санітарно-гігієнічних норм. Приміщення має підвищений рівень вологості, на стінах присутня цвіль. На підлозі виявлено скупчення мертвих комах та пір'я птахів.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання*

за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

### 11. Наявність засобів пожежогасіння

Так

Ні

Примітка: В укритті повністю відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 12. Облаштування

12 Кількість сидячих місць |

Примітка: Місця для сидіння брудні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 13. Зручність та придатність до використання:

Місця для сидіння в забрудненому стані, на підлозі скупчення мертвих комах.

### 14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: Бажано укомплектувати приміщення шанцевим інструментом

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 15. Наявність технічної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: Рекомендовано зробити запас технічної води з розрахунку 2 - 3 літри на одну особу на добу

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 16. Наявність питної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність запасів питної води з розрахунку

2 - 3 літри на одну особу на добу

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Примітка:** Рекомендовано забезпечити мінімальний запас продуктів харчування довготривалого терміну зберігання

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Примітка:** Рекомендовано розмістити аптечку першої медичної допомоги в укритті та укомплектувати її медичними засобами, які не потребують рецептурного призначення, а також встановити міжнародний показник «Аптечка»

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Примітка:** Рекомендовано забезпечити наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Примітка:** Рекомендовано забезпечити наявність приладів безперебійного живлення

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність санвузлів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) з інформаційною табличкою із зазначенням назви мережі інтернет та паролем доступу до неї

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

 Так Ні

Примітка: Рекомендовано встановити голосову/світлову систему оповіщення про оголошення загрози/відбій загрози.

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:****1. Доступу, маркування, документація**

- Відсутня інформація на інформаційних табличках при вході до укриття
- Балансоутримувачем не надано Акт обстеження ДСНС.

Виявлені недоліки це пряме порушення **Постанови КМУ № 138** та **Наказу МВС № 579**. Наявність інформаційних табличок встановленого зразка є обов'язковою для забезпечення оперативної евакуації громадян.

- **Рекомендації:**

1. Внести інформацію до інформаційної таблички згідно зі встановленим зразком відповідно до вимог Наказу МВС № 579.
2. Надати моніторинговій групі (або органам контролю) чинний акт обстеження ДСНС, а у разі його відсутності — терміново ініціювати комісійне обстеження за участю фахівців ДСНС.

### **3. Технічний стан, інклюзивність та інженерні мережі:**

- Повна відсутність інклюзії (як на вході, так і всередині приміщення) для маломобільних груп населення (МГН).
- Незадовільний санітарно-технічний стан: спостерігається висока вологість (сирість), наявні осередки грибка.
- Стан справності наявної системи вентиляції невідомий через відсутність відповідальної особи
- Система електромережі має незакриті захисні щитки, наявні оголені дроти.

Згідно з Вимогами Наказу МВС № 579, приміщення споруд ЦЗ повинні бути сухими, чистими та забезпечувати безпечне перебування людей. Наявність грибка та вологості загрожує здоров'ю громадян. Споруда має бути забезпечена надійним електроживленням та справною примусовою або природною вентиляцією. Забезпечення безбар'єрності (інклюзії) регламентується ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

- **Рекомендації:**

1. Розробити проєкт та облаштувати вхідну групу і внутрішні зони засобами доступності для МГН (пандуси, поручні, металеві або дерев'яні трапи тощо).
2. Передбачити в укритті спеціально обладнані місця для осіб з інвалідністю (поручні, місця для сидіння/лежання).
3. Провести невідкладні роботи з ліквідування джерел сирості та здійснити антигрибкову обробку поверхонь, прибирання укриття від трупів комах.
4. Провести ревізію щодо справності електромережі та ізолювати наявні оголені дроти, зачинити захисні щитки.

#### 4. Санітарно-гігієнічне та матеріально-технічне забезпечення

- Місця для сидіння в брудному стані.
- В укрітті повністю відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).

- **Рекомендації:**

1. Забезпечити належними меблями (лавки, розкладні стільці, ліжка) у відповідному санітарно-гігієнічному стані згідно до місткості споруди.
2. Необхідно укомплектувати споруду первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками порошковими/вуглекислотними) згідно з нормами належності.

Додаток: фотоматеріали на 2 аркушах.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботи Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини у  
Миколаївській та Херсонській  
областях**



**Альона ЧОКОЙ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботи Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини у  
Миколаївській та Херсонській  
областях**



**Наталія НАКОНЕЧНА**

**Регіональна координаторка  
взаємодії з громадськістю при  
представнику Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини у Миколаївській та  
Херсонській областях**



**Наталія МАТВЄСВА**

## Фотоматеріали

**Фото 1**



**Фото 2**



**Фото 3**



**Фото 4**



**Фото 5**



**Фото 6**



**Фото 7**



10

**Фото 8**



**Фото 9**

