

ЗВІТ

за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

21.04.2026

м. Чернігів

Мета візиту: моніторинг об'єкта фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Кебець Інна Андріївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шумська Наталія Олександрівна, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Чернігівській області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Рижової Ірини Сергіївни, заступника генерального директора з економічних питань Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради;

Симанова Юрія Петровича, завідувача господарства Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: захисна споруда цивільного захисту (найпростіше укриття) у приміщенні Комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Текстильників, б. 36, м. Чернігів, 14001.

Форма власності: комунальна.

Власник об'єкта моніторингу: Чернігівська міська рада.

Балансоутримувач об'єкта моніторингу: Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради.

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення): найпростіше укриття, вбудоване в підвальне приміщення п'ятиповерхової будівлі лікувального закладу, загальна площа 150,0 м².

Максимальна можливість заповнення об'єкта

Кількість осіб: 150

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: ≈ 20

1. Наявність показників руху до об'єкта Так Ні

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

2. Доступність об'єкта (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого) Так Ні

Примітка: укриття є загальнодоступним під час оголошення сигналу повітряної тривоги для пацієнтів, персоналу лікарні, відвідувачів поліклінічного відділення. Ключі знаходяться у реєстратурі або в приймальному відділенні

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

3. Наявність у приміщенні вікон Так Ні**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

5. Наявність вентиляції Так Ні

Примітка: також у приміщенні є кондиціонер

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

6. Наявність освітлення/електроенергії Так Ні

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування Захаращене приміщення Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

8. Доступність до приміщення маломобільних груп

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: один з входів має пристосування для пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, є також сходовий гусеничний підйомник.

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

9. Температура в укритті

Задовільна

Не задовільна

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні

Відсутні

Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

11. Наявність засобів пожежогасіння

Так

Ні

Примітка: пожежна сигналізація, вогнегасник

Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

12. Облаштування

≈ 50 Кількість сидячих місць

Примітка: також є лави для сидіння та столи

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

13. Зручність та придатність до використання: так

14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

15. Наявність технічної води

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Примітка: централізоване водопостачання

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

16. Наявність питної води

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Примітка: централізоване водопостачання

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

17. Наявність запасу продуктів

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Примітка: у приміщенні харчоблоку

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Примітка: лікарські засоби та матеріали знаходяться окремо в приміщенні приймального відділення

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так Ні

Примітка: наявна централізована система водовідведення

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

20. Наявність приладів безперебійного живлення

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так НіПримітка: 3 генератори*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***21. Наявність санвузлів**

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так НіПримітка: 2 санвузли*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***24. Наявність системи відеоспостереження**

*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні**Рекомендації за результатами моніторингового візиту**

1. Управлінню охорони здоров'я Чернігівської міської ради вжити у межах компетенції заходів контролю за виконанням рекомендацій, викладених у звіті за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська міська лікарня № 4» Чернігівської міської ради вжити заходів щодо облаштування найпростішого укриття:

необхідними засобами надання першої медичної допомоги;

необхідною кількістю сидячих місць відповідно до заявленої максимальній

кількості осіб, на яке розраховано найпростіше укриття (150 осіб), або розглянути питання внесення відповідних змін в технічну документацію укриття щодо зменшення потужності укриття.

До звіту додаються: фотоматеріали на 2 арк.

**Головний спеціаліст Відділу сприяння
роботі регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини**



Інна КЕБЕЦЬ

**Регіональний координатор
взаємодії з громадськістю
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
в Чернігівській області**



Наталія ШУМСЬКА

Фотоматеріали:

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Φοτο 7



Φοτο 8



Φοτο 9

