

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за адресою: м. Житомир, вул. Юрія Вороного, 7 (вул. Гагаріна, 7) та можливості його використання для укриття населення**

дата візиту: 22.07.2025

Населений пункт: м. Житомир

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

### **Склад моніторингової групи:**

Зайцев Олександр Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Шутенко Анастасія Василівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Оношко Наталія Миколаївна – майстер санітарно-обслуговуючої територіальної зони.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт Фонду захисних споруд цивільного захисту Житомирської міської територіальної громади на базі багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: **м. Житомир, вул. Юрія Вороного, 7 (вул. Гагаріна 7).**

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вулиця Юрія Вороного, 7 (вулиця Гагаріна, 7), місто Житомир, Житомирська область.

*Форма власності:* приватна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* ТОВ «КК «Коменерго-Житомир», директор Піщулін Павло Миколайович.

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про**

**затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
підвальне приміщення, вбудоване в будівлю.

**Вид захисної споруди**

☐ Захисна споруда ☐ Споруда ☒ Найпростіше  
(сховище або протирадіаційне укриття) подвійного призначення укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м.м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: внесено до інтерактивної карти захисних споруд Житомирської територіальної громади, розміщено інформацію на сайті Житомирської міської ради «Укриття населення»

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність показників руху до укриття**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: ключі залишають у відповідальній особи, яка проживає на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: в укритті доступні 2 виходи.**

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка: на вікнах встановлені металеві решітки, частина яких додатково зашита дерев'яними елементами (штафетами).**

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

*Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломачами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо.*

**Наявність технічної води**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність аптечки та її наповненість**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укріплень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укріплень Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**

☐ Задовільна

☒ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☒ Наявні

☐ Відсутні

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579, 2 л на добу на одну особу*

**Наявність системи відеоспостереження**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 687

**Фактична кількість осіб, які використовують укриття**

Кількість осіб: 0

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☒ Захаращене приміщення

☐ Не захаращене приміщення

**Примітка:** наявні сторонні предмети, сміття, а також інші речі, що ускладнюють вільний доступ до укриття та безпечне перебування у ньому осіб.

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Облаштування**

☐ Кількість сидячих місць

☐ Кількість лежачих місць

**Примітка:** сидячі та лежачі місця не облаштовані.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☐ Так

☒ Ні

**Кількість доступних місць для сидіння:** сидячі місця відсутні

**Зручність та придатність до використання:** сидячі місця відсутні.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☐ Так

☒ Ні

### **Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

Директору ТОВ «КК «Коменерго-Житомир»:

За результатами моніторингового візиту до об'єкта фонду захисних споруд за адресою: м. Житомир, вул. Юрія Вороного, 7 (вул. Гагаріна, 7), встановлено, що укриття перебуває у вкрай занедбаному стані та не відповідає базовим вимогам, визначеним наказом МВС України № 579 від 09.07.2018.

Приміщення захаращене, відсутні засоби безпеки, життєзабезпечення та зв'язку, немає умов для перебування навіть у короткостроковій перспективі. Укриття не обладнане сидячими чи лежачими місцями, немає доступу до води, вентиляції, санвузлів, аптечки, вогнегасників, приладів безперебійного живлення. Фіксується пліснява, сирість, відсутні покажчики руху та доступ для маломобільних осіб.

У зв'язку з цим рекомендується:

1. Невідкладно виключити об'єкт із переліку доступних укриттів, до приведення його у відповідність, зокрема здійснити:

повне прибирання та дезінфекцію;

ремонт вентиляції, електропостачання, облаштування санвузла та резервного освітлення;  
забезпечення запасами води, продуктів, аптечки, засобів для дітей;  
організацію місць для сидіння;  
облаштування безбар'єрного доступу, системи оповіщення та мобільного зв'язку;  
встановлення вогнегасників і вивісок напрямку до укриття.

За результатами оновлення повторно оцінити придатність об'єкта для включення до інтерактивної карти укриттів.

До звіту додаються документи та матеріали: фото до звіту.

### **Керівник моніторингової групи**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**

**Олександр ЗАЙЦЕВ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Уповноваженого  
Верховної Ради України з  
прав людини**

**Анастасія ШУТЕНКО**

**Фотоматеріали:**

Фото 1



Фото 2



Фото 3

