

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття на базі приміщення Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний» м. Суми, Сумської області, м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 34**

05.03.2026

м. Суми

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

### **Склад моніторингової групи:**

Ільченко Анастасія Сергіївна – регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Сумській області;

Отрощенко Микола Петрович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Завідувач – Ткачова Надія Михайлівна.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного захисту на базі приміщення Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Космічний» м. Суми, Сумської області;

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* Сумської області, м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 34;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу (ПІБ, назва, тощо):* Сумська міська рада.

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
 підвальне приміщення.

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 115

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 50

Примітка: \_\_\_\_\_

**1. Наявність показчиків руху до укриття:**

2.

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого):**

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон:**

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо):**

Так

 Ні

Примітка: Вікна відсутні

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **5. Наявність вентиляції:**

 Так

 Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **6. Наявність освітлення/електроенергії:**

 Так

 Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

 Захищене приміщення

 Не захищене приміщення

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп** Наявні засоби Відсутні засоби

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті:** Задовільна Не задовільнаПримітка: \_\_\_\_\_ 30 градусів \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі:** Наявні Відсутні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність засобів пожежогасіння:** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 12. Облаштування:

Кількість сидячих місць

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 13. Зручність та придатність до використання:

Достатньо комфортні умови та придатні для використання.

## 14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## 15. Наявність технічної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**16. Наявність питної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту: відсутні.**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини**



**Микола ОТРОЩЕНКО**

**Регіональна координатор взаємодії  
з громадськістю  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Анастасія ІЛЬЧЕНКО**

**Фото таблиця**







