

**ЗВІТ**  
**за результатами моніторингового візиту до захисної споруди цивільного**  
**захисту (сховища, протирадіаційного укриття) та споруди подвійного**  
**призначення із захисними властивостями сховища**

*дата візиту: 16.01.2026*

*населений пункт: селище Опішня*

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

**Склад моніторингової групи:**

**Кармазін-Денисенко Лариса Олексіївна**, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

**Чугай Олег Вікторович**, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Овчаренко Людмила Миколаївна – в.о. директора Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат I-III ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт фонду захисних споруд – ОЦЗН - протирадіаційне укриття № 61503 на базі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернат I-III ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вулиця Партизанська, 21, селище Опішня, Полтавського району, Полтавська область;

*Форма власності:* державна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* Міністерство культури України.

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
підвальне приміщення, вбудоване в будівлю.

**Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: 500

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 500

**1. Наявність показчиків руху до об'єкту**

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність об'єкту (загальнодоступний/лише для працівників критично важливих об'єктів і людей у зонах підвищеної небезпеки (стаття 32 КЦЗУ), наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Загальнодоступне

☐ Для працівників

☐ Не доступне

Примітка:

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність вентиляції, її справність (наявність/відсутність фільтрів)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: природна та примусова вентиляція.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**4. Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: в укритті наявне резервне освітлення.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність дизельної електростанції (ДЕС) та її справність**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: наявний дизельний генератор.

*Відповідність п. 1 Глави 5 Утримання і експлуатація ДЕС та іншого електрообладнання Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐

Захаращене приміщення

☒

Не захаращене приміщення

Примітка:

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Доступність до приміщення маломобільних груп**

☐

Наявні засоби

☒

Відсутні засоби

Примітка:

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Температура приміщення**

☒

Задовільна

☐

Не задовільна

Примітка:

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☐

Наявні

☒

Відсутні

Примітка:

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Наявність евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність**

Примітка: кількість основних входів/виходів – 1, аварійний – 1.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність первинних засобів пожежогасіння, обладнання системами внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежної автоматики і сигналізації**

☒

Так

☐

Ні

Примітка: в укритті відсутня автоматична пожежна сигналізація, наявні вогнегасники.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**12. Наявність захисно-герметичних дверей (воріт) та їх справність**☐ Так☒ НіПримітка: не передбачені

*Відповідність п.2 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Наявність захисно/герметичних віконниць (ставень) та їх справність/захищеність**☐ Так☒ Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.1 Глави 2 Утримання та експлуатація захисних пристроїв Розділу III Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**14. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі) та її справність**☒ Так☐ НіПримітка: система справна.

*Відповідність п.13 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність гідроізоляції, дренажу і вимощення**☒ Так☐ НіПримітка: відсутні ознаки підтоплення.

*Відповідність п.6 Глави 3. Підтримання об'єктів фонду у готовності до використання за призначенням Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин*

**16. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**☒ Так☐ Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність технічної води**☒ Так☐ Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.1 Глави 6 Розділу III. Забезпечення придатності до використання за призначенням об'єктів фонду та їх окремих частин Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність питної води**☒ Так☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність запасу продуктів**☒ Так☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність засобів першої медичної допомоги**☒ Так☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**☐ Так☒ Ні

Примітка:

*Відповідність п.2 Глави 1. Основні заходи з підготовки фонду захисних споруд до використання за призначенням Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність санвузлів**☒ Так☐ НіПримітка: наявні 2 санвузли.**23. Облаштування**☒ Кількість сидячих місць☐ Кількість лежачих місцьПримітка: сидячі місця – 500.

*\*перевірка щодо системи освітлення, інженерних комунікацій, заземлення електрообладнання, параметрів повітря, справності систем фільтровентиляції, умов для забезпечення захисту населення від іонізуючого випромінювання не здійснювалась у зв'язку з відсутністю необхідних технічних засобів*

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту відсутні.**

До звіту додаються документи та матеріали: фото до звіту.

**Керівник моніторингової групи:**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини  
прав людини**



**Лариса КАРМАЗІН-ДЕНИСЕНКО**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини  
прав людини**



**Олег ЧУГАЙ**



**Фото до звіту:****Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4**

Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

