

## ЗВІТ

### за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття

11.03.2026

м. Київ

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Хінціцька Юлія Вікторівна – головний спеціаліст відділу прав внутрішньо переміщених осіб Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Ставрулова Марина Едуардівна – головний спеціаліст відділу прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Філіппов Михайло – старший фахівець із зв'язків з громадськістю.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Романенко Наталія Леонтіївна – провідний інженер.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт цивільного захисту населення на базі підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку.

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Рене Декарта, 4/2, м. Київ.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач:* КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» ЖЕД 8-9.

*Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту*  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

*Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):* підвальне приміщення багатоквартирного житлового будинку.

#### **Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 50

#### **Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: ~ 5

#### **1. Наявність показчиків руху до укриття**

Так

Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

Так

Ні

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон**

Так

Ні

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)**

Так

Ні

Примітка: вікна загороджені бетонними плитами з боку вулиці.

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність вентиляції**

Так

Ні

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Наявність освітлення/електроенергії**

Так

Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захищене приміщення

Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби

Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті** Задовільна Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі** Наявні Відсутні

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність засобів пожежогасіння** Так Ні

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**12. Облаштування** ~ 12 Кількість сидячих місць

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Зручність та придатність до використання:**місця зручні для використання.**14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспособлення) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність технічної води***\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено* Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспособлення) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**16. Наявність питної води**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність запасу продуктів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність санвузлів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

 Так Ні

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**24. Наявність системи відеоспостереження**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**


- забезпечити проведення ремонтних робіт з метою приведення приміщення у належний технічний стан;
- вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Головний спеціаліст відділу прав  
внутрішньо переміщених осіб Департаменту  
моніторингу додержання прав громадян, які  
постраждали внаслідок збройної агресії  
проти України Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради України з  
прав людини



Юлія ХІНЦЬКА

Головний спеціаліст відділу прав громадян  
постраждалих внаслідок збройної агресії  
проти України Департаменту моніторингу  
додержання прав громадян, які  
постраждали внаслідок збройної агресії  
проти України Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради України з  
прав людини



Марина СТАВРУЛОВА

Старший фахівець із зв'язків  
з громадськістю



Михайло ФІЛШПОВ

Фото 1



6

Фото 2



Фото 3



Фото 4



