

**ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за  
адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 5/13**

24.07.2025

*м. Біла Церква*

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

**Склад моніторингової групи:**

Самойленко Тетяна Володимирівна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Київській області;

Яновська Інна Миколаївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Оладов Сергій Андрійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Луференко Владислав Олександрович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Ковальов Олександр Юрійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

**Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Улютін Валерій Іванович — заступник начальника з технічних питань комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора № 6».

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* об'єкт фонду захисних споруд – найпростіше укриття на базі підвального приміщення п'ятиповерхового житлового будинку;

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Ярослава Мудрого, буд. 5/13, м. Біла Церква, Київська обл.;

*Форма власності:* приватна (власність квартир) (інформація щодо форми власності спільного майна та підвального приміщення потребує уточнення);

*Балансоутримувач:* комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Житлово-експлуатаційна контора № 6».

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
підвальне приміщення.

**Вид захисної споруди**

☐

Захисна споруда  
(сховище або  
Протирадіаційне  
укриття)

☐

Споруда  
подвійного  
призначення

☒

Найпростіше  
укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☐

Так

☒

Ні

**Примітка:** за повідомленням.

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність показників руху до укриття**

☒

Так

☐

Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так☐ Ні

Примітка: доступ до приміщення забезпечується автоматичним відкриттям дверей у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога». Біля укриття відсутні будь-які повідомлення щодо місця зберігання ключів та контактний номер телефону. Крім того, на момент відвідування укриття номер телефону, зазначений у застосунку «Дія» як контактний, був некоректним.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** в укритті доступний 1 вхід/вихід. Проте наявні вентиляційні отвори з металевими дверцятами, розміри яких допускають проходження людини, однак вони не облаштовані як вхід чи вихід.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐ Так☒ Ні

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☐ Так☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

*Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилами, ножівками по дереву, по металу тощо.*

**Наявність технічної води**

☒ Так☐ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність питної води**

☐ Так☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

**Наявність запасу продуктів**☐ Так☒ Ні

*Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність аптечки та її наповненість**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**☒ Так☐ Ні

Примітка: використовується відро по типу біотуалета, яке частково відповідає вимогам до виносного бака для нечистот (з кришкою, встановлене у відокремленому місці).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**☒ Так☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**☐ Так☒ Ні

Примітка: фактично відсутній, однак наявні всі умови для підключення (розетка, щитова, інструкція з використання генератора); за повідомленням – при потребі прилад доставляється зі складу, де зберігається з метою запобігання крадіжці.

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**☐ Так☒ Ні

**Примітка:** наявне відро по типу біотуалета, розміщене у відокремленому куті приміщення, відгородженому шторкою для душі.

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Температура**

☒ **Задовільна**

☐ **Не задовільна**

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій  
Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого  
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та  
використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

### **Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☒ **Наявні**

☐ **Відсутні**

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій  
Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого  
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

### **Доступність до приміщення маломобільними групами**

☐ **Наявні засоби**

☒ **Відсутні засоби**

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність вогнегасників**

☒ **Так**

☐ **Ні**

**Примітка:** вогнегасник має прострочений термін придатності

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність системи зв'язку**

☒ **Так**

☐ **Ні**

**Примітка:** наявний мобільний зв'язок.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність системи відеоспостереження**

☒ **Так**

☐ **Ні**

**Примітка:** наявна одна камера, встановлена перед входом до укриття; кут огляду  
забезпечує фіксацію всіх осіб, що заходять.

**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☐ Так☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: ~ 500

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: ~ 10

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування**☒ **16** Кількість сидячих місць☐ **0** Кількість лежачих місць

Примітка: наявні 4 дерев'яні лавки, розраховані орієнтовно на 4 особи середньої статури.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**☐ Так☒ Ні**Кількість доступних місць для сидіння:**

**Зручність та придатність до використання:** кількість сидячих місць ~ 16 (місця придатні до використання).

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**☐ Так☒ Ні**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Забезпечити укриття запасами питної води з розрахунку не менше ніж 2 літри на одну особу на добу;

2. Забезпечити безбар'єрний доступ до укриття;
3. Установити і підключити репродуктори (гучномовці);
4. Забезпечити укриття запасами їжі, відповідно до вимог Наказу № 579
5. Забезпечити укриття аптечками першої допомоги з базовими наборами медикаментів та перев'язувальних матеріалів (у раціональній кількості, відповідно до місткості укриття) та позначити місця розміщення відповідними знаками;
6. Підготувати мінімальний запас непродовольчий товарів для дітей, з розрахунку на можливу кількість дітей в укритті;
7. Забезпечити постійну наявність приладу безперебійного живлення на об'єкті.
8. Оновити інформацію у застосунку «Онлайн карта фонду захисних споруд цивільного захисту», зокрема виправити номер телефону, який має відповідати фактичному оператору або службі, відповідальній за цей район укриттів.
9. Забезпечити укриття необхідним шанцевим інструментом (щонайменше лопатою штиковою та совковою).
10. Замінити або перезарядити вогнегасник із простроченим терміном придатності та встановити контроль за його технічним станом.

**Керівник моніторингової групи:**

**Представник Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини  
в Київській області**



**Тетяна САМОЙЛЕНКО**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Інна ЯНОВСЬКА**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Сергій ОЛАДОВ**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Владислав ЛУФЕРЕНКО**

**Головний спеціаліст Відділу сприяння  
роботі регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Олександр КОВАЛЬОВ**