

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за  
адресою: вулиця Гарібальді, буд. 9А, м. Харків та можливості його  
використання для укриття населення**

*дата візиту: 08.08.2025*

*місто Харків*

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

### **Склад моніторингової групи:**

Цвеліх Максим Павлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Синявіна Марина Миколаївна, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Постнікової Любові Миколаївни – в.о. директора, заступниці директора з навчально-виховної роботи.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі приміщення Комунального закладу «Харківський ліцей № 156» Харківської міської ради.*

*Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Гарібальді, буд. 9А, м. Харків.*

*Форма власності: комунальна.*

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради*

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».**

### **Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**

попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
підвальне приміщення, вбудоване в будівлю

**Вид захисної споруди: найпростіше укриття**

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність показників руху до укриття**
☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: 2**

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☐ Так

☒ Ні

**Примітка: вікна відсутні.**

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**
☒ Так

☐ Ні

**Примітка: наявні лопата штикова та совкова, відро, піску мало, сокира.**

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

*Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом сокирами пилами-ножівками по дереву, по металу тощо.*

#### **Наявність технічної води**

☒ Так

☐ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Наявність питної води**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** вода в 5-літрових пляшках протермінована (до квітня 2025 року), в 300 літровому балоні вода замінена.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

#### **Наявність запасу продуктів**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Наявність аптечки та її наповненість**

☒

☐ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☒ Так

☐ Ні

**Примітка:** наявний один бак.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **Наявність вентиляції**

☐ Так

☒ Ні

**Примітка:** природна система вентиляції.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**☒ Так☐ Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**☒ Так☐ Ні

**Примітка:** наявні 2 генератори в пункті незламності.

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність санвузлів**☐ Так☒ Ні

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Температура**☒ Задовільна☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій*  
*Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого*  
*наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу*  
*VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та*  
*використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

**Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**☐ Наявні☒ Відсутні

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій*  
*Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого*  
*наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

**Доступність до приміщення маломобільними групами**☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**☒ Так☐ Ні

**Примітка:** Наявні, але станом на момент перевірки були відсутніми.

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи відеоспостереження**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**

☒ Так

☐ Ні

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III.  
Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного  
захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 300.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: до 300.

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захищене приміщення

☒ Не захищене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Облаштування**

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

**Примітка:** лежачі місця знаходяться в Пункті незламності, який розміщений поза межами укриття.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: складні стільці відсутні.

**Кількість доступних місць для сидіння:**

**Зручність та придатність до використання:** зручні лави для сидіння.

**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**

☐ Так

☒ Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

**Управлінню освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради:**

- облаштувати на шляхах до укриття елементи, що покращують доступність для маломобільних груп населення;
- підготувати мінімальний запас непродовольчих товарів, з розрахунку на можливу кількість людей в укритті;
- вилучити пляшки води з протермінованим строком придатності та забезпечити укриття запасом свіжої питної води;
- забезпечити укриття системою оповіщення :про оголошення/відбій повітряної тривоги (або інших загроз).

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Максим ЦВЕЛІХ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Марина СИНЯВІНА**

Додатки:

Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5




Фото 6

