

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: вул. Кулика і Гудачека, 16, м. Рівне та можливості його
використання для укриття населення**

07.11.2025

м. Рівне

Мета моніторингового візиту: Відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

Склад моніторингової групи:

Корнійчук Олександр Васильович – Представник Уповноваженого у Рівненській області;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пилипчук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: Сховище № 65054 на базі підвального приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Нешкідливі технології та продукти «ГРІН-ОУЛ» (далі – Товариство);

Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Кулика і Гудачека, 16, м. Рівне, Рівненський район, Рівненська область, 33028;

Форма власності: приватна;

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Нешкідливі технології та продукти «ГРІН-ОУЛ».

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинговий візит не здійснювався.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):
Об'єкт являє собою підвальне приміщення, яке розташоване на території Товариства.

Вид захисної споруди

☒ Захисна споруда
(сховище або
протирадіаційне
укриття)

☐ Споруда подвійного
призначення

☐ Найпростіше укриття

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища, протирадіаційного укриття

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Відсутні показники руху до укриття, що ускладнює орієнтування та може вплинути на оперативність евакуації під час надзвичайної ситуації.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття перебуває у постійно відкритому стані, що забезпечує безперешкодний доступ для населення у будь-який час доби (фото 1).

Відповідність п. 3 Розділу I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: Укриття обладнане одним входом та одним аварійними виходом,

який перебуває у повному доступі та не захищений, що забезпечує безпечну та оперативну евакуацію в разі необхідності.

Відповідність п.8 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Укриття не має вікон, що відповідає вимогам до захисних споруд і сприяє підвищенню рівня безпеки під час можливих надзвичайних ситуацій.

Відповідність п.1 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

☐ Так

☒ Ні

Примітка: У приміщенні укриття комплект шанцевого інструменту відсутній, що не відповідає вимогам до оснащення захисних споруд цивільного захисту.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність технічної води

☐ Так

☒ Ні

Примітка: У приміщенні укриття технічна вода відсутня, що не відповідає вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення захисних споруд цивільного захисту.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті забезпечено наявність питної води, проте стан пляшок та зовнішній вигляд води свідчать про можливе тривале її зберігання і потребу в оновленні запасів (фото 2).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутній запас продуктів харчування, що не відповідає вимогам до забезпечення захисних споруд цивільного захисту у разі надзвичайної ситуації.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції

☒ Так

☐ Ні

Примітка: У приміщенні укриття передбачена вентиляційна система, проте фактично вона не функціонує і перебуває в неробочому стані (фото 3).

Відповідність п. 5 Розділу 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті встановлено лише одну лампу, яка працює з частими перебоями або взагалі не функціонує, у результаті чого приміщення укриття залишаються без належного освітлення.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті встановлено два санітарні вузли, проте вони не функціонують і не підключені до необхідних комунікацій для їхньої нормальної роботи (фото 4).

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Відповідність п. 5 Розділу 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації

захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °С)

Відповідність п. 8 Розділу 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °С)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

☐ Наявні

☒ Відсутні

Відповідність п. 5 Розділу 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні вогнегасники, що робить неможливим швидке ліквідування пожежі.

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку

☐ Так

☒ Ні

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Наявність системи відеоспостереження

☐ Так

☒ Ні

Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)

☐ Так

☒ Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

☐ Так

☒ Ні

Відповідність Розділу 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 0 осіб.

Кількість осіб, яка використовує укриття

Кількість осіб: 0 осіб.

Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування

☐ Захищене приміщення

☒ Не захищене приміщення

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь

☐ Так

☒ Ні

Кількість доступних місць для сидіння: 0 шт.

Зручність та придатність до використання: В укритті відсутні будь-які місця для сидіння та лежання, що не відповідає вимогам щодо облаштування захисних споруд цивільного захисту для тривалого перебування людей.

Відсутність сидячих та лежачих місць ускладнює створення мінімальних умов комфорту та безпеки для людей під час надзвичайної ситуації (фото 5, 6).

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутні непродовольчі товари, призначені для дітей, що може ускладнити забезпечення їх базових потреб під час перебування в укритті у разі надзвичайної ситуації.

Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

- встановити зовнішні та внутрішні показники руху до укриття, щоб спростити його пошук у надзвичайних ситуаціях;
- отримати акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища, протирадіаційного укриття;
- обладнати укриття шанцевим інструментом (лопати, лом, сокири) для забезпечення можливості проведення робіт із очищення, розбирання завалів або інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях;
- забезпечити укриття технічною водою для господарських потреб та підтримки санітарно-гігієнічних умов перебування людей;
- укомплектувати укриття аптечкою першої допомоги з необхідними медичними засобами для надання невідкладної допомоги;
- відновити роботу вентиляційної системи для забезпечення належного повітрообміну та безпечних умов перебування людей;
- забезпечити укриття справним освітленням, а також передбачити аварійне освітлення на випадок відключення електропостачання;
- встановити прилади безперебійного живлення для підтримки роботи критично важливих систем укриття;
- відновити роботу санвузла та підключити його до всіх необхідних комунікацій для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов або встановити герметичні баки для збору нечистот, що щільно закриваються, для підтримки санітарних умов у приміщенні;
- розташувати вогнегасники у доступних місцях та регулярно перевіряти їх справність для оперативного гасіння можливих пожеж;
- забезпечити укриття інтернетом та системою зв'язку для отримання інформації та організації оперативного оповіщення;
- розрахувати максимально допустиму кількість осіб, які можуть одночасно перебувати в укритті, відповідно до площі та санітарних норм;
- забезпечити достатню кількість місць для сидіння та лежання для перебування людей у разі тривалого укриття;
- вжити заходів щодо облаштування елементів доступності в укритті (пандуси, поручні тощо) для забезпечення можливості користування ним особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення;

— забезпечити укриття необхідними непродовольчими товарами для дітей, зокрема засобами особистої гігієни, пледами, іграшками та іншими предметами першої необхідності.

**Представник Уповноваженого
у Рівненській області**




Олександр КОРНІЙЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Вікторія КОВАЛЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Тетяна УКРАЇНЕЦЬ

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Микола ПИЛИПЧУК

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Артем ЧЕРНЯК

Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6

