

ЗВІТ
за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за
адресою: м. Вінниця, вул. Малиновського, 7 та можливості його
використання для укриття населення

13.10.2025

м. Вінниця

Мета моніторингового візиту: перевірка можливості використання об'єкту для укриття населення.

Проводиться відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Склад моніторингової групи:

Захарчук Ірина Анатоліївна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Олійник Ігор Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Мережко Володимир Миколайович – регіональний координатор проєкту ОБСЄ з національних меншин у Вінницькій області.

Моніторинговий візит проводився у присутності:

Скиби Віти Анатоліївни – директора комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 ім. М.І. Пирогова».

Тиндика Анатолія Андрійовича – заступника директора з адміністративно-господарської роботи комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 ім. М.І. Пирогова».

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу об'єкт цивільного захисту – найпростіше укриття № 2 на базі приміщення комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 ім. М.І. Пирогова» (далі – КЗ ВГЛ № 1, ліцей);

Повна адреса об'єкта моніторингу вулиця Малиновського, 7, м. Вінниця, 21018;

Форма власності комунальна;

Балансоутримувач об'єкту моніторингу комунальний заклад «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 ім. М.І. Пирогова».

Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Моніторинговий візит здійснювався вперше.

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):

Укриття № 1 вбудоване у підвальне приміщення чотириповерхової будівлі КЗ ВГЛ № 1, загальною площею 254 м², об'ємом 643 м³.

На входних дверях ліцею розташована табличка розміром 50х60 із написом «Місце для укриття», на якій зазначена інформація про адресу укриття, балансоутримувача, відповідальну особу, номери телефонів та місце знаходження ключів.

Вид захисної споруди

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☒ Найпростіше укриття

Примітка: Найпростіше укриття.

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Акт огляду об'єкта щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття від 18.08.2025 за умов дотримання та виконання розділу II та V Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Укриття внесено до узагальненого переліку – «Незламність «ДІЯ», інтерактивної мапи Вінницької міської ради з переліком укриттів та інших приміщень для тимчасового перебування.

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показників руху до укриття☒ Так☐ Ні

Примітка: По території ліцею, а також усередині будівлі наявні показники руху до укриття, проте без зазначення відстані, що не відповідає додатку № 1 (мал. 4) до наказу МВС від 09.07.2018 № 579.

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)☒ Так☐ Ні

Примітка: Вхід у приміщення укриття відчинений, ключі знаходяться у відповідальних осіб ліцею. Двері укриття для населення відчиняються автоматично після оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність

Примітка: Укриття має один вхід та аварійних вихід.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття має вікно закрите захисним екраном.

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане шанцевим інструментом, який розміщений в укритті: лом, совкова лопата, багор, пісок. В окремій шафі розташовані протигази.

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломом, сокирами, пилками, ножицями по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води☒ Так☐ Ні**Примітка: У приміщенні наявна централізована система водопостачання.***Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність питної води**☒ Так☐ Ні**Примітка: Укриття оснащено бутильованою питною водою.***Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)***Наявність запасу продуктів**☒ Так☐ Ні**Примітка: Запас продуктів в укритті розташований в окремих боксах для кожного класу окремо. Терміни зберігання – дотримано.***Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність аптечки та її наповненість**☒ Так☐ Ні**Примітка: Ліки та перев'язочні матеріали знаходяться в аптечці в загальнодоступному місці.***Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**☒ Так☐ Ні**Примітка: У приміщенні укриття наявна вбиральня.***Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність вентиляції**☒ Так☐ Ні**Примітка: У приміщенні укриття наявна припливно-витяжна вентиляція з обігрівом.***Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Наявність освітлення/електроенергії☒ Так☐ Ні

Примітка: До основних споживачів електроенергії укриття відносяться електрообладнання, світильники штучного освітлення, розетки.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення☒ Так☐ Ні

Примітка: Резервне живлення забезпечується дизельним генератором потужністю 24 кВт.

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів☒ Так☐ Ні

Примітка: У санвузлі наявні 1 унітаз, 1 рукомийник.

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура☒ Задовільна☐ Не задовільна

Примітка: Під час здійснення моніторингу температура у приміщенні не була нижче +10 та вище +33 градусів по Цельсію. Термометр в укритті відсутній.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі☐ Наявні☒ Відсутні

Примітка: Ознаки сирості у приміщенні укриття відсутні.

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами☐ Наявні засоби☒ Відсутні засоби

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників☒ Так☐ Ні**Примітка:** У приміщенні наявні 3 вогнегасники, план евакуації із укриття.*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність системи зв'язку**☒ Так☐ Ні**Примітка:** В укритті наявний мобільний зв'язок.*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність системи відеоспостереження**☐ Так☒ Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**☒ Так☐ Ні**Примітка:** В укритті наявний мобільний інтернет та Wi-Fi.**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**☒ Так☐ Ні**Примітка:** Наявний радіоприймач, спеціальні мобільні додатки, які сповіщають про
оголошення/відбій загрози через Інтернет, крім того, про загрозу сповіщається
трьома шкільними дзвінками.*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання
та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 410

Кількість осіб, яка використовує укриття

Кількість осіб: 310

**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що
ускладнюють вільний доступ і перебування**☐ Захищене приміщення☒ Не захищене приміщення*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Облаштування Кількість сидячих місць Кількість лежачих місцьПримітка: У приміщенні наявна кушетка, матраци, ковдри.*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**☐ Так☒ Ні**Кількість доступних місць для сидіння: 410****Зручність та придатність до використання:** Усі меблі в гарному стані та придатні для використання.**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**☒ Так☐ НіПримітка: В укритті наявні ковдри, засоби гігієни.**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:****1.** Показчики руху до укриття оновити та привести у відповідність до вимог наказу МВС від 09.07.2018 № 579.

Додаток: фотоматеріали.

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**


Ірина ЗАХАРЧУК

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**


Ігор ОЛІЙНИК

**Регіональний координатор
проєкту ОБСЄ з національних
меншин у Вінницькій області**


Володимир МЕРЕЖКО

ФОТОМАТЕРІАЛИ

Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4






Фото 5**Фото 6****Фото 7****Фото 8**