

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття**

**02.09.2026**

м. Миколаїв

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

**Чокій Альона Григоріївна** – Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

**Наконечна Наталя Миколаївна** – Головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

**Матвєєва Наталія Миронівна** – Регіональна координаторка взаємодії з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській Миколаївській та областях.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Встановити відповідальну особу не вдалося через відсутність інформаційної таблички та даних на ній, тому моніторинговий візит проводився моніторинговою групою у присутності мешканки будинку Гічаної Ірини Олексіївни.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* найпростіше укриття на базі підвального житлового будинку;

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вулиця Садова, 46/4, м. Миколаїв, Миколаївського району Миколаївської області;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Захист».

#### ***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту***

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення, вбудоване в будівлю житлового будинку.

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 430 осіб

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 50 осіб

Примітка:

**1. Наявність показчиків руху до укриття**☒ Так☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**☒ Так☐ Ні

Примітка: Укриття має два входи, вони відчинені й вільні. Мешканці будинку мають ключі. За словами мешканців, під час облаштування й ремонту укриття було замуровано аварійний вихід.

*Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон**☐ Так☒ Ні

Примітка:

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)**☐ Так☒ Ні

Примітка:

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність вентиляції**☒ Так☐ Ні

Примітка: Справність роботи системи вентиляції під час перевірки проводилась у присутності мешканки будинку. За її словами, система вентиляції сильно гучно

шумить (гудить), що ускладнює перебування під час тривоги в укритті. При включенні іскрить вмикач і обладнання спрацьовує не з першого разу.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **6. Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: \_\_\_\_\_.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **7. Рівень захарашеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захарашене приміщення

☒ Не захарашене приміщення

Примітка: Деякі предмети залишились після проведення ремонтних робіт

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Примітка: В укритті відсутні умови для безбар'єрного доступу осіб з обмеженими можливостями (немає жодних пандусів на входах до укриття, дерев'яних або металевих трапів, прорезинених стрічок на сходах, в укритті порогів між кімнатами немає, проходи вузькі).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **9. Температура в укритті**

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

Примітка: \_\_\_\_\_.

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

#### **10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☒ Наявні

☐ Відсутні

Примітка: Зафіксовано порушення санітарно-гігієнічних норм. У приміщенні на стінах присутня цвіль.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 11. Наявність засобів пожежогасіння

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті повністю відсутня система пожежогасіння та немає первинних засобів гасіння пожеж (вогнегасників).

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 12. Облаштування

Кількість сидячих місць

Кількість лежачих місць

Примітка: Місця для сидіння та лежання обладнанні мешканцями.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 13. Зручність та придатність до використання:

Місця для сидіння облаштовані самостійно мешканцями з підручних засобів.

### 14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Бажано укомплектувати приміщення шанцевим інструментом

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 15. Наявність технічної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано зробити запас технічної води з розрахунку 2 - 3 літри на одну особу на добу. Наявний запас води було зроблено мешканцями самостійно.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 16. Наявність питної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність запасів питної води з розрахунку 2 - 3 літри на одну особу на добу

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 17. Наявність запасу продуктів

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити мінімальний запас продуктів харчування довготривалого терміну зберігання

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано розмістити аптечку першої медичної допомоги в укритті та укомплектувати її медичними засобами, які не потребують рецептурного призначення, а також встановити міжнародний покажчик «Аптечка»

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 20. Наявність приладів безперебійного живлення

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність приладів безперебійного живлення. За словами мешканців, генератор був, але його забрали.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: З наявних двох санвузлів, за словами мешканців, один не працює.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Інформаційна табличка із зазначенням назви мережі інтернет та паролем доступу до неї відсутня, через те, що мешканці будинку самостійно забезпечили наявність мережі інтернет.

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано встановити голосову/світлову систему оповіщення про оголошення загрози/відбій загрози.

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні


**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Виготовити та розмістити на вході інформаційну табличку встановленого зразка відповідно до вимог Наказу МВС № 579.
2. Надати моніторинговій групі (або органам контролю) чинний акт обстеження ДСНС, а у разі його відсутності — терміново ініціювати комісійне обстеження за участю фахівців ДСНС.

3. Розробити проєкт та облаштувати вхідну групу і внутрішні зони засобами доступності для МГН (пандуси, металеві або дерев'яні трапи тощо).
4. Передбачити в укритті спеціально обладнані місця для осіб з інвалідністю (поручні, місця для сидіння/лежання).
5. Забезпечити належними меблями (лавки, розкладні стільці, ліжка) у відповідному санітарно-гігієнічному стані згідно до місткості споруди.
6. Необхідно укомплектувати споруду первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками порошковими/вуглекислотними) згідно з нормами належності.
7. Здійснити антигрибкову обробку поверхонь.

Додаток: фотоматеріали на 2 аркушах.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботи Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини у  
Херсонській та Миколаївській  
областях**



**Альона ЧОКОЙ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботи Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини у  
Херсонській та Миколаївській  
областях**



**Наталя НАКОНЕЧНА**

**Регіональна координаторка  
взаємодії з громадськістю при  
представнику Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини у Херсонській та  
Миколаївській областях**



**Наталія МАТВЄЄВА**



**Φοτο 3**

8




**Φοτο 4**



**Φοτο 5**



**Φοτο 6**



**Φοτο 7****Φοτο 8****Φοτο 9****Φοτο 10****Φοτο 11****Φοτο 12**