

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд за  
адресою: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця  
Богдана Хмельницького, 3 та можливості його використання для укриття  
населення**

03.09.2025

м. Рівне

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення.

### **Склад моніторингової групи:**

Черняк Артем Сергійович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Пиличук Микола Володимирович – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Українець Тетяна Володимирівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв;

Коваль Вікторія Олегівна – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв.

### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* Найпростіше укриття № 3 на базі опорного закладу «Городоцький ліцей» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі – укриття);

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* вул. Богдана Хмельницького, 3, с. Городок, Рівненський район, Рівненська область, 35331;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* Городоцька сільська рада Рівненського району Рівненської області.

**Об'єкт включено до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».**

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:** попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
Найпростіше укриття розраховане на 73 особи та має загальну площу 44 кв. м. Воно знаходиться у двоповерховій будівлі опорного закладу «Городоцький ліцей» Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області (далі – Ліцей). Технічний та санітарний стани укриття визначено як задовільні. Приміщення є сухим та чистим, а у разі потреби, використовується як навчальний клас (фото 1, 2).

**Вид захисної споруди**

☐ Захисна споруда (сховище або протирадіаційне укриття) ☐ Споруда подвійного призначення ☒ Найпростіше укриття

*Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями**

☒ Так ☐ Ні

**Наявність показників руху до укриття**

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Показники руху до укриття розміщені як на вулиці, так і безпосередньо в приміщенні укриття. На вході встановлено вивіску з назвою та адресою укриття, яка містить інформацію, що полегшує його пошук (фото 3, 4).

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**

☒ Так ☐ Ні

Примітка: Від входу та виходу з укриття наявні чотири комплекти ключів. Один зберігається у заступника директора з господарської роботи, другий – у чергового адміністратора, третій – у офіцера служби освітньої безпеки,

четвертий – у нічного сторожа, що забезпечують оперативний доступ у разі надзвичайної ситуації.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність:** Укриття обладнане одним входом, що забезпечує доступ до захисної споруди. Вхід знаходиться у зручному та доступному місці для швидкого використання в разі потреби.

*Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявні вікна, які додатково захищені мішками з піском, що сприяє підвищенню рівня безпеки перебування осіб у приміщенні (фото 5).

*Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: На момент візиту в укритті була наявна лише лопата штикова, що не відповідає вимогам до оснащення захисної споруди (фото 6)

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність технічної води**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний достатній запас технічної води.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність питної води**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявний запас питної води, однак його обсяг не відповідає встановленим нормам згідно з чинним законодавством (фото 7, 8). Водночас, зі слів адміністрації Ліцею, кожен учень, що спускається в укриття під час сигналу «Повітряна тривога!» має при собі «тривожний рюкзак», що укомплектований достатньою кількістю питної води.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)*

### **Наявність запасу продуктів**

☐ Так

☒ Ні

Примітка: В укритті відсутній запас продуктів харчування, що є недоліком з огляду на вимоги безпеки під час перебування. Водночас, зі слів адміністрації Ліцею, кожен учень, що спускається в укриття під час сигналу «Повітряна тривога!» має при собі «тривожний рюкзак», що укомплектований достатньою кількістю продуктів харчування.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність аптечки та її наповненість**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті наявна аптечка, що укомплектована достатньою кількістю медикаментів та дозволяє оперативно надавати медичну допомогу у разі потреби (фото 9).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане достатньою кількістю виносних баків для нечистот, що забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови для перебування осіб.

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вентиляції**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Наявна система примусової вентиляції, що сприяє ефективному повітрообміну та створює комфортні умови для перебування людей під час надзвичайних обставин.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність освітлення/електроенергії**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття обладнане приладами штучного освітлення, що забезпечує належну видимість і безпеку під час перебування осіб у захисній споруді, а також наявна електроенергія для його стабільного функціонування.

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність приладів безперебійного живлення**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Укриття забезпечене генератором, що гарантує автономність роботи у разі відключення електроенергії.

*Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Наявність санвузлів**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті облаштовано два санвузли, що сприяє підтриманню належних санітарних умов.

*Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### **Температура**

☒ Задовільна

☐ Не задовільна

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)*

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)*

### **Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

☐ Наявні

☒ Відсутні

*Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)*

### **Доступність до приміщення маломобільними групами**

☐ Наявні засоби

☒ Відсутні засоби

Примітка: В укритті відсутні засоби доступності для маломобільних груп населення, що потребує додаткової уваги при його подальшому облаштуванні (фото 10, 11).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність вогнегасників**

☒ Так

☐ Ні

Примітка: В укритті забезпечено наявність вогнегасників та плану евакуації, що відповідає вимогам безпеки та створює умови для оперативного реагування у разі надзвичайної ситуації (фото 6).

*Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**Наявність системи зв'язку**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Наявність системи відеоспостереження**

☐ Так

☒ Ні

**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)**

☒ Так

☐ Ні

**Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

☐ Так

☒ Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: 73 особи.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 73 особи.

**Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**☐ Захаращене приміщення☒ Не захаращене приміщення*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Облаштування**☒ 73 Кількість сидячих місць☐ 0 Кількість лежачих місцьПримітка: В укритті розташовані стільці, що забезпечують можливість комфортного перебування людей під час користування захисною спорудою.*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579***Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь**☒ Так☐ НіЗручність та придатність до використання: Стільці є зручними та придатними до використання. Вони забезпечують достатню стійкість і комфорт при сидінні, а також легко переміщуються у разі потреби, що дозволяє гнучко організовувати простір відповідно до кількості присутніх осіб.**Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання**☒ Так☐ НіПримітка: В укритті забезпечено наявність ковдр, що сприяє підвищенню рівня зручності та дозволяє підтримати належні умови перебування людей у разі тривалого використання приміщення.

### **Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

- забезпечити укриття необхідним запасом питної води та продуктів харчування тривалого зберігання у кількості, достатній для мінімального задоволення потреб людей протягом усього періоду можливого перебування у захисній споруді;
- вжити заходів щодо облаштування елементів доступності в укритті (пандуси, поручні тощо) для забезпечення можливості користування ним особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення;
- забезпечити наявність шанцевого інструменту в укритті на постійній основі відповідно до вимог чинного законодавства;
- обладнати укриття іграшками та іншими безпечними розважальними матеріалами для дітей, що сприятиме зниженню рівня стресу та забезпеченню психологічного комфорту малолітніх осіб під час перебування у захисній споруді.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Артем ЧЕРНЯК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**




**Микола ПИЛИПЧУК**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Вікторія КОВАЛЬ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі регіональних  
представництв Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини**



**Тетяна УКРАЇНЕЦЬ**

## Фотоматеріали

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8




Фото 9



Фото 10



Фото 11

