

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття**

13.05.2026

м. Київ

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

Колтирін Євгеній Олександрович – заступник начальника відділу прав примусово депортованих осіб та переміщених за межі території України Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України;

Осипчук Юлія Андріївна – головний спеціаліст відділу прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України.

Філіппов Михайло Юрійович – старший фахівець із зв'язків з громадськістю.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Фролова Сергія Олександровича – координатора, відповідальної особи.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

Повна назва об'єкта моніторингу: найпростіше укриття на базі підвального приміщення багатоквартирного будинку.

Повна адреса об'єкта моніторингу: просп. Берестейський, буд. 30, м. Київ.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».

#### **Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення багатоквартирного будинку.

#### **Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: ~ 409

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: ~ 20-100

**1. Наявність показчиків руху до укриття** Так Ні

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)** Так Ні

Примітка: укриття відчиняється відповідальною особою у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога».

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**3. Наявність у приміщенні вікон** Так Ні**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**5. Наявність вентиляції** Так Ні

Примітка: на момент моніторингового візиту вентиляція не працювала.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**6. Наявність освітлення/електроенергії** Так Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захаращене приміщення  Не захаращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби  Відсутні засоби

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**9. Температура в укритті**

Задовільна  Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

Наявні  Відсутні

Примітка: стіни уражені пліснявою.

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**11. Наявність засобів пожежогасіння**

Так  Ні

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**12. Облаштування**

Кількість сидячих місць: ~ 35-40

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**13. Зручність та придатність до використання: місця зручні для використання.****14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**15. Наявність технічної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**16. Наявність питної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**21. Наявність санвузлів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579.*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:**

1. Здійснити ремонт укриття з метою усунення наслідків ураження грибком;
2. Вжити заходів для забезпечення безперешкодного доступу до укриття для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
3. Вжити заходів для облаштування в укритті справної системи вентиляції;
4. Забезпечити укриття засобами надання першої домедичної допомоги.

**Заступник начальника відділу  
прав примусово депортованих осіб  
та переміщених за межі території  
України Департаменту моніторингу  
додержання прав громадян, які  
постраждали внаслідок збройної агресії  
проти України**



**Євгеній  
КОЛТИРІН**

**Головний спеціаліст відділу громадян,  
постраждалих внаслідок збройної  
агресії проти України, Департаменту  
моніторингу додержання прав  
громадян, які постраждали внаслідок  
збройної агресії проти України**



**Юлія  
ОСИПЧУК**

**Старший фахівець із зв'язків  
з громадськістю**



**Михайло  
ФІЛШОВ**



Фото 1



Фото 2



Фото 3




Фото 4




Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7



Φοτο 8