

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття**

*Дата візиту: 21.11.2025*

*селище Донець*

**Мета моніторингового візиту:** відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

#### **Склад моніторингової групи:**

Цвеліх Максим Павлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Бохвалов Андрій Михайлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Моніторинговий візит проводився в присутності Анастасії Романової, представниці громадськості.

#### **Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку.*

*Повна адреса об'єкта моніторингу: вул. Центральна, буд. 58А, селище Донець Ізюмського району Харківської області.*

*Форма власності: комунальна.*

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Підприємство житлово-комунального господарства «Донецьке» Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області*

***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту: попередній моніторинг не проводився***

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):** підвальне приміщення багатоквартирного будинку.

#### **Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 70

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: до 70.

**1. Наявність показчиків руху до укриття** Так Ні

Примітка: до укриття ведуть показчики ззовні на першому поверсі, біля головного входу розміщена табличка розміром 50x60 см із розміщеною інформацією про укриття (фото № 1).

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**3. Наявність у приміщенні вікон** Так Ні

Примітка: отвори для вікон забудовані цеглою

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**5. Наявність вентиляції** Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**6. Наявність освітлення/електроенергії** Так Ні

Примітка: підвальне приміщення забезпечене освітленням та розетками для живлення (фото № 4)

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування** Захищене приміщення Не захищене приміщення

**Примітка:** в приміщенні захисної споруди знаходиться будівельне сміття.  
*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 8. Доступність до приміщення маломобільних груп

Наявні засоби

Відсутні засоби

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 9. Температура в укритті

Задовільна

Не задовільна

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу*  
*VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання*  
*за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,*  
*затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі

Наявні

Відсутні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу*  
*VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання*  
*за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,*  
*затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 11. Наявність засобів пожежогасіння

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з*  
*утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації*  
*захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від*  
*09 липня 2018 року № 579*

### 12. Облаштування

70 Кількість сидячих місць

Примітка: в приміщенні шість лав для сидіння (одна приблизно на 10 людей).

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і*  
*найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,*  
*затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 13. Зручність та придатність до використання:

### 14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 15. Наявність технічної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 16. Наявність питної води

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 17. Наявність запасу продуктів

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 18. Наявність засобів первинної медичної допомоги

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**20. Наявність приладів безперебійного живлення**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**21. Наявність санвузлів**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

 Так Ні

Примітка: \_\_\_\_\_

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**24. Наявність системи відеоспостереження**

\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено

 Так Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:  
Донецькій селищній раді, Підприємству житлово-комунального  
господарства «Донецьке»:**

1. прибрати сміття та залишки будівельних матеріалів з приміщення укриття;
2. забезпечити приміщення укриття питною та технічною водою;
3. забезпечити приміщення укриття первинними засобами пожежогасіння та шанцевим інструментом
4. встановити в приміщенні укриття контейнер для зберігання продуктів харчування.

**Головний спеціаліст  
Відділу сприяння роботі  
Регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Максим ЦВЕЛІХ**

**Головний спеціаліст  
Відділу сприяння роботі  
регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**



**Андрій БОХВАЛОВ**

ФОТОТАБЛИЦЯ

Фото № 1



Фото № 2



**Φοτο Νο 3**



**Φοτο Νο 4**

