

## **ЗВІТ**

**за результатами моніторингового візиту об'єкту фонду захисних споруд (найпростіше укриття) за адресою: вул. Ігоря Петрова, 7, м. Тернівка та можливості його використання для укриття населення**

03 червня 2026 року

м. Дніпро

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

### **Склад моніторингової групи:**

Комишний Володимир Васильович - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Ганжа Олена Сергіївна - головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Логойда Марія Миколаївна - регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області.

**Моніторинговий візит проводився у присутності** - заступника головного інженера Тернівського житлового КП Чернова Антона Миколайовича.

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* найпростіше укриття на базі КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Ігоря Петрова 7.

*Форма власності:* комунальна.

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

**Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту:**  
попередній моніторинговий візит не здійснювався.

**Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):**  
підвальне приміщення (фото № 1, 2, 3, 4).

**Максимальна можливість заповнення об'єкту**

Кількість осіб: до 150.

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: до 150.

### 1. Наявність показчиків руху до укриття

Так

Ні

Примітка: встановлено наявність показчиків руху до укриття та інформаційної таблички з контактною інформацією. Водночас на інформаційній табличці зазначено номер телефону чергової особи, а не відповідальної за укриття, що потребує приведення у відповідність (фото № 5).

*Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

Так

Ні

Примітка: встановлено, що на момент проведення візиту укриття було відчинене та доступне для використання. Разом з тим, за інформацією мешканців, у нічний час іноді виникають випадки зачинення укриття, у зв'язку з чим необхідно забезпечити постійний цілодобовий доступ до захисної споруди. Також виявлено відсутність наказу про призначення відповідальної особи за укриття.

*Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 3. Наявність у приміщенні вікон

Так

Ні

### 4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)

Так

Ні

*Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (пристосування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 5. Наявність вентиляції

Так

Ні

Примітка: у приміщенні укриття виявлено недостатню вентиляцію.

*Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 6. Наявність освітлення/електроенергії

Так

Ні

*Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**7. Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

Захаращене приміщення  Не захиращене приміщення

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

Наявні засоби  Відсутні засоби

Примітка: наявний саморобний дерев'яний пандус (фото № 6).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті**

Задовільна  Не задовільна

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі**

Наявні  Відсутні

Примітка: у деяких приміщеннях укриття наявна пліснява (фото № 7).

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу  
VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання  
за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність засобів пожежогасіння**

Так  Ні

Примітка: укриття забезпечено вогнегасниками (фото № 8).

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів з  
утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації  
захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від  
09 липня 2018 року № 579*

**12. Облаштування**

Кількість сидячих місць

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і  
найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,  
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Зручність та придатність до використання: місця для сидіння є зручними та придатними для використання.**

**14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

Так

Ні

Примітка: (фото № 9).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність технічної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**16. Наявність питної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: в укритті забезпечено запас питної води (фото № 10).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: (фото № 11).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

Примітка: за результатами огляду встановлено, що санітарний вузол у захисній споруді перебуває у незадовільному санітарно-технічному стані та не забезпечує належних умов для користування, у зв'язку з чим потребує невідкладного приведення до належного експлуатаційного стану (фото № 12).

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

Так

Ні

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **24. Наявність системи відеоспостереження**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

Так

Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту (балансоутримувачу):**

- визначити наказом відповідальну особу за утримання та експлуатацію захисної споруди цивільного захисту відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 (зі змінами) та забезпечити її ознайомлення з покладеними обов'язками під особистий підпис;

- вжити заходів щодо забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу населення до укриття та зазначити на таблиці (вхідної групи) номер телефону відповідальної особи;

- вжити заходів щодо приведення санітарного вузла укриття до належного санітарно-технічного стану та забезпечення його утримання відповідно до встановлених санітарно-гігієнічних вимог;

- забезпечити наявність систем вентиляції або організувати ефективну природну вентиляцію;

- провести ремонтно-відновлювальні роботи, включно з відновленням пошкоджених стін, у тому числі ділянок з ознаками осипання будівельних матеріалів, а також здійснити антисептичну обробку приміщень для усунення плісняви.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі  
регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**



**Володимир КОМИШНИЙ**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботі  
регіональних представництв  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України  
з прав людини**



**Олена ГАНЖА**

**Регіональний координатор взаємодії  
з громадськістю Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини  
у Дніпропетровській області**



**Марія ЛОГОЙДА**

Фотоматеріали

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6




*Φομο № 7*



*Φομο № 8*



*Φομο № 9*



*Φομο № 10*



*Φομο № 11*



*Φομο № 12*

