

## **ЗВІТ**

### **за результатами моніторингового візиту до найпростішого укриття**

**02.09.2026**

м. Миколаїв

**Мета візиту:** моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

#### **Склад моніторингової групи:**

**Наконечна Наталя Миколаївна** – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

**Чокій Альона Григоріївна** – головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях;

**Матвєєва Наталія Миронівна** – регіональна координаторка взаємодії з громадськістю при представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях.

#### **Моніторинговий візит проводився у присутності:**

Золотов Олексій Ігорович- мешканець будинку

**Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:**

*Повна назва об'єкта моніторингу:* найпростіше укриття на базі підвального житлового будинку (Сховище №52470)

*Повна адреса об'єкта моніторингу:* пр. Центральний, 94А/4, м. Миколаїв, Миколаївського району Миколаївської області;

*Форма власності:* комунальна;

*Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу:* Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Захист».

#### ***Інформація про здійснення попереднього моніторингового візиту***

Попередній моніторинговий візит не здійснювався.

***Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення):*** підвальне приміщення житлового будинку.

**Максимальна можливість заповнення укриття**

Кількість осіб: до 200 осіб

**Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття**

Кількість осіб: 30

**1. Наявність показчиків руху до укриття**☒ Так☐ Ні

Примітка:

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**2. Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)**☒ Так☐ Ні

Примітка: Наявність ключів в мешканців будинку

Відповідність п. 3 Глави 1 Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**3. Наявність у приміщенні вікон**☐ Так☒ Ні

Примітка:

**4. У разі наявності вікон у приміщенні чи наявні елементи захисту віконних прорізів (металеві ставні, захисні жалюзі тощо)**☐ Так☒ Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**5. Наявність вентиляції**☐ Так☒ Ні

Примітка: Під час моніторингового візиту було встановлено, що у приміщенні відсутній циркулюючий повітрообмін, що призводить до швидкої задухи та підвищення вологості при перебуванні людей; вентиляційну шахту та підвальні комунікації постійно затоплює каналізаційними стоками через пошкодження або несправність каналізаційної системи. Згідно з будівельними нормами, укриття вимагає окремої примусової або природної системи вентиляції із розрахунку на кількість людей, які там перебувають.

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**6. Наявність освітлення/електроенергії**☒ Так☐ Ні

Примітка: В укритті встановлено освітлення, але до деяких флаконів немає вимикача для його вмикання.

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд  
Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом  
Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

**7. Рівень захаращеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування**

☐ Захаращене приміщення ☒ Не захаращене приміщення

Примітка: В укритті є невелика кількість сторонніх речей

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**8. Доступність до приміщення маломобільних груп**

☐ Наявні засоби ☒ Відсутні засоби

Примітка: В укритті повністю відсутні умови для безбар'єрного доступу осіб з обмеженими можливостями (немає жодних пандусів, дерев'яних або металевих трапів).

*Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд*  
*Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом*  
*Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**9. Температура в укритті**

☒ Задовільна ☐ Не задовільна

Примітка:

*Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу*  
*VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання*  
*за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,*  
*затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**10. Ознаки сирості: наявність плісняви, вологість на стінах, стелі чи підлозі**

☒ Наявні ☐ Відсутні

Примітка: В укритті внаслідок затікання каналізаційних стоків у приміщенні постійно присутній різкий неприємний запах, спостерігається висока вологість (сирість), а також утворення та поширення плісняви й грибка на поверхнях стін. Зазначені факти утворюють небезпечну санітарно-епідеміологічну обстановку, унеможливають перебування громадян у приміщенні під час повітряних тривог та прямим чином загрожують життю і здоров'ю людей (зокрема через ризик отруєння випарами та виникнення гострих респіраторних і інфекційних захворювань).

*Відповідність п. 7 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу*  
*VI. Експлуатація та утримання об'єктів фонду під час його приведення в готовність та використання*  
*за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,*  
*затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**11. Наявність засобів пожежогасіння**

☐ Так ☒ Ні

Примітка:

*Відповідність п. 2 Глави 2 Оцінка стану готовності об'єктів фонду Розділу V. Організація заходів*  
*з утримання, експлуатації та обслуговування об'єктів фонду Вимог щодо утримання та експлуатації*  
*захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від*  
*09 липня 2018 року № 579*

**12. Облаштування****60**

Кількість сидячих місць

**15**

Кількість лежачих місць

Примітка: В укритті місця облаштовані за кошти благодійних фондів

*Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**13. Зручність та придатність до використання:**

Сидячі та лежачі місця зручні, та придатні до використання

**14. Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐

Так

☒

Ні

Примітка: Бажано укомплектувати приміщення шанцевим інструментом

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**15. Наявність технічної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒

Так

☐

Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**16. Наявність питної води**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐

Так

☒

Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність запасів питної води з розрахунку 2 - 3 літри на одну особу на добу

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**17. Наявність запасу продуктів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐

Так

☒

Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити мінімальний запас продуктів харчування довготривалого терміну зберігання

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

**18. Наявність засобів первинної медичної допомоги**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано розмістити аптечку першої медичної допомоги в укритті та укомплектувати її медичними засобами, які не потребують рецептурного призначення, а також встановити міжнародний покажчик «Аптечка»

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **19. Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **20. Наявність приладів безперебійного живлення**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано забезпечити наявність приладів безперебійного живлення

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **21. Наявність санвузлів**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка:

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

## **22. Наявність системи зв'язку (wi-fi мережі)**

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано для безпечного перебування, доступу до офіційних новин та можливості зв'язку із рідними під час довготривалих відбоїв необхідно забезпечити сховище стабільним доступом до мережі Інтернет та розмістити інформаційну табличку з зазначенням назви мережі інтернет та паролем доступу до неї

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспонування) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 23. Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози)

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

*Відповідність п.3 Розділу IV. Облаштування (приспосовання) НУ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

☐ Так

☒ Ні

Примітка: Рекомендовано встановити голосову/світлову систему оповіщення про оголошення загрози/відбій загрози

*Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579*

### 24. Наявність системи відеоспостереження

*\*за рішенням балансоутримувача може бути забезпечено*

☒ Так

☐ Ні

Примітка: Відеоспостереження в укритті облаштовано за кошти мешканців будинку.

### Рекомендації за результатами моніторингового візиту:

1. Внести інформацію до інформаційної таблички згідно зі встановленим зразком відповідно до вимог Наказу МВС № 579.

2. Надати моніторинговій групі (або органам контролю) чинний акт обстеження ДСНС, а у разі його відсутності — терміново ініціювати комісійне обстеження за участю фахівців ДСНС.

3. Розробити проєкт та облаштувати вхідну групу і внутрішні зони засобами доступності для МГН (пандуси, поручні, металеві або дерев'яні трапи тощо).

4. Передбачити в укритті спеціально обладнані місця для осіб з інвалідністю (поручні, місця для сидіння/лежання).

5. Необхідно укомплектувати споруду первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками порошковими/вуглекислотними) відповідно до встановлених норм та забезпечити їх належний технічний стан і доступність.

6. Забезпечити укриття необхідним шанцевим інструментом для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

7. Забезпечити облаштування укриття достатньою кількістю місць для сидіння з урахуванням його місткості та потреб маломобільних осіб;

8. Вжити заходів щодо ліквідації затікання каналізаційних стоків.

9. Провести дезінфекцію, дезінсекцію, осушення приміщення та обробку поверхонь від плісняви й грибка.

10. Привести приміщення укриття у стан, придатний для безпечного перебування людей.

Додаток: фотоматеріали на 2-х аркушах.

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботи Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини у  
Херсонській та Миколаївській  
областях**

**Наталя НАКОНЕЧНА**

**Головний спеціаліст Відділу  
сприяння роботи Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини у  
Херсонській та Миколаївській  
областях**

**Альона ЧОКОЙ**

**Регіональна координаторка  
взаємодії з громадськістю при  
представнику Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини у Херсонській та  
Миколаївській областях**

**Наталія МАТВЄЄВА**

**Фотоматеріали****Фото 1****Фото 2****Фото 3****Фото 4**

Φοτο 5



Φοτο 6



Φοτο 7

