

ЗВІТ

**за результатами моніторингового візиту об'єкту цивільного захисту на базі
Комунального закладу «Зміївський ліцей № 1» Зміївської міської ради
Чугуївського району Харківської області за адресою: вулиця Широнинців,
будинок 35, місто Зміїв Чугуївського району Харківської області
та можливості його використання для укриття населення**

дата візиту: 24.10.2025

місто Зміїв

Мета моніторингового візиту: відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснено моніторинг об'єкту фонду захисних споруд щодо можливості використання його для укриття населення як найпростішого укриття.

Склад моніторингової групи:

Бохвалов Андрій Михайлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Цвеліх Максим Павлович, головний спеціаліст Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Моніторинговий візит проводився у присутності: директорки Комунального закладу «Зміївський ліцей № 1» Зміївської міської ради (далі – заклад) Дударевої Лідії Іванівни та заступниці директорки закладу Брусенцової Ольги Василівни.

Назва об'єкта моніторингу, адреса, форма власності, керівництво установи, інша інформація:

Повна назва об'єкта моніторингу: об'єкт цивільного захисту на базі приміщення Комунального закладу «Зміївський ліцей № 1» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області.

Повна адреса об'єкта моніторингу: вулиця Широнинців, будинок 35, місто Зміїв Чугуївського району Харківської області.

Форма власності: комунальна.

Балансоутримувач (власник) об'єкту моніторингу: Відділ освіти Зміївської міської ради.

Інформація щодо включення об'єкту до фонду захисних споруд відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Загальна характеристика об'єкту (споруди, будівлі, приміщення): підвальне приміщення будівлі, вбудоване в будівлю закладу (фото № 2).

Вид захисної споруди: протирадіаційне укриття.

Відповідність п.3 Розділу I. Загальні положення Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, виданого органами місцевого самоврядування, районними в м. Києві та Севастополі держадміністраціями

Так

Ні

Примітка: зазначений об'єкт цивільного захисту розміщений на офіційному сайті Зміївської міської ради як найпростіше укриття (фото № 1)

Відповідність п.9 Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність показчиків руху до укриття

Так

Ні

Примітка: позначки щодо напрямку руху та контактної інформації щодо укриття розміщені ззовні та всередині будівлі (фото № 3, 4).

Відповідність п. 3, 4 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Доступність укриття (відчинений/зачинений вхід, наявність замків/ключів і у кого)

Так

Ні

Примітка: станом на момент моніторингу дверей не були замкнені. За повідомленням адміністрації закладу, доступ до укриття є вільним та цілодобовим, вхід відчинений для населення.

Відповідність п. 3 Глави I Утримання та експлуатація сховищ Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Загальна кількість наявних евакуаційних маршрутів та виходів, їх доступність: 1 вхід, 1 евакуаційний маршрут.

Відповідність п.8 Глави 2 Розділу VI Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність/відсутність вікон у приміщенні. Їхній розмір, розташування, ступінь захищеності (наприклад, наявність захисних екранів, ґрат тощо)

Так

Ні

Примітка:

Відповідність п.1 Глави 2 Розділу III Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність шанцевого інструменту (лопата штикова та совкова)

Так

Ні

Примітка: укриття забезпечено шанцевим інструментом (фото № 5)

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Передбачає забезпеченість укриття лопатами штиковою та совковою, ломами сокирами пилками-ножівками по дереву, по металу тощо.

Наявність технічної води

Так

Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність питної води

Так

Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (2 л на добу на одну особу)

Наявність запасу продуктів

Так

Ні

Примітка:

Відповідність пп. 13 п.3 Розділу VI. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність аптечки та її наповненість Так Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність виносних баків, що щільно закриваються, для нечистот Так Ні

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вентиляції Так Ні

Примітка: наявна природня система вентиляції

Відповідність п. 5 Глави 4 Утримання та експлуатація систем вентиляції Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність освітлення/електроенергії Так Ні

Примітка: електропостачання від мережі закладу; наявне аварійне освітлення та загальне, яке вмикається за межами укриття (у вестибюлі закладу)

Відповідність п. 9 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність приладів безперебійного живлення Так Ні

Примітка: 4 генератори та 5 зарядних станцій на випадок відключення електроенергії

Відповідність п. 2 Глави 5 Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність санвузлів Так Ні

Примітка: наявні запаковані 4 біотуалети (фото № 6)

Відповідність п. 10 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Температура Задовільна Не задовільна

Примітка: _____

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не нижче ніж +10 °C)

Відповідність п. 8 Глави 4 Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому Розділу VII. Експлуатація та утримання фонду захисних споруд під час його приведення в готовність та використання за призначенням (не вище ніж +33 °C)

Ознаки сирості: наявність плісняви, вологи на стінах, стелі чи підлозі Наявні Відсутні

Примітка: _____

Відповідність п. 5 Глави 3 Утримання та експлуатація огорожувальних захисних конструкцій Розділу III. Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579 (не вище ніж 70 %)

Доступність до приміщення маломобільними групами Наявні засоби Відсутні засоби

Примітка: _____

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність вогнегасників Так Ні

Примітка: _____

Відповідність п. 5 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи зв'язку Так Ні

Примітка: наявна лише система оповіщення автоматичної пожежної сигналізації, в наявності стаціонарний телефон, який не працює (фото № 7, 8).

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність системи відеоспостереження Так Ні**Наявність Wi-Fi (мобільний інтернет)** Так Ні

Наявність системи оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози) Так Ні

Примітка:

Відповідність Глави 7 Утримання та експлуатація систем зв'язку і оповіщення Розділу III. Утримання та експлуатація сховищ Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Максимальна можливість заповнення укриття

Кількість осіб: 1500 осіб

Кількість осіб, яка ймовірно використає укриття

Кількість осіб: до 1000 осіб

Примітка: загальна площа 2283,2 м² вбудовано в 3-поверхову будівлю**Рівень захищеності: наявність сторонніх предметів, сміття, речей, що ускладнюють вільний доступ і перебування** Захищене приміщення Не захищене приміщення

Примітка:

Відповідність п. 6 Розділу II. Загальні вимоги до утримання та експлуатації фонду захисних споруд Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Облаштування 56 Кількість сидячих місць - Кількість лежачих місць

Примітка:

Відповідність п.2 Розділу V. Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року № 579

Наявність складних стільців або інших мобільних сидінь Так Ні

Примітка: приміщення забезпечене стандартними стільцями та лавами.

Кількість доступних місць для сидіння: 56

Зручність та придатність до використання: достатня зручність для довготривалого перебування в приміщенні укриття закладу

Наявність непродовольчих товарів для дітей (іграшки, підгузки, ковдри, засоби гігієни) їх стан, кількість, придатність для використання)

 Так Ні

**Рекомендації за результатами моніторингового візиту:
Відділу освіти Зміївської міської ради:**

- забезпечити приміщення укриття запасами питної води;
- забезпечити приміщення укриття запасами продуктами харчування довготривалого зберігання;
- забезпечити приміщення укриття засобами надання першої домедичної допомоги;
- забезпечити приміщення укриття виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот;
- забезпечити приміщення укриття вимикачем загального освітлення в межах укриття;
- розглянути можливість облаштування мобільних засобів доступності для використання укриття маломобільними групами населення;
- розглянути можливість облаштування приміщення укриття засобами зв'язку і оповіщення (про оголошення загрози/відбій загрози).

Додаток: фототаблиця на 4 арк. в 1 прим.

**Головний спеціаліст
Відділу сприяння роботі
регіональних представництв
Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини**

 **Андрій БОХВАЛОВ**

**Головний спеціаліст Відділу
сприяння роботі регіональних
представництв Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини**



Максим ЦВЕЛІХ

Фототаблиця - Додатки Фото № 1

Список захисних споруд та найпростіших укриттів

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання (балансоутримувача) або П.І.Б. фізичної особи – підприємця	Місце знаходження захисної споруди	Відповідальна особа	Номер телефона
1	2	3	4	5
1	КЗ «Першотравнева загальноосвітня школа I-III ступенів»	с. Першотравневе, вул. Шкільна, 4	Татарнікова Наталія Вікторівна	066-482-68-35
2	КЗ «Чемужівська загальноосвітня школа I-III ступенів»	с. Чемужівка, вул. Кришталя, 1	Маренкова Лілія Михайлівна	066-341-19-74
3	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області	с. Роздольне, вул. Молодіжна, 4	Дмітрієнко Ольга Іванівна	095-453-13-42
4	ДМД м. Зміїв Харківська філія ПАТ «Укртелеком»	м. Зміїв, вул. Адміністративна, 5	Стадник Віталій Юрійович	099-982-23-01
5	Державне підприємство дослідного господарства «Борки» інституту овочівництва та баштанництва НААН України	с. Бірки, вул. Центральна, 2 ^А	Татищев Олександр Євгенійович	095-903-11-88
6	Державна дослідна станція птахівництва НААН України	с. Бірки, вул. Центральна, 20	Катеринич Олег Олександрович	096-921-39-74
7	КНП «Зміївська центральна районна лікарня»	м. Зміїв, вул. Таранівське шосе, 1 ^Б	Олена Миколаївна Набока	095-245-86-20
8	Поліклінічне відділення КНП «Зміївська центральна районна лікарня»	м. Зміїв, вул. 6-ї Стрілкової дивізії, 1	Лисак Михайло Петрович	099-370-10-13
9	ТОВ «Торгівельний будинок "СОЛЧЕН"»	м. Зміїв, вул. Залізнична, 115	Ченцов Олег Дмитрович	095-802-37-44
10	Фізична особа Немченко В.В.	м. Зміїв вул. Гагаріна, 22	Немченко Віталій Володимирович	066-640-85-55
11	Зміївський ліцей № 1	м. Зміїв, вул. Широнінців, 25	Дударєва Лілія Іванівна	095-300-60-98
12	ТОВ фірма «Гіпократ»	м. Зміїв, вул. 6-ї	Тимофєєва Тетяна	050-558-22-89

Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8

